

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Kulhavý s. r. o.
Vraclav 192
565 42 VRACLAV

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE
E-mail ze dne 25.2.2021

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/Ja/2021/009477

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Jansa/708
jansap@pla.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
10.3.2021

Povodňový plán stavby „Rekonstrukce tří mostních objektů a jednoho propustku v Lučicích – most přes Cidlinu“

Na základě Vaší žádosti ze dne 25.2.2021 Vám sdělujeme naše stanovisko k zaslanému materiálu.

Předmětem stavby je rekonstrukce mostního objektu přes vodní tok Cidlina (ř. km 27,39) na komunikaci spojující obce Lučice a Olešnice. Součástí stavební akce je i rekonstrukce silnice v navazujících úsecích mostu.

K návrhu povodňového plánu stavby, jejímž objednatelem je Město Chlumeck nad Cidlinou, máme z hlediska správce vodního toku Cidlina (IDVT 10100030) následující připomínky:

- Vodní stavy pro jednotlivé SPA a rámcovou činnost při jednotlivých SPA doporučujeme navrhnout následujícím způsobem:
 - Po dobu prací na spodní stavbě mostního objektu a v korytě vodního toku doporučujeme 1. SPA (bdělost) stanovit jako průběžný. Při tomto SPA budou sledovány aktuální vodní stavy na staveništním vodočtu popř. v profilu Cidlina – Chlumeck nad Cidlinou na www.pla.cz. Při tomto SPA budou stavební práce probíhat bez omezení.
 - 2. SPA (pohotovost) doporučujeme stanovit na takové úrovni, při jejímž dosažení a dále stoupajících vodních stavech bude nutno přerušit stavební práce. Je třeba především odstranit z koryta vodního toku podpůrné lešení a další předměty omezující průtočnost profilu.
 - 3. SPA (ohrožení) doporučujeme stanovit na takové úrovni, při jejímž dosažení a dále stoupajících vodních stavech hrozí vylití vody z koryta vodního toku a začíná být ohrožováno zařízení staveniště.
- Chceme upozornit na „relikty“ pocházející z jiných povodňových plánů („povodňový plán pro obec Bezděč u Trnávky“, „získávání informací o vodních stavech na potoce Černá strouha a na vodním toku Labe“).
- O situaci v prostoru stavby a o provedených opatřeních při hrozícím povodňovém nebezpečí a za povodňové situace je třeba informovat technický dozor investora.
- Povodňový plán doplňte o situaci stavby a zařízení staveniště a to včetně přístupových cest.

Zahájení a ukončení stavebních prací požadujeme oznámit na naše Provozní středisko Jičín. Příslušnou úsekovou technickou je Ing. Iva Tábořská – tel. 493 533 968, 601 583 046 (kontakty uveďte v plánu spojení).

Ing. Jiří Petr
vedoucí odboru
vodohospodářského dispečinku

Na vědomí

Povodí Labe, státní podnik – závod Jablonec nad Nisou, PS Jičín