



zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357  
se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00 IČO: 28 43 63 18  
tel./ fax: 220 512 524, mobil: 602 815 427 e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz

V Líbeznících, dne 18. 8. 2014

Věc: Dodatečné informace (v pořadí třetí) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky **Pavilon prvního stupně základní školy v Líbeznících**

Veřejný zadavatel: Obec Líbeznice

Vážení uchazeči,

zadavatel vydává k zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky dále uvedené dodatečné informace (v pořadí třetí).

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace od dodavatele.

1) Znění žádosti:

*Dobrý den,*

*v položkovém rozpočtu jsem našel několik nejasností v umístění položek do daných oddílů:*

296 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 2,73

*Tato položka by měla patřit do oddílu **vodorovných konstrukcí (oddíl 4)**.*

429 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule kus 1 076,00

430 953981402R00 Chemické kotvy, cihly duté, hl. 85 mm, M10, síťka kus 1 889,71

*Tyto položky by měly patřit do oddílu **ostatních konstrukcí (oddíl 9)**.*

Stanovisko projekční kanceláře:

Umístění uvedených položek do dílů je správné. Kari síť v dílu 730 je nosná síť vedení BKT a chemické kotvy v dílu 766 jsou pro ukotvení nosného roštu dřevěného obkladu fasády.

2) Znění žádosti:

*Předaný výkaz výměr pro měření a regulaci neodpovídá předané technické zprávě vč. technické specifikace zadávací dokumentace. Ve výkazu výměr chybí 3 ks čidlo tyčové L=1200 mm, Ni 1000, 4 ks čidlo teploty tyčové L=225 mm, Ni 1000. Žádáme zadavatele o doplnění do výkazu výměr.*

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Výkaz výměr byl doplněn o chybějící položky formou dodatku. Dodatek výkazu výměr č. 1 je uveden v příloze této dodatečné informace. Dodatek není kompatibilní se základním výkazem výměr.

Celková nabídková cena uvedená na Krycím listu nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace) bude výsledkem součtu oceněných položek v tomto dodatku a rozpočtu,



---

zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357  
se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00 IČO: 28 43 63 18  
tel./ fax: 220 512 524, mobil: 602 815 427 e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz

---

který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace, Technická dokumentace, zveřejněného dne 6. 8. 2014 na profilu zadavatele.

---

Těmito dodatečnými informacemi upravená zadávací dokumentace je platná a předložené dodatečné informace je nutné akceptovat při zpracování nabídky.

S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná  
za administrátora veřejné zakázky