

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZNX02UEEV8

Číslo jednací: MUZN 53442/2023

Oprávněná úřední osoba: ing. Antonín Alexa

Telefon: 515216415

E-mail: antonin.alexa@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 22.3.2023

Věc: Sdělení vodoprávního úřadu k záměru „**Rekonstrukce vodovodního přivaděče VDJ Kasárna - Přímětice**“

MěÚ Znojmo OŽP jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 5 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vám na základě žádosti ze dne 21.3.2023, ve věci vydání stanoviska k záměru „**Rekonstrukce vodovodního přivaděče VDJ Kasárna - Přímětice**“ sděluje následující:

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci vodovodního přivaděče z vodojemu Kasárna II do městské části Přímětice (Znojmo), formou stavebních úprav ve stávající trase. Nové vodovodní potrubí bude provedeno z materiálu PE 100RC 280 x 16,6 mm SDR 17 o celkové délce 1954,60 m a PE 100RC 225 x 13,4 mm SDR 17 o celkové délce 397,30 m.

Potrubí bude položeno v trase stávajícího vodovodního přivaděče LT DN 350 převážně za použití bezvýkopové technologie (kromě úseku PE 100RC 225 – dl. 18,2 m, který bude proveden výkopovou technologií) relining, tzn. vtažením nového vodovodního potrubí do stávajícího vodovodního potrubí o větší dimenzi.

Jelikož výměna potrubí bude probíhat ve stávající trase a to v převážné části trasy zatažením nového potrubí přímo do prostoru potrubí stávajícího, jedná se o výměnu vedení technické infrastruktury, při které nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného pásma a provedení výměny tedy ve smyslu § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 15 odst. 2 vodního zákona, **nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.**

[Otisk úředního razítka]

Ing. František HUŠEK, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

Obdrží: Vodovody a kanalizace Znojemska – doručováno zástupci - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm