

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC TVOŘIHRÁZ  
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 7. ČÁST  
M 1:500

VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100RC 110x6,6 mm SDR17, dl. 5549,10 m

6. ČÁST

8. ČÁST

5145 POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU DLE KN

**LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ :**

— NAVRŽENÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ

**LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ :**

— VODOVOD

**POZNÁMKA :**  
Souřadnicový systém : JTSK ( Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), výškový systém : B.p.v. ( Ball po vyrovnání).  
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí.  
Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005.  
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy.  
Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.  
Zhotovitel si jejich přesnou polohu nechá před zahájením stavby vytýčit.

|                    |                                                                |                 |                       |                                                                                      |                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kredit:            | Vypracoval:                                                    | Kontroloval:    | Zatvrdil, projektant: |  |                |
| Ing. Jaromír Škoda | Ing. Jaromír Škoda                                             | Ing. Jiří Žižka | Ing. Jaromír Škoda    |                                                                                      |                |
| Okres:             | Znojmo k.ú.: Únanov, Tvořihráz                                 |                 |                       |                                                                                      |                |
| Investor:          | VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO                                |                 |                       | Formát:                                                                              | 6 x A4         |
| Alce:              | <div>ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY<br/>PRO OBEC TVOŘIHRÁZ</div> |                 |                       | Stupeň:                                                                              | DPS            |
|                    |                                                                |                 |                       | Datum:                                                                               | 12/2022        |
|                    |                                                                |                 |                       | Č. zak.:                                                                             | 22102          |
|                    |                                                                |                 |                       | Arch. č.:                                                                            |                |
|                    |                                                                |                 |                       |                                                                                      |                |
|                    |                                                                |                 |                       |                                                                                      |                |
| Příloha:           | KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 7. ČÁST                          |                 |                       | Měřítko:                                                                             | Číslo přílohy: |
|                    |                                                                |                 |                       | 1:500                                                                                | C.2.7          |