

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC TVOŘIHRÁZ **KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 8. ČÁST** **M 1:500**

VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100RC 110x6,6 mm SDR17, dl. 5549,10 m

51/45 POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU DLE KN

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ:

NAVRŽENÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

VODOVOD

POZNÁMKA :
Souadnicový systém : JTSK (Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), výškový systém : B.p.v.(Balti po vyrovnání).
Trasy pozemčních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí.
Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005.
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dle jejich písemným stanoviskem budou dodrženy.
Tato písemná stanoviska jsou neoddílnou součástí projektové dokumentace.
Zhotovitel si jejich přesnou polohu nechá před zahájením stavby vyčíst.

Kreslil:	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:		
Ing. Jaromír Šíkola	Ing. Jaromír Šíkola	Ing. Jiří Žizka	Ing. Jaromír Šíkola		
Okres: Znojmo k.ú.: Únanov, Tvořihráz					
Investor: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO				Formát:	6 x A4
Akce:				Stupeň:	DPS
ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC TVOŘIHRÁZ				Datum:	12/2022
				Č. zak.:	22102
				Arch. č.:	
Příloha:				Měřítko:	Číslo přílohy:
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 8. ČÁST				1:500	C.2.8