


VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100RC 110x6,6 mm SDR17, dl. 5549,10 m



LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ :

———— **VODOVODNÍ POTRUBÍ - VÝKOP**

- - - - - **VODOVODNÍ POTRUBÍ - PROTLAK**

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ :

———— **VODOVOD**

———— **SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VÝTLAK**

===== **DEŠŤOVÁ KANALIZACE**

———— **PLYNOVOD STL**

———— **PODZEMNÍ SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**

———— **PODZEMNÍ VEDENÍ NN**

———— **PODZEMNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ORIENTAČNÍ PRŮBĚH**



POZNÁMKA :


Souřadnicový systém : JTSK (Jednotná Trigonometrická Sít Katastrální), výškový systém : B.p.v.(Ball po vyrovnání). Trasy pozemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uclení inženýrské sítě předpokládáme uclení dle ČSN 73 6005.

Podmínky jednotlivých správců a dotčených územních stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy.

Tato písemná stanoviska jsou neoddělnou součástí projektové dokumentace.

Zhotvitel si jasný přenos polohu nechá před zahájením stavby vyčíst.

Kvalita:	Vypisoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:
Ing. Jaromír Škola	Ing. Jaromír Škola	Ing. Jiří Žubka	Ing. Jaromír Škola



Odesl:	Znojmo	Únanov, Tvořihráz	
Investor:	VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO		
Akor:			

Formát:	8 x A4
Stupeň:	DPS
Datum:	12/2022
Č. zak.:	22102
Arch. č.:	

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC TVOŘIHRÁZ

Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 1. ČÁST	
----------	---------------------------------------	--

Měřítko:	Číslo přílohy:
1:500	C.3.1