


ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC TVOŘIHRÁZ
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 4. ČÁST
M 1:500

VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100RC 110x6,6 mm SDR17, dl. 5549,10 m

H6-V / AUT.
- VE SKRUŽI

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ:

VODOVODNÍ POTRUBÍ - VÝKOP



POZNÁMKA :
Souřadnicový systém : JTSK (Jednotná Trigonometrická Síť Kalaštrání), výškový systém : B.p.v. (Balt po vyrovnání).
Trasy pozemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí.
Při nepochybném výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005.
Podmínky jednotlivých správů a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy.
Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.
Zhotovitel si jejich přesnou polohu nechá před zahájením stavby vytýčit.

Kreslil:	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:				
Ing. Jaromír Šílek	Ing. Jaromír Šílek	Ing. Jiří Želka	Ing. Jaromír Šílek				
Objekt: Znojmo k.ú.: Únanov, Tvořihráz							
Investor: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO							
Altos: ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC TVOŘIHRÁZ							
Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 4. ČÁST			Měřítko:	1:500	Číslo přílohy:	C.3.4