

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC TVOŘIHRÁZ

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 5. ČÁST

M 1:500

VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100RC 110x6,6 mm SDR17, dl. 5549,10 m



LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ:

— VODOVODNÍ POTRUBÍ - VÝKOP

POZNÁMKA :
Souřadnicový systém : JTSK (Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), výškový systém : B.p.v. (Balt po vyrovnání).
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí.
Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005.
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy.
Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.
Zhotovitel si jejich přesnou polohu nechá před zahájením stavby vytýčit.

Kreslil:	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:
Ing. Jaromír Škola	Ing. Jaromír Škola	Ing. Jiří Žižka	Ing. Jaromír Škola
Okres: Znojmo k.ú.: Únanov, Tvoříhráz			
Investor: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO			
Akce:			
Formát:		5 x A4	
Stupeň:		DPS	
Datum:		12/2022	
Č. zak.:		22102	
Arch. č.:			
Příloha:		Měřítko:	Číslo přílohy:
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 5. ČÁST		1:500	C.3.5

VODÁRENSKÍ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.