

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC TVOŘIHRÁZ

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 7. ČÁST

M 1:500

VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100RC 110x6,6 mm SDR17, dl. 5549,10 m

6. ČÁST

8. ČÁST

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ:

VODOVODNÍ POTRUBÍ - PLUHOVÁNÍ

POZNÁMKA :
Souřadnicový systém : JTSK (Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), výškový systém : B.p.v. (Balt po vyrovnání).
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí.
Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005.
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy.
Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.
Zhotovitel si jejich přesnou polohu nechá před zahájením stavby vytýčit.

Kreslil:	Vypracoval:	Kontroloval:	Zatvrdil, projektant:		
Ing. Jaromír Škoda	Ing. Jaromír Škoda	Ing. Jiří Žižka	Ing. Jaromír Škoda		
Okres:	Znojmo k.ú.: Únanov, Tvořihráz				
Investor:	VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO				
Alce:	ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC TVOŘIHRÁZ			Formát:	6 x A4
				Stupeň:	DPS
				Datum:	12/2022
				Č. zak.:	22102
				Arch. č.:	
Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 7. ČÁST			Měřítko:	Číslo přílohy:
				1:500	C.3.7