

PODÉLNÝ PROFIL PŘELOŽKY VODOVODU

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

OTEVŘENÝ VÝKOP

12,70 m

HAVARIJNÍ PŘEPAD Z VODOJEMU, 264.68 - ORIENTAČNĚ

PODZEMNÍ VEDENÍ NN - PŘÍPOJKA

NAPOJENÍ DO ARMATURNÍ KOMORY VODOJEMU

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD TLT DN 150

2017

0.00 3.48 5.60 7.30 12.70

267.35 267.32 267.32 267.32 267.33

264.90 264.89 264.88 264.88 264.86

2.55 2.53 2.54 2.54 2.57

3.00 12.70

1

-3.00 - 12.70

LEGENDA:
1) 150 - PE 100RC 180x10,7 mm SDR17 - 12.70
2) TRAVNATA PLOCHA
3) K.U. TVORIHRÁZ

POZNÁMKA :
Souřadnicový systém : JTSK (Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), výškový systém : B.p.v.(Balt po vyrovnání).
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí.
Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005.
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy.
Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.
Zhotovitel si jejich přesnou polohu nechá před zahájením stavby vytyčit.

Kreslí:	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:		
Ing. Jaromír Šíkola	Ing. Jaromír Šíkola	Ing. Jiří Žižka	Ing. Jaromír Šíkola		
Okres: Znojmo	k.ú.: Únanov, Tvořihráz				
Investor: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO				Formát:	2 x A4
ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC TVOŘIHRÁZ				Stupeň:	DPS
				Datum:	12/2022
				Č. zak.:	22012
				Arch. č.:	
Příloha: PODÉLNÝ PROFIL PŘELOŽKY VODOVODU				Měřítko:	Číslo přílohy:
				1:500/100	D.3.5