

## **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3**

---

pro zadání podlimitní veřejné zakázky  
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení  
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

# **Dostavba centrálního pavilonu základní školy v ul. Školní 247 v Opatovicích nad Labem**

---



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací č. 1:**

Pamětní deska – je uvedena v položce VON:

|    |   |           |                                           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------|
| 13 | K | 091504000 | Náklady související s publikační činností |
|----|---|-----------|-------------------------------------------|

Poznámka k položce:

*Pamětní deska - osazení po dokončení stavby dle vzoru objednatele, minimální velikost 0,3 x 0,4 m*

P

*Billboard - náklady na zřízení informačního billboardu s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. Minimální velikost 2,1 x 2,2 m.*

A zároveň je součástí pol. č. 363 – Z03 - prosklená fasáda:

Součástí dodávky Z03 je tabule skla s potiskem “pamětní deska” na bázi smaltu na vnitřní straně dvojskla, umístěná u vstupních dveří – grafický návrh dle požadavků investora a konkrétního vypsaného dotačního programu. Vodorovné spáry tmelené.



**IZOLAČNÍ DVOJSKLO S POTISKEM NA BÁZI SMALTU NA VNITŘNÍ STRANĚ VNĚJŠÍHO SKLA - ČERNOBÍLÝ TEXT A GRAFIKA PAMĚTNÍ DESKY**

Žádáme o upřesnění, co platí.

**Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Platí obě položky – pamětní deska bude provedena v rámci dekoračního potisku prosklené fasády i jako samostatná tabulka, která bude umístěna dle určení investora.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací č. 2:**

Šatní věšáky (část prvků A16, A17) – v popisu výrobku je uvedeno:

**SEŠTAVY VĚŠÁKŮ - TROJVĚŠÁKY - CHROM - NA PRŮBĚŽNÉM PROFILU - NEREZ BRUS.**

Může být tento nerezový nosný průběžný profil nahrazen ekonomicky výhodnějším ocelovým profilem s povrchovou úpravou *komaxit*?

**Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Průběžný profil pro uchycení věšáků v rámci prvků A16 a A17 prosíme dle PD v provedení nerez brus.

V Brně, dne 25. 5. 2018

**Regionální poradenská agentura, s.r.o.**  
Zástupce zadavatele