

OZNÁMENÍ O PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel	Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov	IČ	00269247
Identifikátor profilu zadavatele			

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce ulice Metličanské v Novém Bydžově (etapa I.A)		
Identifikátor/číslo veřejné zakázky	P13V00000001		
Specifikace zadávacího řízení	otevřené řízení		
Druh veřejné zakázky (podle předmětu VZ)	veřejná zakázka na stavební práce		
Druh veřejné zakázky (podle hodnoty)	zjednodušené podlimitní řízení		
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (Kč bez DPH)	4 875 523,00		
Datum vyhlášení	24. duben 2013		

2. KRITERIA

1.hodnotitelné kritérium	nejnižší cena	Váha kritéria %	100
--------------------------	---------------	-----------------	-----

3. HODNOCENÍ

Hodnocení nejvýhodnější nabídky = 100 bodů
hodnocení nabídky X = $\text{cena X té nabídky} \cdot 100 / \text{cena 1. nabídky}$

4. OSLOVENÍ UCHAZEČI

Název a adresa osloveného uchazeče			
KONSTRUKT s.r.o., Pražská 800, 50004 Hradec Králové			
MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 50003 Hradec Králové 3			
SOVIS Hradec Králové s.r.o., Pardubická 852/10a, 50000 Hradec Králové			
M-SILNICE a.s., 1. máje 198, 50401 Nový Bydžov			
REKOM Nový Bydžov a.s., Měník-Barchůvek 2, 50401 Nový Bydžov			
Administrátor	ing. Bohuslav Zachař	Datum změny	25.4.2013 7:44:09

5. STAV ŘÍZENÍ

Stav řízení	veřejná zakázka neukončena-informace zveřejněny na Profilu
-------------	--

6. ADMINISTRÁTOR ZADÁNÍ

Jméno administrátora	Ing. Bohuslav Zachař	Datum vyhlášení	24.4.2013 14:17:26
----------------------	----------------------	-----------------	--------------------

7. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Jméno administrátora	0	Datum vyhlášení	
----------------------	---	-----------------	--

8. DODATEČNÉ INFORMACE

Dotaz: V předložené projektové dokumentaci je dodatek č.1 týkající se objektu SO 102 Jízdní pruh pro cyklisty, který doplňuje konstrukci o 320 m obrub, ale ve výkazu výměr tato položka není, jak má uchazeč postupovat?

Odpověď: Tento požadavek vznesl správce komunikace dodatečně, proto nebyla položka v rozpočtu uvedena. Doplňte položkový rozpočet o dva nové řádky nakonec s položkami - obrubník silniční 320 m a pokládka obrubníku 320m.

Administrátor	Ing. Bohuslav Zachař	Datum změny	9.5.2013 7:39:52
---------------	----------------------	-------------	------------------

Město
NOVÝ BYDŽOV
19