



Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace
Myslotínská 1740
393 01 Pelhřimov

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – dodatek č. 2

(dále jen VZMR)

zadávaná na základě otevřené výzvy ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Tato veřejná zakázka v souladu s ustanovením § 31 zákona není zadávána v zadávacím řízení podle zákona. Při jejím zadávání je zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6 odst. 1 až 3 zákona.

Zadávací dokumentace (ZD)

Oprava chodníků v Pelhřimově

Zadavatel: Technické služby města Pelhřimov, p.o.,
Myslotínská 1740
39301 Pelhřimov
Zastoupené Ing. Evou Hamrlovou, ředitelkou
Profil zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3e60fbbd-0706-4474-b0b9-2f7a74839ab7>

UPŘESNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vzhledem ke skutečnosti, že jeden ze zájemců o veřejnou zakázku podal žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve znění:

Výška betonové dlažby

V rozpočtu pro zhotovení chodníků je všude navržena dlažba 6 cm, v Pelhřimově po chodnících jezdí Multicary TsmPe, když prohrnují sníh a provádějí zimní posyp štěrku, vyprazdňují odpadkové koše, atd.. Toto nelze považovat za občasný pojezd. To že bude pod dlažbou KSC neřeší problém možného popraskání dlažby ve výšce 6 cm. Aby nebyl problém se zárukou na popraskání betonové dlažby, měla by být použita dlažby výšky 8 cm. Máme cenit dlažbu ve výšce 6 nebo 8 cm?

vyhlašuje zadavatel tuto odpověď na dotaz:

Skladba podkladních vrstev a samotné dlažby je navržena pro občasný pojezd vozidel do 3,5 t. Pokud dojde z pozice investora k změně požadavků na nosnost chodníku, která bude vyžadovat změnu navržené skladby, bude tato skutečnost upravena dodatkem ke smlouvě. Pro potřebu výběrového řízení tedy prosíme o nacenění dlažby s výškou 6 cm.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se nemění a zůstává podle dodatku č. 1 ze dne 27.5.2025 do pátku 30.5.2025 do 10:00 hodin.

V Pelhřimově dne 28.května 2025

Ing. Eva Hamrlová, v.r.
ředitelka TSMP