

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrétova 15, Plzeň, 301 00, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Plzni dne 27.9.2017

Č.j. : KHSPL 25682/21/2017

Vyřizuje : Vachovcová/377155257

Č.j. žadatele :

RAVAL projekt v.o.s.
Houškova 16

326 00 PLZEŇ

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci: „Výstavba poloprovozního objektu H2 – kanalizační stoka a vodovodní řád“

Na základě žádosti společnosti RAVAl projekt v.o.s., Houškova 16, Plzeň v zastoupení investora stavby (Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., Teslova 3, Plzeň) ze dne 21.9.2017 posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15 jako dotčený orgán státní správy předložený návrh k dokumentaci pro stavební řízení na akci: „Výstavba poloprovozního objektu H2 – kanalizační stoka a vodovodní řád“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dle §77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a §4 odst.2 písm.a) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění k výše uvedené dokumentaci pro územní řízení

souhlasné závazné stanovisko .

O d ů v o d n ě n í :

Předmětem dokumentace pro stavební povolení (vyhotovil Ing. Jan Valko, 09/2017, paré č. 6) je výstavba vodovodního řadu a kanalizační stoky pro potřeby areálu Vědeckotechnického parku v Plzni na Borských polích. Pozemky dotčené stavbou jsou parc. č. 1538/101, 1538/132, 1538/102 k.ú. Skvrňany. Jedná se o výstavbu vodovodního řadu o celkové délce 37,3 m v dimenzi DN 100 a kanalizační stoky o celkové délce 56,4 m v dimenzi DN 250. Nový vodovodní řád bude napojen na stávající vodovodní řád DN 100 LT vedený pod komunikací Morseova. Pro odkalení řadu bude na konci osazen hydrant DN 80. Potrubí vodovodu bude provedeno z tvárné litiny.

Upozorňujeme, že před uvedením nové části vodovodu do provozu je provozovatel vodovodu povinen provést odběr a rozbor vzorku pitné vody v rozsahu dle přílohy č. 5 vyhl. č. 252/2004 Sb., a doložit, že k rozvodu pitné vody byly použity výrobky, jež vyhovují požadavkům dle odst. 1 – 3 § 5 zák. 258/2000 Sb.

Protože při posouzení dokumentace nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydala KHS v Plzni k předložené dokumentaci souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15, 303 22 PLZEŇ
Ing. Radmila Koubová - odborný rada ⁶⁹
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální Plzeň - město
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni

Příl.: PD

Telefon
(+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provolba
(+420) 377 155 111

Telefax
(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920311/0710

IČO
71009299