



statutární město Plzeň
Technický úřad
Odbor rozvoje a plánování

Škroupova 5
306 32 Plzeň
www.plzen.eu
ID datové schránky: 6iybfxn

Město **Plzeň**

Spisová značka: **MMP/236158/17**
Číslo jednací:
Vyřizuje: Ing. Martin Štván
e-mail: stvanma@plzen.eu
telefon: 378 034 088

RAVAL projekt v.o.s.
Houškova 16
326 00 Plzeň

Plzeň 18. 12. 2017

Věc: Vyjádření ke stavebnímu řízení

Statutární město Plzeň, zastoupené Odborem rozvoje a plánování Magistrátu města Plzně, souhlasí se stavbou nazvanou „**Výstavba poloprovozního objektu H2 – kanalizační stoka a vodovodní řad, pozemky p.č. 1538/101, p.č. 1538/102 a p.č. 1538/132 v k.ú. Skvrňany**“ dle předložené projektové dokumentace. O tento souhlas požádala RAVAl projekt v.o.s. v zastoupení investora.

Investor: Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

Specifikace stavby: Prodloužení stávající kanalizační stoky a vodovodního řadu.

Dotčené pozemky města Plzně: 1538/102 a 1538/132
Katastrální území: Skvrňany

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace při dodržení těchto podmínek:

- Podzemní armatury vč. přípojkových uzávěrů budou označeny orientačními tabulkami umístěnými na oplocení, sloupcích či zdech domů.
- Vodovodní řad bude zprovozněn po důkladném vypláchnutí, vydesinfikování a doložení kvality dodávané vody rozbořem vzorku odebraného z budovaného vodovodu.
- Poklopy jednotlivých armatur, pokud budou součástí pojezdové komunikace (v živičném krytu) požadujeme plovoucí, typu Kasi.
- V průběhu výstavby musí být zajištěn odtok splaškových vod.
- Na VODÁRNU PLZEŇ a.s. a OSI MMP budeme požadovat předložit záznam a vyhodnocení kamerové prohlídky u nově pokládané prodloužené stoky.

Upozornění:

- K napojení na stávající vodovodní řad preferujeme použití spojky Waga či Synoflex.
- Zahájení prací bude předem oznámeno VODÁRNE PLZEŇ a.s., provozu rozvodu vody v Plzni, Údolní 6, tel. 377413445. Stávající vodovodní řad nesmí být stavbou poškozen.


- Přepojování na stávající vodovodní řady se dotkne zástavby v přilehlé části městské části. Dodavatel stavby projedná s odpovědným provozem vodovodů veškeré případy přepojování řadů – způsob a termín s předstihem, aby mohla být splněna podmínka uvedená v zákoně č. 274/2001 Sb. v §9 a odběratelé vody byli informováni o plánovaném přerušení dodávky vody minimálně 15 dní předem. To znamená projednání každého přerušení dodávky vody cca 25 dní před realizací.
- Napojení na stávající vodovodní řadu bude provedeno za přítomnosti pracovníků provozu rozvodu vody.
- Zástupce provozu rozvodu vody bude přizván před záhozem rýhy ke kontrole prací a k předepsané tlakové zkoušce a bude přizván k technické přejímce stavby.
- Dodavatel stavby předá po jejím dokončení provozovateli 1 výtisk realizační projektové dokumentace opravené dle skutečného provedení, včetně výškopisného a polohopisného zaměření do souřadnic a s odměrkami na pevné body v papírové i digitální podobě. Výše uvedené vč. dokladové části bude v 1 provedení předáno MMP OSI.
- Při stavebních pracích nesmí být zaneseny UV výkopovým materiálem.
- Zástupce VODÁRNY PLZEŇ a.s. - provoz rozvodu vody bude přizván po dokončení definitivního povrchu komunikace ke kontrole funkčnosti vodárenských armatur a ke způsobu uložení poklopů vodárenských armatur do úrovně nového terénu.
- Před zahájením prací budou vytýčeny veškeré sítě ve správě OSI MMP a provozované VODÁRNOU PLZEŇ a.s.
- Zhotovitel zajistí staveniště proti vniknutí látek a stavebních hmot do kanalizačního systému, které neodpovídají podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle Kanalizačního řádu města Plzně.
- V případě, že stavbou dojde k napadání stavebních nebo jiných materiálů do prostoru kanalizační sítě vč. uličních vpustí, zhotovitel zajistí jejich okamžité odstranění.
- V případě jakéhokoli poškození /havárie/ stávajícího kanalizačního zařízení musí zhotovitel ihned informovat pracovníky provozovatele.
- Zhotovitel zajistí provádění díla odborně kvalifikovanými pracovníky s platným proškolením z BOZP ve vodohospodářských zařízeních.
- Vypouštěné odpadní vody musí splňovat hodnoty kanalizačního řádku města Plzně.
- Před zahájením prací bude vytýčeno stávající zařízení vodovodu v prostoru stavby. Stávající vodovodní řady a přípojky nesmí být výstavbou nových vodovodních řadů poškozeny.
- Upozorňujeme, že pro případný převod budovaného vodovodního řadu a kanalizační stoky do majetku města Plzně je nutné dodržet podmínky Plzeňského standardu kanalizace, vodovod. Zároveň je nutné dodržení ochranných pásem těchto sítí a prostor na nimi, včetně ochranných pásem ponechat trvale veřejně přístupný. V případě umístění těchto sítí do pozemků cizího vlastníka je nutné zřízení služebnosti.

Platnost tohoto souhlasu je 2 roky od jeho vydání, pokud stavba nebude realizována. Tento souhlas je platný pouze s přiloženou situací opatřenou razítkem Odboru rozvoje a plánování MMP a podpisem.

Musí být vyžádáno znovu, nebude-li do této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce a rozsahu stavby.

**Statutární město Plzeň
odbor rozvoje a plánování
Magistrátu města Plzně**

④



Mgr. Hynek Tomášek
vedoucí ORP MMP
na základě pověření

č.j.: ZM – 110/2015 ze dne 6.10.2015

Škroupova 5
306 32 Plzeň

tel. 37803 4088
fax

bankovní spojení KB Plzeň-město
č. účtu 1120 – 311 / 0100
IČO 075370, DIČ CZ-00075370

Rozdělovník: vlastní; SVSMP/19944/17; RAVAL projekt v.o.s.

Seznam příloh: Potvrzená situace stavby

Počet stran: 3