

BLANKET PRO SDĚLENÍ KANALIZAČNÍCH ÚDAJŮ č. 13 887 PRO NAPOJENÍ KANALIZAČNÍ STOKY

Místo napojení:	Investor nové stoky:
obec: <u>Plzeň</u>	jméno: <u>Vědeckotechnický park Plzeň</u>
ulice: <u>Morseova</u>	ulice: <u>Teslova 3</u>
č.kat. <u>1538/101</u>	obec: <u>Plzeň</u>
	PSČ: <u>301 00</u> telefon: <u>728 946 974</u>
	IČO: <u>26392054</u>

Vlastník stávající stoky: MMP OSI

Údaje o stoe:

typ uliční stoky: jednotná ~~splásková~~ ~~dešťová~~ (nehodící se škrtnout)

spád uliční stoky (promile): 20,98 ‰

nadmořská výška dna stávající stoky v místě napojení: 354,77

profil stávající stoky v místě napojení: 250 mm

materiál stávající stoky: kamenina

kontakt na příslušný provoz kanalizace: 377 413 616

jiné údaje : /

! UPOZORNĚNÍ !

1. Toto sdělení kanalizačních údajů neopravňuje v žádném případě k zahájení prací na stavbě kanalizační stoky bez souhlasu VODÁRNY PLZEŇ a.s. a příslušného stavebního úřadu.
2. Zahájení prací je nutno předem projednat s příslušným provozem kanalizací – termín a způsob.
3. VODÁRNA PLZEŇ a.s. vykoná dozor na prováděné práce na kanalizaci a teprve po řádné kolaudaci zajišťuje provoz nově vybudované stoky.
4. Závady do doby kolaudace a kolaudační závady odstraňuje investor.
5. Uvedení nově budované stoky do provozu je podmíněno souhlasem – kolaudací příslušným vodoprávním úřadem, uzavřením smlouvy o provozování v případě jiného investora než majoritního vlastníka kanalizace, uzavřením dohody dle § 8 zákona 274/2001 Sb. v platném znění mezi vlastníky provozně související kanalizační sítě a uzavřením smlouvy o provozování dle citovaného zákona.
6. Nejpozději při kolaudaci je zhotovitelem nebo investorem předána provozovateli projektová dokumentace dle skutečného provedení, geodetické zaměření, doklady o shodě použitých materiálů, protokoly o provedených zkouškách vodotěsnosti a inspekce průmyslovou kamerou.
7. Blanket pro sdělení kanalizačních údajů přiložte do projektové dokumentace kanalizačního řadu!

V Plzni dne 21.7.2017 Za VODÁRNU PLZEŇ a.s. vyřizuje jméno Bohmannová
podpis Malostranská 2 ⁽¹⁴⁾
Toto sdělení je platné do 21.7.2018 Po uplynutí tohoto data nutno aktualizovat!

UPOZORNĚNÍ:

Toto sdělení kanalizačních údajů není souhlasem s napojením a neopravňuje v žádném případě k zahájení prací na kanalizaci bez souhlasu VODÁRNY PLZEŇ a.s. a příslušného vodoprávního úřadu.

POZNÁMKY – PODMÍNKY:

Navržená stoka bude napojena do vyznačené stávající šachty Š na kanalizační stoce v Morseově ulici – viz. situace.

Napojení se provede jádrovým navrtáním do stěny šachty, dno nové stoky bude v úrovni dna stávající šachty, nutná úprava dna šachty včetně vydláždění lavičky a žlábků čedičovou dlažbou. Vlastní napojení potrubí do šachty je nutné provést přes pružný spoj (šachtová vložka, zkrácená trouba s hrdlem dle šířky stěny stávající RŠ).

Další detaily ohledně napojení budou během projektových prací i realizace konzultovány s Vodárnou Plzeň a.s. – provozem kanalizace (Bc. Mádr 607 654 401).

drenážní potrubí

Měřítko: 1 : 500