

BLANKET PRO SDĚLENÍ KANALIZAČNÍCH ÚDAJŮ č. K 2562 **PRO PŘIPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY**

Připojovaný objekt:

obec: **Plzeň**

ulice: **Teslova, Morseova**

č. or.: č. pop.:

č. kat. **1538/101**

druh nemovitosti: **administrativní budova**
Majitel připojovaného objektu:

jméno: **VTP Plzeň a.s.**

ulice: **Teslova 3**

obec: **Plzeň**

PSČ: **301 00** telefon: **728 946 974**

IČO: **26392054** datum narození:

Vlastník kanalizační stoky:
Ve výstavbě
Údaje o stoce:

velikost uliční stoky: **250 mm** materiál: **kamenina**

typ uliční stoky: **jednotná** ~~splašková~~ ~~dešťová~~ (nehodící se škrtnout)

spád uliční stoky (promile): **20,00 ‰**

nadmořská výška dna stoky v místě napojení: /

výškové umístění dna odbočky v místě napojení: **2/3 profilu stoky nad jejím dnem**

výškový systém: ~~Jadrán~~ **Balt** (nehodící se škrtnout)

odbočka: vysazená má DN: **150 mm** nutno vysadit DN: /

!UPOZORNĚNÍ !

1. Tento doklad slouží jako podklad pro zpracování PD dle norem ČSN 730155, 736760, 736701 a bude součástí projektové dokumentace.
2. **Toto sdělení kanalizačních údajů neopravňuje v žádném případě k zahájení prací na kanalizační přípoje bez souhlasu VODÁRNY PLZEŇ a.s. a příslušného stavebního úřadu.**
3. Kanalizační přípojka podléhá povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
4. Polohu odbočky pro napojení, která je uvedena na tomto blanketu, vytýčí na požádání provoz kanalizace VODÁRNY PLZEŇ a.s. přímo na místě.
5. VODÁRNA PLZEŇ a.s. vykoná situační zaměření a vizuální kontrolu provedení kanalizační přípojky na místě před obetonováním a zasypáním potrubí. Termín realizace kanalizační přípojky oznamte 2 dny před prováděním přípojky na tel.: 377 413 613/721 748 009
6. Tento blanket o sdělení kanalizačních údajů přiložte k projektové dokumentaci kanalizační přípojky.
7. Vlastní realizace kanalizační přípojky bude umožněna po uzavření dohody o podmínkách realizace, kterou investor uzavře s provozovatelem sítě současně s předložením stavebního povolení, vyplněného formuláře žádosti a 1 výtisku projektové dokumentace.

V Plzni dne **10.8.2017** Za VODÁRNU PLZEŇ a.s. vyřizuje jméno **Bohmannová**
podpis **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
Malostranská 2

Toto sdělení je platné do **10.8.2018** Po uplynutí tohoto data nutno aktualizovat!

UPOZORNĚNÍ:

Toto sdělení kanalizačních údajů není souhlasem s napojením a neopravňuje v žádném případě k zahájení prací na kanalizační přípojce bez souhlasu VODÁRNY PLZEŇ a.s. a příslušného stavebního úřadu.

POZNÁMKY – PODMÍNKY:

Blanket pro sdělení kanalizačních údajů přiložte do projektové dokumentace kanalizační přípojky!

Napojení dešťových vod je nutné řešit dle platné legislativy a dle schválené koncepce odvodnění příslušné lokality města nebo obce. Do splaškové kanalizační stoky nelze napojit srážkové vody z napojovaného objektu!

Umístění revizní kanalizační šachty: Na trase přípojky před připojovaným objektem

Předepsaný vnitřní rozměr – průměr revizní šachty při hloubce do 1,5 m od poklopu šachty po dno – min. 600 mm.

Předepsaný vnitřní rozměr – průměr revizní šachty při hloubce více než 1,5 m od poklopu šachty po dno – min. 1000 mm.

Přípojka bude napojena na vyznačený úsek navržené kanalizační stoky S3 DN 250 mm – viz. situace. Vysazení odbočky je zahrnuto v projektové dokumentaci stoky.

Uvedené údaje jsou dle projektu, umístění odbočky bude upřesněno při výstavbě kanalizační stoky.

PŘÍLOHA: situace 1:250 - 1 x A4

