



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

ZADAVATEL: OBEC VĚDOMICE
Sídlem: Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupený: Jana Salcmanová - starostka obce
IČ: 00264598

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

NÁZEV ZAKÁZKY:

Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Vážený dodavateli.

V souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 98 odst. 1 zákona obdržel zadavatel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 54 odst. 5 zákona a § 98 odst. 3 zákona Vám poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Úplné znění 2. dotazu:

Mám dotaz ohledně upřesnění položky 43. V TZ není uvedena žádná informace o rozvaděči. Poprosím o specifikaci rozvaděče, patch panelu a switche. 2 - 04 - elektroinstalace - hlavní způsobilé náklady 5 K Pol43 Datový rozvaděč včetně Patch panelu a Switch pro 8 linek ks 1,000

Odpověď zadavatele na 2. dotaz

Specifikace Pol43 Datový rozvaděč včetně Patch panelu a Switch pro 8 linek:

1ks Datový rozvaděč 19" RACK jednodílný (min. 12U, 440mm, 600mm)
1ks Patch panel 19" UTP 24 port, CAT6, LSA 1U
1ks Switch 8 portový, 1Gbit, QoS, table
8ks Patch kabel CAT6, UTP, 1m

Úplné znění 3. dotazu:

Ve VV v stavební části je položka 51 montáž 80 ks panelů a dodávka 88 ks. Žádám o sjednocení a zaslání nového VV. Dále položka 85 - montáž zámkové dlažby je bez dodávky. Dlažbu dodá investor? Novou nebo použitou?

Odpověď zadavatele na 3. dotaz

Odpověď k položce 51 a 52 - jedná se o montáž stropních panelů a rozdíl spočívá v tom, že je v dodávce započítáno ztrátové viz. výpočet výměry u položky.

Odpověď k položce 85 - je bez dodávky - v položce je rozebrán stávající zámkové dlažby ve výměře 45,2 m² a v položce 131 očištění dlažby pro další použití pro položku 85.

Certifikace herního prvku

Zadavatel odstranil v neoceněném položkovém rozpočtu v části VRN4 položku č. 14

K	042002000	certifikační náklady na herní prvek, číslo výkresu NAB.03 (1)	kpl	1,000
---	-----------	---	-----	-------

Součástí plnění veřejné zakázky není dodávky herního prvku. V příloze Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 3 je přiložena příloha Nabídkový rozpočet (VV_VZD3.xlsx), ve kterém je provedeno odstranění uvedené položky č. 14. Při zpracování nabídkového rozpočtu využijí účastníci tento neoceněný Nabídkový rozpočet (VV_VZD3.xlsx).

Toto vysvětlení zadavatel zveřejňuje v souladu se zákonem na profilu zadavatele

Zpracováno na základě informací poskytnutých zadavatelem.

Vědomice, dne 22. 9. 2021

.....
Jana Salcmanová - starostka obce

