


±0,000 = 444,050 m.n.m. B.p.v

OBJEDNATEL : Nemocnice Tábor, a.s. IČ 26095203, DIČ CZ26095203 , Kpt. Jaroše 2000, 390 02 Tábor		
ZHOTOVITEL : Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, autorizovaný architekt ČKA 00762, IČ: 11015802 K Biřičce 1656/65, 50008 Hradec Králové 8		
SPOLUPRÁCE : Ing.arch. Pavel Zadrobílek ČKA 02 868, IČ: 44414471	ZHOTOVITEL Oldřich Šíkula ODDÍLU : ČES spol. s r.o. České Budějovice	
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR		STUPEŇ : DSP+DPPS
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 BUDOVA ("NOVÁ PSYCHIATRIE") STAVENIŠTĚ "A"	DATUM : 04/2015
PROFESE	D.1.4.7 MĚŘENÍ A REGULACE	PARÉ. č :
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Oldřich ŠÍKULA	MĚŘÍTKO: --
Soupis prací		ČÍSLO V. : D.1.4.7_02

SOUPIS PRACÍ ZAŘÍZENÍ M+R

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
PŘÍSTROJE								
				Havarijní zabezpečení strojovny ÚT				
1.	1.4.1	50.TA10	KP75 060L117166	Prostorový termostát, rozsah 0 až 40°C, krytí IP33, max.provozní teplota 80°C, teplota okolí -40...+65°C	ks	1		
2.		50.LA10	EHS	Elektrodové zařízení 220V,50Hz, vč. 2ks elektrod	ks	1		
3.		50.AA10	ZB5-AS54 ZEN-L1111 XAL-KO1	Plastový ovladač jednotlivých, hříbová hlavice s aretací, průměr tlačítka 40 mm, vč.skríně	ks	1		
4.		50.HLA10	LD 125 SELM L	Elektrická houkačka 24V, 50Hz, vč.svitidla	ks	1		
				Ekvitermní regulace teploty OV, PDL1				
5.	1.4.2	51.T1	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
6.		51.T10	TS-9100-8901	Ponorná jímka, měď, délka 120 mm	ks	1		
7.			TS-9101-8402	Elektronický teplotní snímač, venkovní, výstup 0-10V, rozsah -20/40°C	ks	1		
8.		51.Y1	VG 7802GT	Bronzový ventil řady VG 7000, třífázový směšovací, PN 16, DN 15, kv=4,0	ks	1		
9.			VA-7706-1001	Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP54, pro řadu VG7000, napájení 24 VAC	ks	1		
10.		51.M1		proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
				Ekvitermní regulace teploty OV, PDL2				
11.	1.4.3	52.T1	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
12.			TS-9100-8901	Ponorná jímka, měď, délka 120 mm	ks	1		
13.		52.Y1	VG 7802FT	Bronzový ventil řady VG 7000, třífázový směšovací, PN 16, DN 15, kv=2,5	ks	1		
14.			VA-7706-1001	Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP54, pro řadu VG7000, napájení 24 VAC	ks	1		
15.		52.M1		proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
				Ekvitermní regulace teploty OV, PDL3				
16.	1.4.4	53.T1	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
		1.4.8		Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.1				
36.		101.T1	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímký), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
37.			TS-9100-8901	Ponorná jímka, měď, délka 120 mm	ks	1		
38.		101.TA1	KP77 060L118166	Kapilárový termostát, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, vč. jímky				
39.		101.Y1	AME 13	max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40...+65°C	ks	1		
40.		k pol.: 101.Y1		Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
41.		101.M1		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
				Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
		1.4.9		Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.2				
42.		102.T1	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímký), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
43.			TS-9100-8901	Ponorná jímka, měď, délka 120 mm	ks	1		
44.		102.TA1	KP77 060L118166	Kapilárový termostát, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, vč. jímky				
45.		102.Y1	AME 13	max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40...+65°C	ks	1		
46.		k pol.: 102.Y1		Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
47.		102.M1		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
				Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
		1.4.10		Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.3				
48.		103.T1	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímký), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
49.			TS-9100-8901	Ponorná jímka, měď, délka 120 mm	ks	1		
50.		103.TA1	KP77 060L118166	Kapilárový termostát, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, vč. jímky				
51.		103.Y1	AME 13	max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40...+65°C	ks	1		
				Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
52.		k pol.: 103.Y1		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
53.		103.M1		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
		1.4.11		Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.4				
54.		104.T1	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
55.		104.TA1	TS-9100-8901	Ponorná jímka, měď, délka 120 mm	ks	1		
56.			KP77 060L118166	Kapilárový termostát, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, vč. jímky				
57.		104.Y1	AME 13	max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40...+65°C	ks	1		
				Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
58.		k pol.: 104.Y1		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
59.		104.M1		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
		1.4.12		Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.5				
60.		105.T1	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
61.			TS-9100-8901	Ponorná jímka, měď, délka 120 mm	ks	1		
62.		105.TA1	KP77 060L118166	Kapilárový termostát, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, vč. jímky				
63.		105.Y1	AME 13	max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40...+65°C	ks	1		
				Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
64.		k pol.: 105.Y1		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
65.		105.M1		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
		1.4.13		Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.1				
66.		201.T1	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
67.			TS-9100-8901	Ponorná jímka, měď, délka 120 mm	ks	1		
68.		201.TA1	KP77 060L118166	Kapilárový termostát, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, vč. jímky				
				max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40...+65°C	ks	1		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
69.		201.Y1	AME 13	Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
70.		k pol.: 201.Y1		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
71.		201.M1		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
		1.4.14		Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.2				
72.		202.T1	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímký), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
73.				Ponorná jímka, měď, délka 120 mm	ks	1		
74.		202.TA1	TS-9100-8901 KP77 060L118166	Kapilárový termostát, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, vč. jímký	ks	1		
75.		202.Y1	AME 13	max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40...+65°C	ks	1		
				Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
76.		k pol.: 202.Y1		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
77.		202.M1		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
		1.4.15		Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.3				
78.		203.T1	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímký), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
79.				Ponorná jímka, měď, délka 120 mm	ks	1		
80.		203.TA1	TS-9100-8901 KP77 060L118166	Kapilárový termostát, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, vč. jímký	ks	1		
81.		203.Y1	AME 13	max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40...+65°C	ks	1		
				Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
82.		k pol.: 203.Y1		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
83.		203.M1		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
		1.4.16		Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.4				
84.		204.T1	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímký), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
85.			TS-9100-8901	Ponorná jímka, měď, délka 120 mm	ks	1		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
86.		204.TA1	KP77 060L118166	Kapilárový termostát, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, vč. jímky max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40...+65°C	ks	1		
87.		204.Y1	AME 13	Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
88.		k pol.: 204.Y1		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
89.		204.M1		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
		1.4.17		Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.1				
90.		301.T1	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
91.			TS-9100-8901	Ponorná jímka, měď, délka 120 mm	ks	1		
92.		301.TA1	KP77 060L118166	Kapilárový termostát, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, vč. jímky max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40...+65°C	ks	1		
93.		301.Y1	AME 13	Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
94.		k pol.: 301.Y1		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
95.		301.M1		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
		1.4.18		Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.2				
97.		302.T1	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
98.			TS-9100-8901	Ponorná jímka, měď, délka 120 mm	ks	1		
99.		302.TA1	KP77 060L118166	Kapilárový termostát, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, vč. jímky max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40...+65°C	ks	1		
100.		302.Y1	AME 13	Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
101.		k pol.: 302.Y1		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
102.		302.M1		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
		1.4.19		Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.3				
103.		303.T1	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
104.			TS-9100-8901	Ponorná jímka, měď, délka 120 mm	ks	1		
105.		303.TA1	KP77 060L118166	Kapilárový termostát, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, vč. jímký				
106.		303.Y1	AME 13	max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40...+65°C	ks	1		
				Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
107.		k pol.: 303.Y1		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
108.		303.M1		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
		1.4.20		Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.4				
109.		304.T1	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
110.			TS-9100-8901	Ponorná jímka, měď, délka 120 mm	ks	1		
111.		304.TA1	KP77 060L118166	Kapilárový termostát, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, vč. jímký				
112.		304.Y1	AME 13	max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40...+65°C	ks	1		
				Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
113.		k pol.: 304.Y1		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
114.		304.M1		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
		1.4.21 až 1.4.30		Neobsazeno				
		1.4.31		Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 1.1 (dětská ambulance 1.NP)				
115.		1.1.T1	TS-9101-8322	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C	ks	1		
116.		1.1.T2, 1.1.T3	TS-9101-8323	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C	ks	2		
117.				Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty	ks	3		
118.		1.1.T10	RS-1140-0000-W	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
119.		1.1.TA1	270XTAN-95008	Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C, kapilára 6m, vč. příchyttek KIT 012N600	ks	1		
120.		1.1.T4	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
121.		1.1.PA1, 1.1.PA2, 1.1.PA3	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	3		
122.		1.1.PA11, 1.1.PA12	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	2		
123.			FTG015N602R	Sada pro montáž na potrubí (rovná)	ks	5		
124.			FTG015N603R	Sada pro montáž na potrubí (ohnutá)	ks	5		
125.		1.1.Y1. 1.1.Y2	SF24A-SR	Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkci pro přestavování klapek v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54	ks	2		
126.		1.1.Y11	AME 13	krouťací moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m ² Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
127.		k pol.: 1.1.Y11		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
128.		1.1.FM1, 1.1.FM2		Frekvenční měnič pro třífázové asynchronní motory, napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT)	ks	2		
129.		1.1.FM3		Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT)	ks	1		
130.		1.1.M11		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
131.		PK1.a, PK1.b		Připojení signalizačního kontaktu požární klapky	ks	2		
132.		1.4.32 2.1.T1	TS-9101-8322	Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 2.1 (ambulance + poradna 1.NP) Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C	ks	1		

Nová Psychiatrie - Nemocnice Tábor
SO01 Budova ("Nová Psychiatrie") staveniště "A"

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
133.		2.1.T2, 2.1.T3	TS-9101-8323	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C	ks	2		
134.				Přiruba na VZT potrubí pro tyčové snímáče teploty	ks	3		
135.		2.1.T10	RS-1140-0000-W	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		
136.		2.1.TA1	270XTAN-95008	Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C, kapilára 6m, vč. příchytěk KIT 012N600	ks	1		
137.		2.1.T4	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
138.		2.1.PA1, 2.1.PA2, 2.1.PA3	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R				
139.		2.1.PA11, 2.1.PA12	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	3		
140.			FTG015N602R	Sada pro montáž na potrubí (rovná)	ks	2		
141.			FTG015N603R	Sada pro montáž na potrubí (ohnutá)	ks	5		
142.		2.1.Y1. 2.1.Y2	SF24A-SR	Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí pro přestavování klapek v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54 krouťací moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m ²	ks	2		
143.		2.1.Y11	AME 13	Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
144.		k pol.: 2.1.Y11		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
145.		2.1.FM1, 2.1.FM2		Frekvenční měnič pro třífázové asynchronní motory, napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT)	ks	2		
146.		2.1.FM3		Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT)				
147.		2.1.M11		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
148.		PK2.a, PK2.b		Připojení signalizačního kontaktu požární klapky	ks	2		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
		1.4.33		Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 3.1 (příjem + stacionář 1.NP)				
149.		3.1.T1	TS-9101-8322	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C	ks	1		
150.		3.1.T2, 3.1.T3	TS-9101-8323	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C	ks	2		
151.				Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty	ks	3		
152.		3.1.T10	RS-1140-0000-W	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		
153.		3.1.TA1	270XTAN-95008	Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C, kapilára 6m, vč. příchytěk KIT 012N600	ks	1		
154.		3.1.T4	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
155.		3.1.PA1, 3.1.PA2, 3.1.PA3	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	3		
156.		3.1.PA11, 3.1.PA12	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	2		
157.			FTG015N602R	Sada pro montáž na potrubí (rovná)	ks	5		
158.			FTG015N603R	Sada pro montáž na potrubí (ohnutá)	ks	5		
159.		3.1.Y1, 3.1.Y2	SF24A-SR	Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí pro přestavování klapek v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54	ks	2		
160.		3.1.Y11	AME 13	krouťící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m ²	ks	2		
161.		k pol.: 3.1.Y11		Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
162.		3.1.FM1, 3.1.FM2		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
				Frekvenční měnič pro třífázové asynchronní motory, napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT)	ks	2		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
163.		3.1.FM3		Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv. měnič je součástí dodávky profese VZT)	ks	1		
164.		3.1.M11		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
165.		PK3.a, PK3.b		Připojení signalizačního kontaktu požární klapky	ks	2		
		1.4.34		Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 4.1 (centrální šatny 1.NP)				
166.		4.1.T1	TS-9101-8322	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C	ks	1		
167.		4.1.T2, 4.1.T3	TS-9101-8323	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C	ks	2		
168.				Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty	ks	3		
169.		4.1.T10	RS-1140-0000-W	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		
170.		4.1.TA1	270XTAN-95008	Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C, kapilára 6m, vč. příchyttek KIT 012N600	ks	1		
171.		4.1.T4	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
172.		4.1.PA1, 4.1.PA2, 4.1.PA3	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	3		
173.		4.1.PA11, 4.1.PA12	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	2		
174.			FTG015N602R	Sada pro montáž na potrubí (rovná)	ks	5		
175.			FTG015N603R	Sada pro montáž na potrubí (ohnutá)	ks	5		
176.		4.1.Y1, 4.1.Y2	SF24A-SR	Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí pro přestavování klapek v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54 krouticí moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m ²	ks	2		
177.		4.1.Y3	NM24A-SR	Klapkový pohon pro přestavování klapek v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, velikost klapky do cca 2m2	ks	1		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
178.		4.1.Y11	AME 13	Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
179.		k pol.: 4.1.Y11		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
180.		4.1.FM1, 4.1.FM2		Frekvenční měnič pro třífázové asynchronní motory, napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv. měnič je součástí dodávky profese VZT)	ks	2		
181.		4.1.M11		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
182.		PK4.a, PK4.b		Připojení signalizačního kontaktu požární klapky	ks	2		
		1.4.35		Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 5.1 (lůžkové oddělení 2.NP)				
183.		5.1.T1	TS-9101-8322	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odevz., 200 mm, rozsah -20/40°C	ks	1		
184.		5.1.T2, 5.1.T3	TS-9101-8323	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odevz., 200 mm, rozsah 0/40°C	ks	2		
185.				Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty	ks	3		
186.		5.1.T10	RS-1140-0000-W	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		
187.		5.1.TA1	270XTAN-95008	Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C, kapilára 6m, vč. příchytěk KIT 012N600	ks	1		
188.		5.1.T4	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
189.		5.1.PA1, 5.1.PA2, 5.1.PA3	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	3		
190.		5.1.PA11, 5.1.PA12	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	2		
191.			FTG015N602R	Sada pro montáž na potrubí (rovná)	ks	5		
192.			FTG015N603R	Sada pro montáž na potrubí (ohnutá)	ks	5		
193.		5.1.Y1, 5.1.Y2	SF24A-SR	Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí pro přestavování klapek v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54 krouticí moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m ²	ks	2		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
194.		5.1.Y3	NM24A-SR	Klapkový pohon pro přestavování klapek v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, velikost klapky do cca 2m2	ks	1		
195.		5.1.Y11	AME 13	Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese UT)	ks	1		
196.		k pol.: 5.1.Y11		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
197.		5.1.FM1, 5.1.FM2		Frekvenční měnič pro třífázové asynchronní motory, napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv. měnič je součástí dodávky profese VZT)	ks	2		
198.		5.1.M11		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
199.		PK5.a, PK5.b, PK5.c, PK5.d, PK5.e		Připojení signalizačního kontaktu požární klapky	ks	5		
		1.4.36		Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 6.1 (jidelna + d.m. 2.NP)				
200.		6.1.T1	TS-9101-8322	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C	ks	1		
201.		6.1.T2, 6.1.T3	TS-9101-8323	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C	ks	2		
202.				Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímáče teploty	ks	3		
203.		6.1.T10	RS-1140-0000-W	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		
204.		6.1.TA1	270XTAN-95008	Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C, kapilára 6m, vč. příchytěk KIT 012N600	ks	1		
205.		6.1.T4	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
206.		6.1.PA1, 6.1.PA2, 6.1.PA3	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	3		
207.		6.1.PA11, 6.1.PA12	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	2		
208.			FTG015N602R	Sada pro montáž na potrubí (rovná)	ks	5		
209.			FTG015N603R	Sada pro montáž na potrubí (ohnutá)	ks	5		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
210.		6.1.Y1. 6.1.Y2	SF24A-SR	Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkci pro přestavování klapek v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54	ks	2		
211.		6.1.Y11	AME 13	kroutilcí moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m ²	ks	1		
212.		k pol.: 6.1.Y11		Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
213.		6.1.FM1, 6.1.FM2		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
214.		6.1.FM3		Frekvenční měnič pro třífázové asynchronní motory, napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT)	ks	2		
215.		6.1.M11		Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT)	ks	1		
216.		PK6.a, PK6.b		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
				Připojení signalizačního kontaktu požární klapky	ks	2		
		1.4.37		Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 7.1 (terapie 2.NP)				
217.		7.1.T1	TS-9101-8322	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C	ks	1		
218.		7.1.T2, 7.1.T3	TS-9101-8323	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C	ks	2		
219.				Přiruba na VZT potrubí pro tyčové snímáče teploty	ks	3		
220.		7.1.T10	RS-1140-0000-W	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		
221.		7.1.TA1	270XTAN-95008	Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C, kapilára 6m, vč. příchytěk KIT 012N600	ks	1		
222.		7.1.T4	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
223.		7.1.PA1, 7.1.PA2, 7.1.PA3	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	3		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
224.		7.1.PA11, 7.1.PA12	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního drážku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	2		
225.			FTG015N602R	Sada pro montáž na potrubí (rovná)	ks	5		
226.			FTG015N603R	Sada pro montáž na potrubí (ohnutá)	ks	5		
227.		7.1.Y1. 7.1.Y2	SF24A-SR	Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí pro přestavování klapek v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54				
228.		7.1.Y11	AME 13	krouťací moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m ²	ks	2		
229.		k pol.: 7.1.Y11		Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
230.		7.1.FM1, 7.1.FM2		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
231.		7.1.FM3		Frekvenční měnič pro třífázové asynchronní motory, napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT)	ks	2		
232.		7.1.M11		Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT)	ks	1		
233.		PK7.a, PK7.b		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
				Připojení signalizačního kontaktu požární klapky	ks	2		
		1.4.38		Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 8.1 (lůžkové oddělení 3.NP)				
234.		8.1.T1	TS-9101-8322	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C	ks	1		
235.		8.1.T2, 8.1.T3	TS-9101-8323	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C	ks	2		
236.				Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímáče teploty	ks	3		
237.		8.1.T10	RS-1140-0000-W	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		
238.		8.1.TA1	270XTAN-95008	Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C, kapilára 6m, vč. příchytěk KIT 012N600	ks	1		
239.		8.1.T4	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
240.		8.1.PA1, 8.1.PA2, 8.1.PA3	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	3		
241.		8.1.PA11, 8.1.PA12	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	2		
242.			FTG015N602R	Sada pro montáž na potrubí (rovná)	ks	5		
243.			FTG015N603R	Sada pro montáž na potrubí (ohnutá)	ks	5		
244.		8.1.Y1, 8.1.Y2	SF24A-SR	Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkci pro přestavování klapek v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54 krouticí moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m ²	ks	2		
245.		8.1.Y3	NM24A-SR	Klapkový pohon pro přestavování klapek v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, velikost klapky do cca 2m2	ks	1		
246.		8.1.Y11	AME 13	Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
247.		k pol.: 8.1.Y11		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
248.		8.1.FM1, 8.1.FM2		Frekvenční měnič pro třífázové asynchroni motory, napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT)	ks	2		
249.		8.1.M11		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
250.		PK8.a, PK8.b		Připojení signalizačního kontaktu požární klapky	ks	2		
251.		1.4.39		Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 9.1 (vyšetřovny 3.NP)				
252.		9.1.T1	TS-9101-8322	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C	ks	1		
253.		9.1.T2, 9.1.T3	TS-9101-8323	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C	ks	2		
254.		9.1.T10	RS-1140-0000-W	Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty	ks	3		
255.		9.1.TA1	270XTAN-95008	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		
				Termostát mrazové ochrany, rozsah -10/12°C, kapilára 6m, vč. příchytěk KIT 012N600	ks	1		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
256.		9.1.T4	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
257.		9.1.PA1, 9.1.PA2, 9.1.PA3	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	3		
258.		9.1.PA11, 9.1.PA12	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	2		
259.			FTG015N602R	Sada pro montáž na potrubí (rovná)	ks	5		
260.			FTG015N603R	Sada pro montáž na potrubí (ohnutá)	ks	5		
261.		9.1.Y1. 9.1.Y2	SF24A-SR	Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkci pro přestavování klapek v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54 krouticí moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m ²	ks	2		
262.		9.1.Y11	AME 13	Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
263.		k pol.: 9.1.Y11		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
264.		9.1.FM1, 9.1.FM2		Frekvenční měnič pro třífázové asynchronní motory, napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT)	ks	2		
265.		9.1.FM3		Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT)	ks	1		
266.		9.1.M11		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
267.		PK9.a, PK9.b		Připojení signalizačního kontaktu požární klapky	ks	2		
		1.4.40		Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 10.1 (Jidelna + d.m. 3.NP)				
268.		10.1.T1	TS-9101-8322	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C	ks	1		
269.		10.1.T2, 10.1.T3	TS-9101-8323	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C	ks	2		
270.				Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty	ks	3		

Nová Psychiatrie - Nemocnice Tábor
SO01 Budova ("Nová Psychiatrie") staveniště "A"

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
271.		10.1.T10	RS-1140-0000-W	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		
272.		10.1.TA1	270XTAN-95008	Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C, kapilára 6m, vč. příchyttek KIT 012N600	ks	1		
273.		10.1.T4	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
274.		10.1.PA1, 10.1.PA2, 10.1.PA3	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	3		
275.		10.1.PA11, 10.1.PA12	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	2		
276.			FTG015N602R	Sada pro montáž na potrubí (rovná)	ks	5		
277.			FTG015N603R	Sada pro montáž na potrubí (ohnutá)	ks	5		
278.		10.1.Y1. 10.1.Y2	SF24A-SR	Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí pro přestavování klapek v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54 krouticí moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m ²	ks	2		
279.		10.1.Y11	AME 13	Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
280.		k pol.: 10.1.Y11		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
281.		10.1.FM1, 10.1.FM2		Frekvenční měnič pro třífázové asynchronní motory, napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT)	ks	2		
282.		10.1.FM3		Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů FM (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT)	ks	1		
283.		10.1.M11		Čerpadlo, el.připojení	ks	1		
284.		PK10.a, PK10.b		Připojení signalizačního kontaktu požární klapky	ks	2		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
		1.4.41		Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 11.1 (dveřní clona m.č. 1.08.2)				
285.		11.1.T1	TS-9101-8323	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C	ks	1		
286.				Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty	ks	1		
287.		11.1.T10	RS-1140-0000-W	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		
288.		11.1.TA1	270XTAN-95008	Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C, kapilára 6m, vč. příchytěk KIT 012N600	ks	1		
289.		11.1.T4	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
290.		11.1.Y11	AME 13	Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
291.		k pol.: 11.1.Y11		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
292.		11.1.M1		Dveřní clona, 5°otáček, napájení 1x230 - el. připojení (napájecí a ovládací kabely)	ks	1		
		1.4.42		Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 11.2 (dveřní clona m.č. 1.07.2)				
293.		11.2.T1	TS-9101-8323	Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C	ks	1		
294.				Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty	ks	1		
295.		11.2.T10	RS-1140-0000-W	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		
296.		11.2.TA1	270XTAN-95008	Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C, kapilára 6m, vč. příchytěk KIT 012N600	ks	1		
297.		11.2.T4	TS-9101-8224	Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky), výstup 0-10V, rozsah 0/100°C	ks	1		
298.		11.2.Y11	AME 13	Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C (ventil je součástí dodávky profese ÚT)	ks	1		
299.		k pol.: 11.2.Y11		Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu	ks	1		
300.		11.2.M1		Dveřní clona, 5°otáček, napájení 1x230 - el. připojení (napájecí a ovládací kabely)	ks	1		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
		1.4.43		Větrání hygienických místností 1. až 3.NP VZT 12.4, 12.6, 12.7				
301.		PK12.a, PK12.b, PK12.c		Připojení signalizačního kontaktu požární klapky	ks	3		
302.		12.7.PA1	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	1		
303.			FTG015N602R	Sada pro montáž na potrubí (rovná)	ks	1		
304.			FTG015N603R	Sada pro montáž na potrubí (ohnutá)	ks	1		
305.		12.7.Y1	LM24A	Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz, ovládání ON/Off nebo třibodové řízení, krytí IP54	ks	1		
306.		12.4.M1,12.6.M1		krouťací moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2	ks	1		
307.		12.7.M1		Ventilátor 230VAC, ovládání	ks	1		
				Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor)	ks	1		
		1.4.44		Větrání kůřáren 1. až 3.N – VZT 13.1, 13.2, 13.3				
308.		13.PIR1, 13.PIR2, 13.PIR3		Pohybový senzor, napájení 230VAC, krytí IP20, reléový výstup	ks	3		
309.		13.1.PA1, 13.2.PA1, 13.3.PA1	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	3		
310.			FTG015N602R	Sada pro montáž na potrubí (rovná)	ks	3		
311.			FTG015N603R	Sada pro montáž na potrubí (ohnutá)	ks	3		
312.		13.1.Y1, 13.2.Y1, 13.3.Y1	LM24A	Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz, ovládání ON/Off nebo třibodové řízení, krytí IP54	ks	3		
313.		13.1.M1, 13.2.M1, 13.2.M1,		krouťací moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2	ks	3		
				Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor)	ks	3		
		1.4.45		Větrání skladů 1.NP - VZT 14.2				
314.		PK14.a		Připojení signalizačního kontaktu požární klapky	ks	1		
315.		14.2.M1		Ventilátor 230VAC, ovládání	ks	1		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
				Větrání technické místnosti 0.2 (strojovna ÚT) VZT 18.1, 18.2				
316.		1.4.46	RS-1140-0000-W	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		
317.		18.1.Y1, 18.2.Y1,	LM24A	Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických klopek ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz, ovládání ON/Off nebo třibodové řízení, krytí IP54 krouticí moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2	ks	2		
318.		18.1.PA1, 18.2.PA1	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	2		
319.			FTG015N602R	Sada pro montáž na potrubí (rovná)	ks	2		
320.			FTG015N603R	Sada pro montáž na potrubí (ohnutá)	ks	2		
321.		18.1.MS1		Plastový ovladač pomocných obvodů, otočný, se signalizací LED (provoz/porucha), krytí IP30 design nutno konzultovat s gen. projektentem	ks	1		
322.		18.1.M1, 18.2.M1		Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor)	ks	2		
				Větrání strojovny VZT4.3 VZT 19.1, 19.2				
323.		1.4.47	RS-1140-0000-W	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		
324.		19.1.Y1, 19.2.Y1,	LM24A	Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických klopek ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz, ovládání ON/Off nebo třibodové řízení, krytí IP54 krouticí moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2	ks	2		
325.		19.1.PA1, 19.2.PA1	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	2		
326.			FTG015N602R	Sada pro montáž na potrubí (rovná)	ks	2		
327.			FTG015N603R	Sada pro montáž na potrubí (ohnutá)	ks	2		
328.		19.1.MS1		Plastový ovladač pomocných obvodů, otočný, se signalizací LED (provoz/porucha), krytí IP30 design nutno konzultovat s gen. projektentem	ks	1		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
329.		19.1.M1, 19.2.M1		Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor)	ks	2		
				Větrání strojovny VZT4.4 VZT 19.3, 19.4				
330.		19.3.T10	RS-1140-0000-W	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		
331.		19.3.Y1, 19.4.Y1,	LM24A	Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických klopek ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz, ovládání ON/Off nebo třibodové řízení, krytí IP54 krouticí moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2	ks	2		
332.		19.3.PA1, 19.4.PA1	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	2		
333.			FTG015N602R	Sada pro montáž na potrubí (rovná)	ks	2		
334.			FTG015N603R	Sada pro montáž na potrubí (ohnutá)	ks	2		
335.		19.3.MS1		Plastový ovladač pomocných obvodů, otočný, se signalizací LED (provoz/porucha), krytí IP30 design nutno konzultovat s gen. projektentem	ks	1		
336.		19.3.M1, 19.4.M1		Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor)	ks	2		
				Větrání strojovny SLA VZT 21.1, 21.2				
337.		21.1.T10	RS-1140-0000-W	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		
338.		21.1.Y1, 21.2.Y1,	LM24A	Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických klopek ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz, ovládání ON/Off nebo třibodové řízení, krytí IP54 krouticí moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2	ks	2		
339.		21.1.PA1, 21.2.PA1	P233A-4-PHC	Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací difference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R	ks	2		
340.			FTG015N602R	Sada pro montáž na potrubí (rovná)	ks	2		
341.			FTG015N603R	Sada pro montáž na potrubí (ohnutá)	ks	2		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
342.		21.1.MS1		Plastový ovladač pomocných obvodů, otočný, se signalizací LED (provoz/porucha), krytí IP30 design nutno konzultovat s gen. projektentem	ks	1		
343.		21.1.M1, 21.2.M1		Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor)	ks	2		
		1.4.50		Monitorování teploty v místnosti elektro m.č. 1.08.6				
344.		20.1.T1	RS-1140-0000-W	Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C	ks	1		
				Řídicí systém umístěný v rozvaděči DT1				
1.			MS-NCE2566-0	Síťová jednotka NCE s displejem, 33IO + 128 IO po SA BUS, napojení až 32x BACnet® MS/TP zařízení, 1xRS-232, 1xRS-485SA, 1xUSB, 1xEthernet, WEBserver	ks	1		
2.			MS-FAC3611-0	Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus; montážní základna	ks	1		
3.			MS-DIS1710-0	Ovládací displej regulátorů FEC, FAC a NCE	ks	1		
4.			MS-IOM3721-0	16-bodový IOM, 16 DI, 24 VAC	ks	1		
5.			MS-IOM3731-0	16-bodový IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC	ks	2		
6.			MS-IOM4711-0	17-bodový IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 4CO; 24 VAC; SA Bus	ks	2		
7.			MS-ADSLE5U-0	Software Metasys ADS Lite, max. připojení 5 síťových jednotek, max. 5 uživatelů	ks	1		
				Řídicí systém umístěný v rozvaděči DT1.1				
8.			MS-FAC3611-0	Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus; montážní základna	ks	1		
9.			MS-IOM2711-0	6-bodový IOM, 2 UI, 2 DO, 2 CO, 24 VAC	ks	4		
				Řídicí systém umístěný v rozvaděči DT2.1				
10.			MS-FAC3611-0	Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus; montážní základna	ks	1		
11.			MS-IOM2711-0	6-bodový IOM, 2 UI, 2 DO, 2 CO, 24 VAC	ks	3		
				Řídicí systém umístěný v rozvaděči DT3.1				
12.			MS-FAC3611-0	Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus; montážní základna	ks	1		
13.			MS-IOM2711-0	6-bodový IOM, 2 UI, 2 DO, 2 CO, 24 VAC	ks	3		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
				Řídicí systém umístěný v rozvaděči DT2				
14.	MS-FAC3611-0			Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus; montážní základna	ks	2		
15.	MS-DIS1710-0			Ovládací displej regulátorů FEC, FAC a NCE	ks	2		
16.	MS-IOM3711-0			12-bodový IOM, 4 UI, 4 DO, 4 CO, 24 VAC	ks	1		
17.	MS-IOM3721-0			16-bodový IOM, 16 DI, 24 VAC	ks	2		
18.	MS-IOM3731-0			16-bodový IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC	ks	1		
19.	MS-IOM4711-0			17-bodový IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 4CO; 24 VAC; SA Bus	ks	3		
				Řídicí systém umístěný v rozvaděči DT3				
20.	MS-FAC3611-0			Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus; montážní základna	ks	2		
21.	MS-DIS1710-0			Ovládací displej regulátorů FEC, FAC a NCE	ks	2		
22.	MS-IOM3711-0			12-bodový IOM, 4 UI, 4 DO, 4 CO, 24 VAC	ks	2		
23.	MS-IOM3721-0			16-bodový IOM, 16 DI, 24 VAC	ks	1		
24.	MS-IOM3731-0			16-bodový IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC	ks	1		
25.	MS-IOM4711-0			17-bodový IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 4CO; 24 VAC; SA Bus	ks	3		
				ROZVADĚČE				
1.	DT1			ocelová rozvodnice, 2 pole, š.2x1000, v.2000, hl.400, podstavec 100/mm/ odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně	ks	1		
2.				Výroba rozváděče	ks	1		
3.	DT1.1, DT1.2, DT1.3, DT1.4, DT1.5			Plastová rozvodnice, š.600, v.600, hl.250, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně	ks	5		
4.				Výroba rozváděče	ks	5		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
5.			DT2.1, DT2.2, DT2.3, DT2.4	Plastová rozvodnice, š.600, v.600, hl.250, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně Výroba rozváděče	ks ks	4 4		
6.								
7.			DT3.1, DT3.2, DT3.3, DT3.4	Plastová rozvodnice, š.600, v.600, hl.250, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně Výroba rozváděče	ks ks	4 4		
8.								
9.			DT2	ocelová rozvodnice, 2 pole, š.2x1000, v.2000, hl.400, podstavec 100/mm/ odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně Výroba rozváděče	ks ks	1 1		
10.								
11.			DT3	ocelová rozvodnice, 2 pole, š.2x1000, v.2000, hl.400, podstavec 100/mm/ odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně Výroba rozváděče	ks ks	1 1		
12.								
MONTÁŽNÍ MATERIÁL								
1.				JYTY 2x1 - Propojovací kabel stíněný	m	3500		
2.				JYTY 4x1 - Propojovací kabel stíněný	m	6000		
3.				CYKY 3Jx1,5 - Propojovací kabel silový	m	1100		
4.				CYKY 5Jx1,5 - Propojovací kabel silový	m	650		
5.				CYKY 7Jx1,5 - Propojovací kabel silový	m	400		
6.				Lam Flexo Twin 2x2x0,35	m	1000		
7.				CY6 - Propojovací vodič zelenožlutý pevný průřez 6mm	m	90		

Poř.č	Kód	Informační bod	Typ	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena dodávka	Celkem
8.				trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 20, vč.přisloušenství	m	40		
9.				trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 25, vč.přisloušenství	m	100		
10.				trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 32, vč.přisloušenství	m	60		
11.				kabelový žlab 62/50 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu	m	60		
12.				kabelový žlab 125/100 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu	m	60		
13.				kabelový žlab 250/100 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu	m	80		
14.				montáž kovových nosných a doplňkových konstr.5-10 kg	ks	200		
				SLUŽBY				
1.				Montáž zařízení MaR	ks	1		
2.				Zpracování výrobní dokumentace	ks	1		
3.				Koordinace MaR a ostatní technologie	ks	1		
4.				Softwarové vybavení řídicího systému pracoviště Tábor	ks	1		
5.				Rozšíření SW stávající řídicí centrály + vizualizace pracoviště Tábor	ks	1		
6.				Rozšíření SW stávající řídicí centrály + vizualizace pracoviště České Budějovice	ks	1		
7.				Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě	ks	1		
8.				Výchozí revize elektrických zařízení	ks	1		
9.				Funkční zkoušky, uvedení do provozu	ks	1		
10.				Zkušební provoz	ks	1		
11.				Zaškolení personálu obsluhy a údržby	ks	1		
12.				Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád	ks	1		
13.				Zařízení staveniště	ks	1		
				Cena celkem bez DPH				
Na základě požadavku investora je nutné dodržet typ řídicího systému včetně příslušných komponent viz příloha Soupisu prací								

Ing. Arch. Jan Hochman
Autorizovaný architekt ČKA 00762
Atelier H1 – architektonická kancelář
K Biřičce 1656/65
Hradec Králové 8
500 08

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
NT/RE/12/2015

DATUM
20.04.2015


VYŘIZUJE
Ivo Houška

Systém měření a regulace pro budovu nové psychiatrie v Nemocnici Tábor, a.s.

Vážený pane architekto,

Nemocnice Tábor, a.s. jako investor akce „Nová psychiatrie“ žádá, aby projektovaný systém měření a regulace při této akci byl plně kompatibilní se stávajícím systémem. V celém areálu Nemocnice Tábor, a.s. je používán systém Johnson Controls včetně jejich komponentů a to v oblastech vzduchotechniky, chlazení i rozvodů tepla.

Tímto potvrzujeme, že uvedenou podmínku je možné specifikovat v dokumentaci skutečného provedení.


.....
Ing. Ivo Houška, MBA
předseda představenstva

Nemocnice Tábor, a.s.

Kpt. Jaroše 2000
390 03 T á b o r
01



TELEFON
381 608 001

FAX
381 231 089
www.nemta.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB Tábor 199 229 020 /0300
ivo.houska@nemta.cz

IČ: 2609520
DIČ: CZ26095203