

Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁŇÍCEK	
Cu TRUBKA	CHRÁŇÍČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

[illegible]

POZNÁMKA:

Rozvodné potrubí bude kotveno pomocí ocelových objímk a závěsů v podhledu
 Uzemnění rozvodného potrubí zajistí profese silnoproud
 Propojení tlakových čidel 16 bar, 4-20mA s monitorovacím zařízením pomocí kabelu
 J-Y (St)Y 2x2x0,8 protipožární jističi profese MaR
 Požární ucpávky zajištěné stavbou

$$\pm 0,000 = 444,050 \text{ m.n.m. B.p.v}$$

OBJEDNATEL : Nemocnice Tábor, a.s. IČ 26095203 DIC ČZ26095203 „Kpt. Jaroslava 2000, 390 02 Tábor			
ZHOTOVITEL : Ing. arch. Jan Hochman - Atelier H1, autorizovaný architekt ČKA 0762, IČ: 11015802 K Břířeč 166/65, 50008 Hradec Králové			
SPOLUPRÁCE : Ing. arch. Pavel Zadrobilek IČ 262 888, IČ: 67458627		ZHOTOVITEL : Ing. Tomáš Kobliška ČKA41 080275, IČ: 684 56 425	
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR		STUPEŇ : DSP+DPSP	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 Budova ("Nová Psychiatrie") - STAVENÍSTĚ "A"	DATUM :	04.2015
PROFESIE	Medicínální plyný	PARÉ. č. :	1
ODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Kvapil ČKA 0500330	MĚŘITKO :	1:200
Půdorys 1.NP		ČÍSLO V. :	D1.4.8.102