


Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

TABULKA POUŽITÝCH OCEL CHRÁŇÍČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁŇÍČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

[illegible]

Rozvodné potrubí bude kotveno pomocí ocelových objímek a závěsů v podhledu
 Uzemnění rozvodného potrubí zajistí profese silnoproud
 Propojení tlakových čidel 16 bar, 4-20mA s monitorovacím zařízením pomocí kabelu
 J-Y (St)Y 2x2x0,8 protipožární zajistí profese MaR
 Požární ucpávky zajištěné stavbou

OBJEDNATEL : Nemocnice Tábor, a.s. IČ 26095203, DIČ CZ26095203, Kpt. Jaroše 2000, 390 02 Tábor	
ZHOTOVITEL : Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, autorizovaný architekt ČKA 00762, IČ: 11015802 K Bříčce 1656/65, 50008 Hradec Králové 8	
SPOLUPRÁCE : Ing.arch. Pavel Zadobník IČ 202 868, IČ: 67436927	ZHOTOVITEL ODDÍL : Ing.Tomáš Koblaša ČKA01 0602275, IČ: 684 56 425



STUPEŇ: DSP+DPPS

DATUM: 04.2015

PARÉ. ě : 2

ČÍSLO V.:	D1,4,8,103
-----------	------------

Pūdorys 2.NP