

CJ TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁŇÍČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁŇÍČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

[illegible]

Rozvodné potrubí bude kotveno pomocí ocelových objímk a závěsů v podhledu
Uzemnění rozvodného potrubí zajistí profese silnoproud
Pojíjení tlakových čidel 16 bar, 4-20mA s monitorovacím zařízením pomocí kabelu
J-Y (St)Y 2x2x0,8 protipožární zajistí profese MaR
Požární ucpávky zajištěné stavbou

$$\pm 0,000 = 444,050 \text{ m.n.m. B.p.v}$$

OBJEDNATEL : Nemocnice Tábor, a.s. IČ 26095203, DIČ CZ26095203 , Kpl. Jaroše 2000, 390 02 Tábor		
ZHOTOVITEL : Ing.arch. Jan Hecman - Atelier H1, autorizovaný architekt ČKA 00762, IČ: 11015802 K Bližňe 156 665, 50008 Hradec Králové 8		
SPOLUPRÁCE : Ing.arch. Pavel Zadravský IČ 02 888, IČ: 67436927	ZHOTOVITEL : Ing.Tomáš Koblaška ČKAAT 0502275, IČ: 684 56 425	
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR		STUPEŇ : DSP+DPSP
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 Budova ("Nová Psychiatrie") - STAVENÍŠTĚ "A"	DATUM : 04.2015
PROFESE	Medicánští plyný	PARÉ ě : 1
PODOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Kvapil ČKA 050030	MĚŘITKO : 1:100
Půdorys 3.NP		CÍSLO V : D1,4,8:104