

1:20



medicinální plyny (osazení platí pro jedno lůžko):

- 1x kyslík ( $O_2$ )

silnoprúd (osazení platí pro jedno lůžko):

- 2 x MDO

-1x DO

slaboproud (osazení platí pro jedno lůžko):

- 2 x příprava pro datovou zásuvku

osvětlení (osazení platí pro jedno lůžko):

- osvětlení přímé 8W

příslušenství:

- 2x medilišta (400 mm délky)

[illegible]