

Dodatečné informace č.2 zadavatele týkající se veřejné zakázky:
„Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno-Bohunice“ –

Dotaz:

Ta vlna nahoře na půdu má být pochozí nebo stačí měkká?

Odpověď zadavatele k dotazu:

Izolace podlahy půdy je z minerálních desek o celkové tl. 300 mm. Izolace není pochozí. Za účelem nezbytně nutného pohybu v prostoru půdy jsou na vazných trámech plných vazeb krovu umístěny fošny.

Dodatečná informace zadavatele – změna lhůty pro podání nabídek

K veřejné zakázce **„Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno-Bohunice“**

S ohledem na doplnění *dalších žádostí o informace k zadávací dokumentaci, které zadavatel k dnešnímu dni obdržel* a v souladu s ustanovením § 40 odst. (3) prodlužuje tímto zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 9.2.2015 , 10:00 hod.

na 16. 2. 2015, 10:00 hod.

Místem pro **podání nabídek** je sekretariát Odboru investičního MMB, Kounicova 67,
3. patro, dv.č.329.

V Brně dne 4.2.2015

Ing. arch.Radomír Kolomazník
pověřený zastupováním dočasně
neosazené funkce vedoucího
Odboru investičního MMB