

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1  
pro veřejnou zakázku malého rozsahu**

|                                          |                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:                   | <b>Výstavba přechodů pro chodce - Revoluční třída<br/>v Novém Bydžově</b> |
| Název zadavatele:                        | <b>Město Nový Bydžov</b>                                                  |
| Sídlo:                                   | Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov                                  |
| IČ:                                      | 002 69 247                                                                |
| Osoba oprávněná<br>za zadavatele jednat: | Ing. Pavel Louda, starosta                                                |
| Kontaktní osoba:                         | Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje                                 |
| E-mail:                                  | mencl@novybydzov.cz                                                       |

Na základě dotazu uchazeče ze dne 6.12.2018 poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Část Osvětlení – v TZ uveden typ svítidel Philips BGP762, ve světelné studii je typ Philips SGS102 a Schröder VOLTANA 4. Prosíme o přesnou specifikaci, jaký typ svítidel má uchazeč nacenit.

Odpověď č.1

*Pro zachování jednotnosti svítidel na území města zadavatel upřednostňuje osazení svítidla typu AMPERA MIDI ZEBRA 48LED 106W výrobce Artechnic Schreder.*

V Novém Bydžově 7. 12. 2018

**Město  
NOVÝ BYDŽOV**  
19

.....  
Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje