


Č. REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL
00	26.11.2025	ČISTOPIS	Jan Šebek

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR PICMAUS		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. Nám. Míru 30/16, 276 01 Mělník email: info@bsprojekt.cz tel.: 777440637 www.bsprojekt.cz	
HLAVNÍ ARCHITEKT				
KRESLIL	ING. JAN ŠEBEK			
KONTROLOVAL	ING. HICHEM BOULAOUAD			
STAVEBNÍK	OBEC ŘEPÍN, HLAVNÍ 8, 277 33 ŘEPÍN			
NÁZEV STAVBY	ZSPD POLYFUNKČNÍHO DOMU NA P.Č. ST. 144, K.Ú. ŘEPÍN		ZPRACOVATEL ČÁSTI: BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. Nám. Míru 30/16, 276 01 Mělník email: info@bsprojekt.cz tel.: 777440637 www.bsprojekt.cz	
				
MÍSTO STAVBY	ŘEPÍN, PARC. Č. st. 144, K.Ú. ŘEPÍN		DATUM	11/2025
STAVEBNÍ OBJEKTY	SO.01 - POLYFUNKČNÍ DŮM		FORMÁT	A4
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PD	ZSPD+DPS
OBSAH			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
VÝPIS SKLADEB			-	D.1.1.2.1.05

PŘÍZEMÍ				
P01a	SKLADBA PODLAHY V 1.NP, NÁŠLAP KERAMICKÁ DLAŽBA, NEVYTÁPĚNÁ			
	KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO + PENETRACE	TL.	15	mm
	ANHYDRIT	TL.	90	mm
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE	TL.	-	mm
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 150, $\lambda_D = 0,035 \text{ W}\cdot\text{m}\cdot\text{K}^{-1}$	TL.	140	mm
	HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS PROTIRADONOVÝ	TL.	4	mm
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	TL.	1	mm
	PODKLADNÍ BETON	TL.	150	mm
	SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE HMOTNOSTI 300 g/m^2	TL.	-	mm
	ŠTĚRKOVÉ LOŽE (S POTRUBÍM PRO ODVĚTRÁNÍ RADONU)	TL.	150	mm
	ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA / ROSTLÝ TERÉN	TL.	-	mm
	<i>SOUČET</i>	TL.	550	mm

P01b	SKLADBA PODLAHY V 1.NP, NÁŠLAP KERAMICKÁ DLAŽBA, VYTÁPĚNÁ			
	KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO + PENETRACE	TL.	15	mm
	ANHYDRIT	TL.	60	mm
	SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ	TL.	30	mm
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE	TL.	-	mm
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 150, $\lambda_D = 0,035 \text{ W}\cdot\text{m}\cdot\text{K}^{-1}$	TL.	140	mm
	HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS PROTIRADONOVÝ	TL.	4	mm
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	TL.	1	mm
	PODKLADNÍ BETON	TL.	150	mm
	SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE HMOTNOSTI 300 g/m^2	TL.	-	mm
	ŠTĚRKOVÉ LOŽE (S POTRUBÍM PRO ODVĚTRÁNÍ RADONU)	TL.	150	mm
	ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA / ROSTLÝ TERÉN	TL.	-	mm
	<i>SOUČET</i>	TL.	550	mm

P01c	SKLADBA PODLAHY V 1.NP, NÁŠLAP KERAMICKÁ DLAŽBA, TEKUTÁ HYDROIZOLACE, VYTÁPĚNÁ			
	KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO + TEKUTÁ HYDROIZOLACE + PENETRACE	TL.	15	mm
	ANHYDRIT	TL.	60	mm
	SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ	TL.	30	mm
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE	TL.	-	mm
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 150, $\lambda_D = 0,035 \text{ W}\cdot\text{m}\cdot\text{K}^{-1}$	TL.	140	mm
	HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS PROTIRADONOVÝ	TL.	4	mm
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	TL.	1	mm
	PODKLADNÍ BETON	TL.	150	mm
	SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE HMOTNOSTI 300 g/m^2	TL.	-	mm
	ŠTĚRKOVÉ LOŽE (S POTRUBÍM PRO ODVĚTRÁNÍ RADONU)	TL.	150	mm
	ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA / ROSTLÝ TERÉN	TL.	-	mm
	<i>SOUČET</i>	TL.	550	mm

P02	SKLADBA PODLAHY V 1.NP, NÁŠLAP VINYL, VYTÁPĚNÁ			
	LEPENÝ VINYL + PENETRACE + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	TL.	5	mm
	ANHYDRIT	TL.	70	mm
	SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ	TL.	30	mm
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE	TL.	-	mm
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 150, $\lambda_D = 0,035 \text{ W}\cdot\text{m}\cdot\text{K}^{-1}$	TL.	140	mm
	HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS PROTIRADONOVÝ	TL.	4	mm
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	TL.	1	mm
	PODKLADNÍ BETON	TL.	150	mm
	SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE HMOTNOSTI 300 g/m^2	TL.	-	mm
	ŠTĚRKOVÉ LOŽE (S POTRUBÍM PRO ODVĚTRÁNÍ RADONU)	TL.	150	mm
	ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA / ROSTLÝ TERÉN	TL.	-	mm

	<i>SOUČET</i>	<i>TL</i>	<i>550</i>	<i>mm</i>
--	---------------	-----------	------------	-----------

P03	SKLADBA SCHODIŠTĚ			
	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO + PENETRACE	<i>TL</i>	<i>15</i>	<i>mm</i>
	ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ	<i>TL</i>	<i>-</i>	<i>mm</i>
	<i>SOUČET</i>	<i>TL</i>	<i>15</i>	<i>mm</i>

P04a	SKLADBA PODLAHY V PODKROVÍ, NÁŠLAP KERAMICKÁ DLAŽBA, NEVYTÁPĚNÁ			
	KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO + PENETRACE	<i>TL</i>	<i>15</i>	<i>mm</i>
	ANHYDRIT	<i>TL</i>	<i>75</i>	<i>mm</i>
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE	<i>TL</i>	<i>-</i>	<i>mm</i>
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, $\lambda_D = 0,035 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, 19 MN·m-3	<i>TL</i>	<i>30</i>	<i>mm</i>
	INSTALAČNÍ VRSTVA PRO VEDENÍ INSTALACÍ - EPS 100, $\lambda_D = 0,037 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	<i>TL</i>	<i>30</i>	<i>mm</i>
	NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	<i>TL</i>	<i>-</i>	<i>mm</i>
	<i>SOUČET</i>	<i>TL</i>	<i>150</i>	<i>mm</i>

P04b	SKLADBA PODLAHY V PODKROVÍ, NÁŠLAP KERAMICKÁ DLAŽBA, VYTÁPĚNÁ			
	KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO + PENETRACE	<i>TL</i>	<i>15</i>	<i>mm</i>
	ANHYDRIT	<i>TL</i>	<i>45</i>	<i>mm</i>
	SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ	<i>TL</i>	<i>30</i>	<i>mm</i>
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE	<i>TL</i>	<i>-</i>	<i>mm</i>
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, $\lambda_D = 0,035 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, 19 MN·m-3	<i>TL</i>	<i>30</i>	<i>mm</i>
	INSTALAČNÍ VRSTVA PRO VEDENÍ INSTALACÍ - EPS 100, $\lambda_D = 0,037 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	<i>TL</i>	<i>30</i>	<i>mm</i>
	NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	<i>TL</i>	<i>-</i>	<i>mm</i>
	<i>SOUČET</i>	<i>TL</i>	<i>150</i>	<i>mm</i>

P04c	SKLADBA PODLAHY V PODKROVÍ, NÁŠLAP KERAMICKÁ DLAŽBA, TEKUTÁ HYDROIZOLACE, VYTÁPĚNÁ			
	KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO + TEKUTÁ HYDROIZOLACE + PENETRACE	<i>TL</i>	<i>15</i>	<i>mm</i>
	ANHYDRIT	<i>TL</i>	<i>45</i>	<i>mm</i>
	SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ	<i>TL</i>	<i>30</i>	<i>mm</i>
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE	<i>TL</i>	<i>-</i>	<i>mm</i>
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, $\lambda_D = 0,035 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, 19 MN·m-3	<i>TL</i>	<i>30</i>	<i>mm</i>
	INSTALAČNÍ VRSTVA PRO VEDENÍ INSTALACÍ - EPS 100, $\lambda_D = 0,037 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	<i>TL</i>	<i>30</i>	<i>mm</i>
	NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	<i>TL</i>	<i>-</i>	<i>mm</i>
	<i>SOUČET</i>	<i>TL</i>	<i>150</i>	<i>mm</i>

P05	SKLADBA PODLAHY V PODKROVÍ, NÁŠLAP LEPENÝ VINYL, VYTÁPĚNÁ			
	LEPENÝ VINYL + PENETRACE + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	<i>TL</i>	<i>5</i>	<i>mm</i>
	ANHYDRIT	<i>TL</i>	<i>55</i>	<i>mm</i>
	SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ	<i>TL</i>	<i>30</i>	<i>mm</i>
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE	<i>TL</i>	<i>-</i>	<i>mm</i>
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, $\lambda_D = 0,035 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, 19 MN·m-3	<i>TL</i>	<i>30</i>	<i>mm</i>
	INSTALAČNÍ VRSTVA PRO VEDENÍ INSTALACÍ - EPS 100, $\lambda_D = 0,037 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	<i>TL</i>	<i>30</i>	<i>mm</i>
	NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	<i>TL</i>	<i>-</i>	<i>mm</i>
	<i>SOUČET</i>	<i>TL</i>	<i>150</i>	<i>mm</i>

P06	SKLADBA PODLAHY V PODKROVÍ, NÁŠLAP SPORTOVNÍ GUMOVÁ PODLAHA			
	SPORTOVNÍ GUMOVÁ PODLAHA + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	<i>TL</i>	<i>25</i>	<i>mm</i>
	ANHYDRIT	<i>TL</i>	<i>65</i>	<i>mm</i>
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE	<i>TL</i>	<i>-</i>	<i>mm</i>
	KROČEJOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, $\lambda_D = 0,035 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, 19 MN·m-3	<i>TL</i>	<i>30</i>	<i>mm</i>
	INSTALAČNÍ VRSTVA PRO VEDENÍ INSTALACÍ - EPS 100, $\lambda_D = 0,037 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	<i>TL</i>	<i>30</i>	<i>mm</i>
	NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	<i>TL</i>	<i>-</i>	<i>mm</i>
	<i>SOUČET</i>	<i>TL</i>	<i>150</i>	<i>mm</i>

P07	SKLADBA PODLAHY - LODŽIE			
	VENKOVNÍ MRAZUVZDORNÁ, PROTISKLUZNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA ULOŽENÁ NA REKTIKAIČNÍ TERČE	TL.	20	mm
	REKTIKAIKOVANÉ TERČE MAX. VÝŠKY 134 mm	TL.	133,5	mm
	HYDROIZOLACE PVC-P	TL.	1,5	mm
	SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE HMOTNOSTI 300 g/m2	TL.	-	mm
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 150, SPÁDOVÉ KLÍNY 2%, $\lambda_D = 0,035 \text{ W}\cdot\text{m}\cdot\text{K}^{-1}$, MIN. TL. 20 mm	TL.	20	mm
	TEPELNĚ IZOLAČNÍ PIR DESKY, $\lambda_D = 0,022 \text{ W}\cdot\text{m}\cdot\text{K}^{-1}$	TL.	120	mm
	HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS	TL.	4	mm
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	TL.	1	mm
	NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	TL.	-	mm
	<i>SOUČET</i>	TL.	<i>300</i>	<i>mm</i>

F01	SKLADBA SOKLOVÉ ČÁSTI OBVODOVÉ STĚNY (POVRCH MOZAIKOVÁ OMÍTKA)			
	SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE	TL.	-	mm
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	TL.	1	mm
	HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS	TL.	4	mm
	LEPIDLO NA BITUMENOVÉ PÁSY	TL.	-	mm
	TEPELNÁ IZOLACE XPS, $\lambda_D = 0,033 \text{ W}\cdot\text{m}\cdot\text{K}^{-1}$	TL.	150	mm
	STĚRKOVÁ HMOTA S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU SÍTÍ	TL.	3	mm
	MOZAIKOVÁ OMÍTKA ŠEDÉ BARVY (POUZE V NADZEMNÍ ČÁSTI)	TL.	2	mm
	SOUČET	TL.	160	mm

F02	SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY (POVRCH SILIKONOVÁ OMÍTKA), BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝKRESU POHLEDŮ			
	ZDIVO CIHELNÉ BROUŠENÉ	TL.	-	mm
	LEPÍČÍ HMOTA	TL.	-	mm
	TEPELNÁ IZOLACE, ŠEDÉ EPS, $\lambda_D = 0,031 \text{ W}\cdot\text{m}\cdot\text{K}^{-1}$	TL.	200	mm
	STĚRKOVÁ HMOTA S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU SÍTÍ	TL.	3	mm
	ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD OMÍTKU + SILIKONOVÁ OMÍTKA BÍLÉ BARVY	TL.	2	mm
	SOUČET	TL.	205	mm

F03	SKLADBA KORUNY ATIKY			
	HYDROIZOLACE PVC-P	TL.	1,5	mm
	SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE HMOTNOSTI 300 g/m ²	TL.	-	mm
	OSB DESKA	TL.	22	mm
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 VE SPÁDU 5%, MIN. TL. 20	TL.	20	mm
	LEPIDLO (DVOUSLOŽKOVÉ NA BITUMENOVÉ PÁSY)	TL.	-	mm
	HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS	TL.	4	mm
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	TL.	1	mm
	ŽELEZOBETON (SPECIFIKACE VIZ SKŘ)	TL.	-	mm
	SOUČET	TL.	48,5	mm

F04	SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY ATIKY			
	ŽELEZOBETON (SPECIFIKACE VIZ SKŘ)	TL.	-	mm
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	TL.	1	mm
	HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS	TL.	4	mm
	LEPIDLO NA BITUMENOVÉ PÁSY			
	TEPELNÁ IZOLACE XPS, $\lambda_D = 0,031 \text{ W}\cdot\text{m}\cdot\text{K}^{-1}$	TL.	50	mm
	SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE HMOTNOSTI 300 g/m ²	TL.	-	mm
	HYDROIZOLACE PVC-P	TL.	1,5	mm
	SOUČET	TL.	56,5	mm

F05	SKLADBA SOKLOVÉ ČÁSTI OBVODOVÉ STĚNY U PLOCHÉ STŘECHY			
	ZDIVO CIHELNÉ BROUŠENÉ	TL.	-	mm
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	TL.	1	mm
	HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS	TL.	4	mm
	LEPIDLO NA BITUMENOVÉ PÁSY	TL.	-	mm
	TEPELNÁ IZOLACE XPS, $\lambda_D = 0,031 \text{ W}\cdot\text{m}\cdot\text{K}^{-1}$	TL.	150	mm
	SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE HMOTNOSTI 300 g/m ²	TL.	-	mm
	HYDROIZOLACE PVC-P	TL.	1,5	mm
	SOUČET	TL.	156,5	mm

F06	SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - LODŽIE			
------------	--	--	--	--

	ZDIVO CIHELNÉ BROUŠENÉ VYPLNĚNO IZOLAČNÍ VATOU	TL.	500	mm
	STĚRKOVÁ HMOTA S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU SÍTÍ	TL.	3	mm
	ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD OMÍTKU + SILIKONOVÁ OMÍTKA	TL.	2	mm
	SOUČET	TL.	505	mm

C01	SKLADBA PODHLEDU V 1.NP			
	NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	TL.	-	mm
	VZDUCHOVÁ MEZERA PRO VEDENÍ VZT	TL.	-	mm
	DVOJITÝ ZAVĚŠENÝ ROŠT SDK	TL.	60	mm
	SDK DESKY + PENETRACE + MALBA	TL.	12,5	mm
	<i>SOUČET</i>	<i>TL.</i>	<i>72,5</i>	<i>mm</i>

C02	SKLADBA PODHLEDU V PODKROVÍ (VODOROVNÁ ČÁST ŠIKMÉ STŘECHY)			
	TEPELNÁ IZOLACE ZE SKELNÉ MINERÁLNÍ VATY, $\lambda_D = 0,035 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	TL.	300	mm
	PAROBRZDA	TL.	-	mm
	SDK DESKY + PENETRACE + MALBA , POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ	TL.	12,5	mm
	<i>SOUČET</i>	<i>TL.</i>	<i>312,5</i>	<i>mm</i>

D01.a	SKLADBA SEDLOVÉ STŘECHY (V MÍSTECH BEZ TEPELNÉ IZOLACE)			
	PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA - LAKOVANÝ POZINK, BARVA ANTRACIT	TL.	0,6	mm
	SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE	TL.	-	mm
	DŘEVĚNÝ PRKENNÝ ZÁKLOP	TL.	24	mm
	KONTRALATĚ 40x60 mm (PROVĚTRÁVANÁ MEZERA)	TL.	40	mm
	POJISTNÁ HYDROIZOLACE, DIFUZNÍ FÓLIE	TL.	-	mm
	DŘEVĚNÝ PRKENNÝ ZÁKLOP	TL.	24	mm
	NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY - DŘEVĚNÉ KROKVE 100x180 mm	TL.	180	mm
	<i>SOUČET</i>	<i>TL.</i>	<i>268,6</i>	<i>mm</i>

D01.b	SKLADBA SEDLOVÉ STŘECHY (V MÍSTECH S TEPELNOU IZOLACÍ)			
	PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA - LAKOVANÝ POZINK, BARVA ANTRACIT	TL.	0,6	mm
	SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE	TL.	-	mm
	DŘEVĚNÝ PRKENNÝ ZÁKLOP	TL.	24	mm
	KONTRALATĚ 40x60 mm (PROVĚTRÁVANÁ MEZERA)	TL.	40	mm
	POJISTNÁ HYDROIZOLACE, DIFUZNÍ FÓLIE	TL.	-	mm
	DŘEVĚNÝ PRKENNÝ ZÁKLOP	TL.	24	mm
	TEPELNÁ IZOLACE ZE SKELNÉ MINERÁLNÍ VATY MEZI KROKVE, $\lambda_D = 0,035$ W·m-1·K-1	TL.	180	mm
	TEPELNÁ IZOLACE ZE SKELNÉ MINERÁLNÍ VATY V PROSTORU SDK PODHLEDU, $\lambda_D = 0,035$ W·m-1·K-1	TL.	120	mm
	PAROBRZDA	TL.	-	mm
	SDK DESKY + PENETRACE + MALBA , POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ	TL.	12,5	mm
	<i>SOUČET</i>	<i>TL.</i>	<i>401,1</i>	<i>mm</i>

D02	SKLADBA PULTOVÉ STŘECHY			
	PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA - LAKOVANÝ POZINK, BARVA ANTRACIT	TL.	0,6	mm
	SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE	TL.	-	mm
	DŘEVĚNÝ PRKENNÝ ZÁKLOP	TL.	24	mm
	KONTRALATĚ 40x60 mm (PROVĚTRÁVANÁ MEZERA)	TL.	40	mm
	POJISTNÁ HYDROIZOLACE, DIFUZNÍ FÓLIE	TL.	-	mm
	DŘEVĚNÝ PRKENNÝ ZÁKLOP	TL.	24	mm
	NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY - DŘEVĚNÉ KROKVE 100x180 mm	TL.	180	mm
	DŘEVĚNÉ PODBITÍ PALUBKAMI	TL.	15	mm
	<i>SOUČET</i>	<i>TL.</i>	<i>283,6</i>	<i>mm</i>

D03	SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY			
	ŘÍČNÍ KAMENIVO FR. 16-32 (KAČÍREK)	TL.	153,5	mm
	SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE HMOTNOSTI 300 g/m2	TL.	-	mm
	HYDROIZOLACE PVC-P	TL.	1,5	mm
	SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE HMOTNOSTI 300 g/m2	TL.	-	mm
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 150, SPÁDOVÉ KLÍNY 2%, $\lambda_D = 0,035$ W·m-1·K-1	TL.	20	mm
	TEPELNĚ IZOLAČNÍ PIR DESKY, $\lambda_D = 0,022$ W·m-1·K-1	TL.	120	mm
	HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS	TL.	4	mm
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	TL.	1	mm
	NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	TL.	-	mm
	<i>SOUČET</i>	<i>TL.</i>	<i>300</i>	<i>mm</i>

A01	SKLADBA ZPEVNĚNÉ POCHOZÍ TERASY			
	TERASOVÁ PRKNA WPC	TL.	23	mm
	ROZNÁŠECÍ LAŤ 50x50 mm	TL.	50	mm
	BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ OBRUBNÍK	TL.	50	mm
	ZHUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE	TL.	150	mm
	ZHUTNĚNÝ/PŮVODNÍ TERÉN	TL.	-	mm
	<i>SOUČET</i>	<i>TL.</i>	<i>273</i>	<i>mm</i>