

„Stavební úpravy objektu č.p. 22 Nechvalice“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zadavatel: Obec Nechvalice, Nechvalice 62, 264 01 Sedlčany, IČ: 00242829

Věc: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Vážení,

dne 6.5.2020 byla zadavateli doručena prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Z pověření zadavatele Vám předkládám původní znění žádosti vč. odpovědi zadavatele.

Žádost:

Ve výkresu č. 11 je uvedeno, že se pro 1PP a 1NP mají provložkovat komíny KG.
Kam se to ale má vyvést to odvětráváním, když v TZ je uvedeno, že komíny se mají ubourat?

Odpověď: *Odvětrání mají být vyvedeny nad střešní rovinu a ukončeny pomocí střešních odvětrávacích komínků viz výkres č. 15 - půdorys střechy.
V rámci 3.NP (podkroví) je jedno těleso zachováno, druhé nikoliv a potrubí bude vedeno v rámci příček 3.NP, popř. v SDK kaslíku přisazeného ke stěnám 3.NP.*

Toto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejnil zadavatel v souladu s § 98 zákona na profilu zadavatele.

Josef Hrdina

POVĚŘENÁ OSOBA

Josef Hrdina, Dolní Hbity 77, 262 62 Dolní Hbity, IČ: 458 58 543
Živnostenské oprávnění vydal MěÚ Příbram obecní živnostenský úřad pod č.j. MěÚPB-OŽÚ/879/2010/Ste/3
tel./fax: +420 318 697 223, GSM: +420 724 292 315, e-mail: evord@seznam.cz, www.evord.cz