



Městys Želetava

Název veřejné zakázky:	Inženýrské sítě a komunikace pro výstavby RD Horky, Želetava.
Identifikační údaje o zadavateli Název: Sídlo: IČ:	Městys Želetava Náměstí Míru 1, 675 26 Želetava 00290751
Evidenční číslo zakázky:	P20V00000001
Druh zakázky dle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Limit zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 1 ze dne 13.02.2020

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení zadávacích dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno dle ust. § 98 odst. 3) zákona a dotazu dodavatele (formou: dotaz – odpověď). Formulace dotazů je doslovně převzata.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1:

Dne 13.2.2020 obdržel zadavatel tuto žádost dodavatele:

V soupise prací SO 100 pol. 102 je uveden liniový odvodňovací žlab šířky 300 mm. Ve výkresu žlabu je uvedena šířka žlabu 150 mm. Platí PD nebo výkaz výměr?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE ŽÁDOSTI č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že platí „Soupis prací“ a jako závaznou specifikaci pro zpracování nabídky a následnou realizaci díla uvádí, že je platný Soupis prací s položkou č. 102 stavebního objektu SO-100, kde je uveden liniový odvodňovací žlab šířky 300 mm.

Platí výkaz výměr.

Zadavatel upozorňuje, že ačkoli byl doručen dotaz dodavatele opožděně, po stanovené lhůtě a není tedy již povinen podat vysvětlení, přesto podává toto vysvětlení, aby předešel následným rozporům při realizaci stavebního díla.

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace NENÍ úpravou zadávacích podmínek – jedná se o upřesnění informací uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadavateli nevzniká povinnost dle § 99 zákona prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Zadávací podmínky se nemění.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace odesláno zájemci, který požadoval vysvětlení a to prostřednictvím e-mailové pošty. Toto vysvětlení zadávací dokumentace je zveřejněno také na profilu zadavatele v souladu s vyhrazeným právem zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a dle zákona.

Toto vysvětlení dotazu zájemce je nedílnou součástí zadávací dokumentace týkající se výše uvedené veřejné zakázky.

V Želetavě dne 13.02.2020.

Ing. Radek Malý, starosta městyse – v.r.

Za zadavatele a osobu pověřenou výkonem zadavatelské činnosti: