



OBEC POVRLY

Mírová 165/7, 403 32 Povrly

email: podatelna@povrly.cz tel.: 475227003

Vysvětlení číslo 1

Název zakázky: „Výměna oken v objektu Školní 76, Povrly“

Číslo veřejné zakázky: 1/2019

Na základě dotazu uchazeče zveřejňujeme vysvětlení č. 1 k výzvě k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu.

1. Dotazy uchazeče

Dotaz číslo 1

V požadavcích na specifikaci oken je uveden koeficient prostupu tepla rámu: $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zadavatel však neuvádí požadavek na součinitel prostupu tepla oknem: U_w . Lze Vám nabídnout okna s koeficient prostupu tepla rámu: $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ a součinitele prostupu tepla oknem: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$?

Dotaz číslo 2

Požaduje zadavatel provést utěsnění montážních spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek/tmelů podle norem ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování), tzv. parozábrana nebo je dostačující montáž s PU pěnou? Do jaké položky ve výkazu výměr ji případně mají účastníci zahrnout, pokud zadavatel požaduje ošetření připojovací spáry dle normy?

2. Odpovědi zadavatele

Odpověď na dotaz číslo 1

Ano, lze nabídnout okna s koeficientem prostupu tepla rámu $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ a součinitelem prostupu tepla oknem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Odpověď na dotaz číslo 2

Zadavatel nepožaduje, a tedy ani nepřipouští, předložení nabídky s tzv. parozábranou. Pro tuto budovu požaduje zadavatel předložení nabídky pouze s montáží PU pěny.

3. Ostatní ujednání

Tato dodatečná informace nemá vliv na lhůtu pro podání nabídek, která končí dne 29. srpna 2019 v 11:00 hodin.

V Povrlech dne 19. 8. 2019

Dalibor Pavlát v.r., starosta
obec Povrly