

VYTÝČENÍ

BOD	X	Y
1	1088729.1620	556161.9130
2	1088728.1687	556149.5725
3	1088729.3110	556152.2520
4	1088731.7700	556153.0700
5	1088744.9714	556156.2417
6	1088745.9728	556157.2528
7	1088766.9300	556162.4800
8	1088774.9050	556160.9390
9	1088780.7302	556158.2585
10	1088790.0030	556160.2030
11	1088798.2600	556166.0800
12	1088799.3656	556165.9070
13	1088805.0000	556169.9100
14	1088804.3100	556176.4300
15	1088815.8116	556182.7300
16	1088829.0370	556185.4300
17	1088801.2385	556182.7020
18	1088795.3000	556178.2800
19	1088792.6490	556181.8400
20	1088786.1300	556177.8700
21	1088785.0392	556178.6145
22	1088781.6900	556176.6900
23	1088763.7100	556173.9500
24	1088762.4989	556174.5045

LEGENDA:

- VO — NAVRŽENÉ ROZVODY VO SO-401
- VO/a NAVRŽENÉ SVÍTIDLO SILNIČNÍ 70W SON NA STOŽÁRU v: 8m S VÝLOŽNÍKEM DÉLKY 2m
- VO/b NAVRŽENÉ SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ SYMETRICKÉ 150W SON NA STOŽÁRU v: 6m S VÝLOŽNÍKEM DÉLKY 4m
- VO — STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ROZVODY VO
- VO x — DEMONTOVANÉ STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ROZVODY VO
- VO — STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VO
- Kabely NN 0,4 kV ČEZ Distribuce a.s.
- Kabely VN 22 kV ČEZ Distribuce a.s.
- Nadzemní vedení NN 0,4 kV ČEZ Distribuce a.s.
- Kabely SEK 02 Czech Republic a.s.
- Vodovod Obec Libina
- Kanalizace Obec Libina
- Plynovod STL RWE GasNet, s.r.o.

ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. VŠECHNY NOVÉ NAVRŽENÉ SÍTĚ BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 736005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ" A ČSN 33 2000-5-52 ČÁST 5: VÝBĚR A STAVBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ - KAPITOLA 52: VÝBĚR SOUSTAV A STAVBA VEDENÍ.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400 V stř. 50 Hz TN-C
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1x230 V stř. 50 Hz
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed2
ZÁKLADNÍ OCHRANA: izolací živých částí, přepážkami a kryty
OCHRANA PŘI PORUŠĚ: ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy
PROSTŘEDÍ: Dle přílohy tech. zprávy

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

PROJEKCE s.r.o.
vodní a dopravní stavby
Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
tel.: +420 583 217 442

Městský úřad: Libina/Šumperk
stupeň PD: PDPS
arch. č.: OÚ.217

Investor: Obec Libina, Libina 523, 78805 Libina, IČ: 00302899
Datum: 09/2015
formát: 6 A4

Příloha
SITUACE SO-401 - ROZVODY VO
měřítko
příloha číslo

Akce:
Revitalizace centrální části obce Libina II
003. Parkoviště u školní družiny

1:250
401-4

A-A

zeleň, strojní výkop šíře 35cm
chránička HDPE 63
opiskovat + folie

FeZn 30x4

B-B

chodník, strojní výkop,
šíře 35cm, chránička HDPE 63
opiskovat + folie

FeZn 30x4

C-C

zpevněná komunikace
strojní výkop, šíře 50 cm
chránička HDPE 63
obetonovat + folie

FeZn 30x4

D-D

zeleň, křižení sítí,
ruční výkop šíře 80cm
chránička HDPE 63
opiskovat + folie

(FeZn 30x4)

min. vzd. dle ČSN 736006 pro křižení
(křižená síť)

E-E

chodník, křižení sítí,
ruční výkop šíře 80cm
chránička HDPE 63
opiskovat + folie

FeZn 30x4

min. vzd. dle ČSN 736006 pro křižení
(křižená síť)

F-F

zpevněná komunikace, křižení sítí,
ruční výkop šíře 80cm
chránička HDPE 63
obetonovat + folie


(FeZn 30x4)

min. vzd. dle ČSN 736006 pro křižení
(křižená síť)

	NAVŘEZENÉ ROZVODY VO SO-401
	VOx/a NAVŘEZENÉ SVÍTIDLO SILNIČNÍ 70W SON NA STOŽÁRU v= 8m s VÝLOŽNÍKEM DÉLKY 2m
	VOx/B NAVŘEZENÉ SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ SYMETRICKÉ 150W SON NA STOŽÁRU v= 6m s VÝLOŽNÍKEM DÉLKY 4m
	STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ROZVODY VO
	DEMONTOVANÉ STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ROZVODY VO
	STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VO
	Kabely NN 0,4 kV ČEZ Distribuce a.s.
	Kabely VN 22 kV ČEZ Distribuce a.s.
	Nadzemní vedení NN 0,4 kV ČEZ Distribuce a.s.
	Kabely SEK 02 Czech Republic a.s.
	Vodovod Obec Libina
	Kanalizace Obec Libina
	Plynovod STL RWE GasNet, s.r.o

ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT
VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. VŠECHNY NOVÉ NAVRZENÉ
SÍTĚ BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 736005 *PŘESTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ
SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ* A ČSN 33 2000-5-52 ČÁST 5: VÝBĚR
A STAVBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ - KAPITOLA 52: VÝBĚR SOUSTAV
A STAVBA VEDENÍ.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400 V stř. 50 Hz TN-C
OVLÁDACÍ NAPĚŤ: 1x230 V stř. 50 Hz
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ()
ZÁKLADNÍ OCHRANA- izolaci živých částí, přepážkami a kryty
OCHRANA PŘI PORUŠĚ- ochranným pospojováním a automatickým
v případě poruchy
PŘESTŘEDÍ: Dle přílohy tech. zprávy

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.



Vedoucí projektu : Petr Slezák, č.autorizace 1201265	PROJEKCE s.r.o. vodní a dopravní stavby Jílová 2769/6,787 01 Šumperk tel. : +420 583 217 442	
Projektant profese: Ing. Tomáš Nedoma, Rovensko 217, 78901		
Městský úřad : Libina/Šumperk	stupeň PD: PDPS	arch. č.: 00.217
Investor: Obec Libina, Libina 523, 78805 Libina, IČ: 00302899	Datum: 09/2015	formát: 6 A4
Příloha SITUACE SO-401 - ROZVODY VO	měřítko	příloha číslo
Akce: Revitalizace centrální části obce Libina II 003. Parkoviště u školní družiny	1:250	401-4