



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod
DS tqqzap6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

-----/02.07.2025

NAŠE ZNAČKA

PVL-46862/2025/240

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. Jan Goldbach / 221

DATUM

13.08.2025

Obec, k.ú.: **Havlíčkův Brod**

Vodoprávní/stavební úřad: **MÚ H.Brod**

Kraj : **Kraj Vysočina**

Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod DSP

Stanovisko správce povodí

- k záměru stavby

Povodí Vltavy, státní podnik obdržel DS dne 16.07.2025 Vaši žádost o stanovisko k záměru **Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod** doloženou projektovou dokumentací ve stupni DSP z 06/2025.

Zpracovatel PD: DMC Havlíčkův Brod, s.r.o. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod v 06/2025

Stavebník/investor: Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041

Místo stavby: parc.č. 1052/2; 3556; 1055/8; st.896/1; 1052/1; 1031/1; 1050/32; 1050/8; 1050/11; st. 5170; st.895; st.3273; st.4925; st.6345; 1055/22; 1059; 1052/8; 3775/2; 1050/1; st. 4924; st.7632; st.6516; st.881; st.7633; st.3275; st. 6345; st.3274; st.5171 Katastrální území: Havlíčkův Brod [637823]
Areál Technických služeb ul. Reynkova 2886 Havlíčkův Brod

K DUR vydalo Povodí Vltavy, státní podnik stanovisko č.j. PVL-81463/2023/240 dne 04.12.2023, a k prodloužení vodovodu /SO 304/ stanovisko č.j. PVL- 9262/2025/240 dne 11.02.2025

Předmět stavby:

Navržená stavba je výstavbou nových zpevněných ploch s parametry podle požadavků ČSN 73 6110 + ZMĚNA Z1 + dalších příslušných ČSN, TP, zákonů a vyhlášek. Dále dojde k vybudování nových garáží, skladovacích prostor, a především dojde k vybudování nové administrativní a provozní budovy. Bylo řešeno celkové uspořádání s důrazem na vytvoření nové překládací stanice včetně drtiče dřevěného materiálu, nových kójí pro odpadový a stavební materiál, umístění nové administrativní a provozní budovy pro zaměstnance.

Nebude realizováno samostatné potrubí z myčky aut a mechanizace do retenční nádrže, které bylo požadováno OŽP Kraj Vysočina. Bude zrušen stávající způsob čištění (zdemontováno čistící zařízení CINIS). Nově bude osazen odlučovač lehkých kapalin. Odpadní vody z myčky (myčka určená pro mytí aut, autobusů, nákladních aut, zemních strojů a mechanizace stavebních firem) budou přes OLK napojeny do splaškové kanalizace VAK HB. Nově jsou navrženy k rekonstrukci stávající zpevněné plochy mezi stávající a přesunutou váhou. A je navrženo zpevnění povrchu v blízkosti stávající retenční nádrže. /změny oproti DUR/.

Demolice objektů- bourací práce budou řešeny samostatnou dokumentací.



Část odvodnění areálu – část dešťové kanalizace v jihovýchodní části areálu zůstává stávající vč. stávajících dvou retenčních nádrží a stávajících dvou výústních objektů. Nové části dešťové kanalizace budou napojeny do stávající dešťové kanalizace do stávajících šachet. Dešťové vody jsou svedeny přes stávající retenční nádrže stávajícími výústními objekty do Cihlářského potoka (pod Cihlářským rybníkem). Nově jsou navrženy tři retenční nádrže, do kterých budou svedeny dešťové vody ze střech nových objektů. Tyto dešťové vody budou využívány v nových objektech na splachování wc a dešťové vody z retenční nádrže v horní části areálu budou využívány pro potřeby automýčky, jako rezerva v případě nedostatku vody ze stávajícího vrtu.

Splaškové odpadní vody z areálu Technických služeb budou svedeny dvěma hlavními stokami a budou vypouštěny do veřejné kanalizace ve vlastnictví Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod.

Odpadní vody z mytí mechanizace budou přes OLK napojeny do splaškové kanalizace VAK HB. Bude osazen odlučovač lehkých kapalin např. AS-TOP 30 VF/ER/B. Koalescenční odlučovač zaručuje max. přípustný obsah lehkých kapalin na výstupu do 0,5 mg/l $C_{10} - C_{40}$.

Povodí Vltavy, státní podnik, na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává **jako příslušný správce povodí** v dílčím povodí Dolní Vltavy, k předloženému záměru následující

s t a n o v í s k o :

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem k předloženému záměru uvádí:

- k povolení záměru

Souhlasíme s uvedeným záměrem **Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod** pro vydání stavebního povolení za podmínek:

1. Při realizaci záměru nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona, v platném znění. Pro provádění stavby budou přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami. Odpovídá zhotovitel stavby.
2. Napojení areálu na dopravní a inženýrské sítě bude provedeno dle podmínek jejich správců a bude koordinováno se souvisejícími akcemi.
3. Nové odvádění dešťových vod z areálu do Cihlářského potoka IDVT 10250404 bude projednáno s jeho správcem – Město H.Brod.
4. Odpadní vody z mytí techniky vypouštěné přes OLK do veřejné kanalizace musí splňovat povolené limitní hodnoty ve všech ukazatelích možného znečištění dané platným kanalizačním řádem / $C_{10} - C_{40}$, tenzidy, NL, CHSK_{Cr} a další/. Při mytí techniky nebudou používány rozpouštědla a detergenty – způsob mytí bude předmětem provozního řádu myčky a OLK.

Posouzení vlivu záměru na vodní útvary

Vzhledem k charakteru záměru a stanoveným podmínkám správce povodí lze předpokládat, že uvedeným záměrem nedojde k ovlivnění dotčeného vodního útvaru povrchových vod a vodního útvaru podzemních vod.



Obecné informace

Správce povodí: Povodí Vltavy, státní podnik

Útvar povrchových vod vod: **DVL_0320 Sázava od toku Šlapanka po ústí do toku Želivka**

Č.H.P.: 1-09-01-0720-0-00

Útvar podzemních vod: **65200 Krystalinikum v povodí Sázavy.**

ČHGR: 6520

Vodní toky: v dílčím povodí Cihlářského potoka IDVT 10250404 ve správě Města Havlíčkův Brod,

Umístění stavby: mimo CHOPAV, CHKO, mimo ev.OPVZ „.

Stavbou nebudou dotčeny vodní toky, vodní díla, pozemky a inženýrské sítě ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod
/elektronicky podepsáno/

Co: 1/ spis (PVL-1867/2025/SP)
jan.goldbach@pvl.cz

