

INŽENÝRING

Ing. Alexandra Vrbová

IČ: 432 35 069

403 39 CHLUMEC, Tuchomyšlská 235

Kancelář: Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem

alex.vrba@gmail.com +420 / 737 262 684

info@klastraquarius.cz

KONZULTACE

DOTACE

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

v Ústí nad Labem 6.8. 2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: OBYTNÁ ZÓNA – HORNÍ POČAPLY – KOMUNIKACE

Zadavatel:

název: Obec Horní Počaply
sídllo: 277 03 Horní Počaply 247
IČ: 002 36 829
DIČ: CZ00236829
osoba oprávněná jednat: Jiří Svačina, starosta obce
tel., fax: 315 692 215, 315 692 215
e-mail: podatelnaou@hornipocaply.cz

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle znění zákona.

Dotaz

Předmětem zakázky je dle zadávací dokumentace odst. 2.1 písm. r) podání žádosti o kolaudaci vč. potřebných stanovisek. Tento požadavek je v rozporu se Stavebním zákonem, na základě kterého žádost o kolaudaci podává stavebník. Vypustí zadavatel tento požadavek z předmětu zakázky?

Odpověď

Ano, zadavatel, jako investor stavby podá žádost o kolaudaci sám. Tento požadavek se do Zadávací dokumentace dostal nedopatřením.

Dotaz

Ve vzorových řezech komunikací je uvedena podkladní vrstva z MZK tl.150mm. Ve výkazu výměr je uvedena podkladní vrstva KSC tl.150mm. Žádáme o uvedení výkazu výměr do souladu s projektovou dokumentací.

Odpověď

Omlouváme se chybu v Projektové dokumentaci, správný údaj je výkazu výměr – podkladní vrstva KSC tl. 150 mm

Dotaz

Ve výkazu výměr SO je v pol.č. 153 Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm, uvedeno **20 kusů**.
V rozpisu revizních šachet je uvedeno šachet **13 kusů**.
V situaci jsou šachty RŠ 1 až RŠ 7, a RŠ 9 až RŠ 11 – tedy **10 kusů**.

Odpověď

Dle sdělení projektanta docházelo těsně před VŘ k vyvolaným změnám v projektu – požadavek SŽDC – a platí počet šachet 20 ks.

Dotaz

Chybí podélný profil kanalizace, aby se případně daly zkontrolovat výšky a počty revizních šachet.

Odpověď

Dle sdělení projektanta - z dokumentace jsou patrné výšky šachet (BpV) a sklony a délky potrubí.

Dotaz

V technické zprávě se popisuje vsakovací blok č.5. který není uvedený ani v situaci ani ve výkazu výměr.

Odpověď

Dle sdělení projektanta: S Tímto vsakem se nepočítá. Pravděpodobně nedopatřením zůstal jeho popis ve zprávě z původního projektu. Omlouváme se.

Dodatečné informace budou zveřejněny na Profilu zadavatele obce Horní Počaply.

Ing. Alexandra Vrbová



INŽENÝRING
Ing. Alexandra Vrbová
IČ: 43235069
403 39 CHLUMEC, Tuchomyšlská 235