

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Územní odbor Semily

Nábřeží Svatopluka Čecha 185, 513 01 Semily

K č.j.: HSLI-2636-1/SM-PRE-2012

Jilemnice dne 4. října 2012

Počet listů/stran: 3/6

Přílohy: 1/1/2

Rozdělovník:

1x HZS Libereckého kraje – ÚO Semily

1x MĚSTO JILEMNICE

Z Á P I S

o tematické kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
provedené dne **4. října 2012**
zpracovaný dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“)

Kontrolovaný právní subjekt:

MĚSTO JILEMNICE

Masarykovo náměstí 82

514 01 Jilemnice

IČ: 00275808

Tel.: 739 043322

E-mail: mistostarosta@mesto.jilemnice.cz

Statutární orgán:

Mgr. Bc. Vladimír Richter

Ing. Jana Čechová

Nížší organizační součást:

Bytový dům čp. 1207 – 1213

Bytový dům čp. 41

514 01 Jilemnice

Kontrolu provedla:

nprap. Ilona Králíčková – vrchní inspektor

*Kontroly se zúčastnili
za kontrolovanou osobu:*

Leoš Zálabský – Bytové a domovní služby

Alena Prchlíková – odborně způsobilá osoba

č. osv. Z-OZO-63/2006

TELEFON E-MAIL

481 319893

ilona.kralickova@hzslk.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

77540881/0710

IČ

70888744

NÁVŠTĚVNÍ DNY: Pondělí a středa

7:00 – 17:00 hod.

Tematická kontrola byla provedena ve smyslu ustanovení § 31 odst.1 písm. a) a h) a § 35 písm. a) a c) zákona o požární ochraně a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Cílem požární kontroly bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu – viz program tematické kontroly, se kterým byli zástupci právnické osoby seznámeni.

Při zahájení požární kontroly byly určeny následující osoby k předkládání dokumentů/dokladů, podávání informací a vysvětlení:

Leoš Zálabský – Bytové a domovní služby
Alena Prchlíková – odborně způsobilá osoba

I.

Prověřením písemných dokladů, fyzickou kontrolou na vybraných pracovištích a jednáním s osobami, které se zúčastnily požární kontroly, bylo zjištěno :

Při kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně činností ve stanoveném rozsahu (dle programu požární kontroly) bylo na základě předložených dokladů, jednáním se zástupci právnické osoby **MĚSTO JILEMNICE** a fyzickou kontrolou objektů /bytové domy č.p. 1207 – 1213 a č.p. 41/ kontrolovaného právního subjektu, zjištěno:

1a. § 2 zákona o požární ochraně

- Název: **MĚSTO JILEMNICE**
- Sídlo: **Masarykovo náměstí 82, 514 01, Jilemnice**
- IČ: **00275808**

1b. § 4 zákona o požární ochraně

Právnická osoba začlenila provozované činnosti do kategorie dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně – činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že začlenění v době kontroly odpovídalo skutečnému stavu a činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím nebyly právnickou osobou provozovány. Bude provedena kontrola v rozsahu povinností stanovených pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí.

2. § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně

- Hasicí přístroje

Podle předloženého zápisu, kontrolou štítků a plomb bylo zjištěno, že poslední kontrola hasicích přístrojů byla provedena prostřednictvím oprávněné osoby pro tuto činnost Jan Slowík – HP servis, Požárnická 703, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou dne 2. července 2012 /čp. 1207-1213/ a dne 21. srpna 2012 /čp. 41/.

Rukojeti kontrolovaných přenosných hasicích přístrojů v č.p. 41 byly výše jak 1,5 m.

Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 3 vyhlášky o požární prevenci.

Opatření:

Přenosné hasicí přístroje instalované na svislé stavební konstrukci umístit tak, aby jejich rukojeti byly nejvýše 1,5 m nad podlahou ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 3 vyhlášky o požární prevenci.

Lhůta: do 30. listopadu 2012 a dále trvale

Zařízení pro zásobování požární vodou

V objektu č.p. 1207-1213, kde provozuje činnost právnická osoba, jsou instalovány vnitřní nástěnné hydranty typu D25 – 28 ks. Podle předložené zprávy byla jejich kontrola provozuschopnosti provedena naposledy dne 2. července 2012 prostřednictvím oprávněné osoby pro tuto činnost Jan Slowík – HP servis, Požárnická 703, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou se závěrem, že kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou splňuje požadavky ČSN 73 0873 a ČSN EN 671 – 3 a je použitelné k hasebnímu zásahu.

3. § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně

- ohlášení požáru je možné přímo na čísla tísňových volání prostřednictvím mobilních telefonů,
- v době kontroly byly příjezdové komunikace k objektu volné, nástupní plochy pro požární techniku nejsou zřízeny, požární výtahy nejsou instalovány,
- z objektu vedou únikové cesty přímo na volné prostranství,
- **provedenou kontrolou bylo zjištěno, že hlavní dveře z objektu /č.p. 1207-1213/ nejsou trvale volně průchodné /jejich otevření je závislé na dodávce elektrického proudu, v případě výpadku el. energie zůstanou zamčené – neprůchodné/**,
- **dále bylo zjištěno, že v bytovém domě č.p. 41 a v níže uvedených podlažích uvedených bytových domů jsou na chodbách umístěny botníky, skříně, lavičky, květiny atp., tyto předměty svým umístěním ohrožují případnou evakuaci nebo záchranné práce:**

například:

čp. 1207

mezipatro 4.-5. NP
mezipatro 3.-4. NP
3. NP
1. NP
přízemí

čp. 1208

5. NP
mezipatro 4.-5. NP
4. NP
3. NP
mezipatro 2.-3. NP
2. NP
1. NP

čp. 1209

5. NP
4. NP
3. NP
2. NP
1. NP

čp. 1210

5. NP
mezipatro 4.-5. NP
mezipatro 3.-4. NP
1. NP
přízemí

čp. 1211

5. NP
mezipatro 4.-5. NP
4. NP
mezipatro 3.-4. NP
3. NP
2. NP
mezipatro 1.-2. NP
1. NP
přízemí
mezipatro přízemí

čp. 1212

5. NP
3. NP
1. NP

čp. 1213

5. NP
mezipatro 4.-5. NP
4. NP
přízemí

Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně s přihlédnutím např. k § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci a dále k § 30 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Opatření:

Udržovat trvale volně průchodné únikové východy a komunikační prostory tak, aby nebyla ohrožena případná evakuace nebo záchranné práce ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně s přihlédnutím např. k § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci a dále k § 30 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Lhůta: 30. listopadu 2012 a dále trvale

TELEFON
481 319893

E-MAIL
ilona.kralickova@hzslk.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
77540881/0710

IČ
70888744

NÁVŠTĚVNÍ DNY: Pondělí a středa
7:00 – 17:00 hod.

4. § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně

- v době kontroly byly označeny rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu a hlavní uzávěry vody,
- čísla tísňového volání byla označena na vyvěšených požárních poplachových směrnicích, které byly zpracovány odborně způsobilou osobou Alenou Prchlíkovou, č. osv. Z-OZO-63/2006. Uvedená čísla odpovídala skutečnostem.

5. § 5 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně

- preventivní požární prohlídky jsou prováděny nejméně 1x za 12 měsíců odborně způsobilou osobou Alenou Prchlíkovou, č. osv. Z-OZO-63/2006 se zápisem do požární knihy. Dále je zpracován samostatný zápis. Poslední preventivní požární prohlídka byla provedena dne 13. prosince 2011.

II.

Písemnou zprávu o odstranění závad dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona o požární ochraně je povinen statutární orgán právnické osoby **MĚSTO JILEMNICE** podat orgánu vykonávajícímu státní požární dozor na adresu Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, Nábřeží Svatopluka Čecha 185, 513 01 Semily do **15. prosince 2012.**

III.

Kontrolu provedla:
nprap. Ilona Králíčková

nprap. Ilona Králíčková

IV.

Jména a příjmení a podpisy osob za kontrolovaný subjekt, které v průběhu požární kontroly předkládaly doklady, podávaly informace nebo vysvětlení a potvrzují, že skutečnosti uvedené v zápise o požární kontrole odpovídají stavu zjištěnému v době požární kontroly:

Alena Prchlíková

Alena Prchlíková
Poradenská a služby v oblasti PO a BOZP
Ambrožova 1212, 514 01 Jilemnice
IČO 719 75 365
tel. 603 244 301

Leoš Zálabský

Leoš Zálabský
Bytové a domovní služby
Zálabský Leoš
Dolení 21, 514 01 Jilemnice
tel.: 481 544 490, 481 545 034
IČO: 156 01 315

TELEFON 481 319893 E-MAIL ilona.kralickova@hzslk.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ 77540881/0710

IČ 70888744

NÁVŠTĚVNÍ DNY: Pondělí a středa
7:00 – 17:00 hod.

V.

Výsledky kontroly a uložená opatření byly projednány se statutárním orgánem
právníké osoby MĚSTO JILEMNICE Ing. Janou Čechovou:



J. Čechová

razítko a podpis

Za Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje územní odbor Semily
výsledky kontroly a uložená opatření projednala:

nprap. Ilona Králíčková

nprap. Ilona Králíčková
vrchní inspektor
oprávněná úřední osoba

Datum projednání : 15. října 2012

TELEFON
481 319893

E-MAIL
ilona.kralickova@hzslk.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
77540881/0710

IČ
70888744

NÁVŠTĚVNÍ DNY: Pondělí a středa
7:00 – 17:00 hod.