

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY A ZADAVATELE

Název veřejné zakázky:	Novostavba jídelny s družinou a stavební úpravy ZŠ a MŠ Bory
Název zadavatele:	Obec Bory
Sídlo zadavatele:	č. p. 232, 594 61 Bory
IČO zadavatele:	00294055
Druh veřejné zakázky:	podlimitní na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Dotazy dodavatele

- 1 V projektové dokumentaci se počítá, že jídelna bude zastřešena dřevěnými příhradovými vazníky MKD. Je možné MKD vazníky nahradit vazníky jinými?
- 2 V jídelně je počítáno, že bude Dekoratívni betonová stěrka na bázi polymercementu, odstín cca NCS S050-Y30R. Nikde v dokumentaci není žádné bližší specifikace a ani není patrné, kde přesně bude.
- 3 V projektové dokumentaci je uvedeno, že v objektu je navržený komín jednopřůduchový, ale ve výkazu výměr se mluví o dvoupřůduchovém.

Odpovědi zadavatele

- 1 Typy vazníků jsme prověřovali s ohledem na dva základní požadavky. První je požadavek na pohledovou kvalitu bez viditelných spojů. Druhý požadavek je na splnění požární odolnosti nejen vazníků, ale i spojů vazníku. Žádný z výrobců vazníků nebyl schopen splnit tyto požadavky s jiným typem vazníku než MKD. Pokud je dodavatel schopen zajistit všechny požadavky s jiným typem vazníku, je možno je zaměnit.
- 2 Stěrka je značena v půdorysech v části návrhu interiéru světle zelenou barvou. Bude v místě truhlářské vestavby T1 v zádveří. (viz. výkres č.D.1.5_17). Dále pak na celé stěně výdeje jídla. Co se týče specifikace – je definována betonová stěrka v daném odstínu NCS (ideálně zalakovaná matným lakem kvůli údržbě), kterou bude nutné vyvzorkovat na základě výběru dodavatele.
- 3 Platí projektová dokumentace, podrobný popis viz. technická zpráva.