

EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Robert Juřina
Jeronýmova 253/3
392 01 Soběslav

Jindřichův Hradec, 02.07.2025

**Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu
zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, s.r.o.**

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání
stavby a je vyjádřením pro řízení o povolení záměru.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném
pásmu:

Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN

Název stavby: stavební úpravy Zahradní ulice

Místo stavby: KÚ Nová Bystřice (704971), žadatelem vyznačené
zájmové území

Na základě předložené dokumentace souhlasíme s provedením výše uvedené
akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto
podmínek:

Realizací akce „Stavební úpravy Zahradní ulice, Nová Bystřice“ nebude
narušena stabilita stávajících energetických zařízení ve vlastnictví
Provozovatele DS – kabelových (podzemních) vedení NN, včetně
kabelových pilířů / skříní, uzemňovací soustavy, distribuční trafostanice,
včetně uzemňovací soustavy, venkovního vedení VN, nacházejících se
v zájmovém území Žadatele. Kabelová vedení NN budou v celém zájmovém
území Žadatele přesně vytýčena, včetně zjištění hloubky jejich uložení (popř.
pro zjištění hloubky uložení budou provedeny sondy).

1. Realizací akce nebude sníženo krytí stávajících kabelových vedení NN,
kabelová vedení NN nebudou umístěna pod obrubníky vozovky. Stávající
kabelová vedení NN budou ponechána bez úprav, při nedostatečném krytí
budou zahloubena nebo opatřena kabelovými chráničkami. Výše uvedené

EG.D, s.r.o.

Správa sítě Čechy jih
Pražská 290
377 01 Jindřichův Hradec
www.egd.cz

Milan Netolička
T +420-38443-4330
milan.netolicka@egd.cz

Naše značka
M18357-27157816

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu C, vložce
142374
IČ: 21055050
DIČ: CZ21055050

bude zajištěno a provedeno na základě podané Žádosti o přeložku ze strany investora stavby (resp. jeho zhotovitele stavby) nebo projednáno v dostatečném předstihu s Technikem provozu a údržby Regionálního provozu sítě Jindřichův Hradec (kontakt viz. konec tohoto Vyjádření). Zahloubení kabelových vedení NN, doplnění kabelových chrániček, zajistí odborná elektromontážní firma (smluvní partner Provozovatele DS) na náklady investora stavby. Tato zařízení zůstanou nadále ve vlastnictví Provozovatele DS. Uložení nových inženýrských sítí bude navrženo a provedeno podle podmínek uvedených v technické normě „ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení“. Při provádění výkopových, zdvihacích, či jiných prací, nesmí dojít k přiblížení k vodičům vysokého napětí 22 kV na vzdálenost menší než 3 metry. Tato zóna přiblížení musí být na stavbě trvale označena, včetně výstražné tabulky „Vysoké napětí, životu nebezpečno!“. V případě potřeby požádá investor stavby nebo jeho zhotovitel stavby Provozovatele DS před zahájením prací o vypnutí stávajícího energetického zařízení (kabelových vedení NN, venkovního vedení VN) a to na základě písemného požadavku zaslaného na Regionální provoz sítě Jindřichův Hradec minimálně 25 dní před zahájením prací.

2. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
3. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
4. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, s.r.o. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jiří Šíma, tel.: 387 86-7430, mail: jiri.sima@egd.cz.**
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů

- s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 7. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 8. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
 9. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 10. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 11. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve Sdělení č. 26361076, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 25.02.2027.
 12. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 13. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
 14. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou

vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení
přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty provozovatelů zařízení:

Provozovatel VN, NN:

Roman Jíra, tel.: 384 43-4321, mail: roman.jira@egd.cz

**V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření,
nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem
a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby
s její kolaudací; v krajním případě může takové nedodržení vést až
k nařízení odstranění stavby**

S přátelským pozdravem

EG.D, s.r.o.

 **eg·d**
EG.D, s.r.o.
Lidická 1872/36 Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 21055050, DIČ: CZ21055050 010