



Povodí Vltavy, státní podnik
závod Horní Vltava
Litvínovická 5
370 01 České Budějovice

TEL.: 387 683 103
FAX: 387 203 620

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 3000311064/2700

Ing. Robert Juřina
Jeronýmova 253/3
392 01 Soběslav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
- / 4. 6. 2025

NAŠE ZNAČKA
PVL-37626/2025/140

VYŘIZUJE/ LINKA
M. Nedvědová/146
Ing. M. Jann

DATUM
25. 6. 2025

K.ú.: Nová Bystřice, obec: Nová Bystřice, ORP: Jindřichův Hradec, okres: Jindřichův Hradec, kraj: Jihočeský;

„Stavební úpravy Zahradní ulice, Nová Bystřice“

I. stanovisko správce povodí

A. k povolení záměru

B. k souhlasu podle § 17 vodního zákona

II. vyjádření účastníka vodoprávního řízení

C. k povolení záměru

III. vyjádření účastníka řízení (subjektu s právem hospodařit k pozemkům)

Dne 4. 6. 2025 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko správce povodí k akci „Stavební úpravy Zahradní ulice, Nová Bystřice“, jejíž součástí je projektová dokumentace k povolení stavby vypracovaná projektantem Ing. Robert Juřina, Jeronýmova 253/3, 392 01 Soběslav, v 04/2025.

I. Povodí Vltavy, státní podnik, na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Horní Vltavy k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o :

Ad A, B

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem k předloženému záměru uvádí:



Ad A) k povolení záměru

S vydáním povolení souhlasí bez připomínek.

Ad B) k souhlasu dle § 17 vodního zákona

Lze souhlasit bez připomínek.

Dle předloženého zákresu záměru v situaci jsou souřadnice začátku úseku stavebních úprav v souřadnicovém systému S-JTSK následující: X= 1166853, Y= 709647.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce drobných vodních toků Bystřický potok IDVT 10268365 a IDVT 10243341 vydává následující

v y j á d ř e n í :

Ad C) k povolení záměru

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Stavební úpravy Zahradní ulice, Nová Bystřice“ za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Požadujeme písemně oznámit min. 7 dní předem zahájení a ukončení prací na Povodí Vltavy, státní podnik – provozní úsek Nežárka v Jindřichově Hradci, Ing. M. Jann - tel. 384 323 306, 731 691 788, marek.jann@pvl.cz. Rovněž požadujeme přizvat na kontrolní dny stavby, po dokončení prací k odsouhlasení provedených prací a k závěrečné kontrolní prohlídce.
2. Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem, závadnými látkami z použitých stavebních materiálů, ani mechanizačních prostředků.
 - Z důvodu kontroly průtlačnosti potrubí doporučujeme po dokončení prací provedení kamerové zkoušky obou zatrubněných drobných vodních toků v celém dotčeném úseku stavby, včetně navazující části zatrubněného drobného vodního toku.

III. Povodí Vltavy, státní podnik, jako subjekt s právem hospodařit k dotčeným pozemkům p.č. 2247/6, 2247/7 a 2247/9 v k.ú. Nová Bystřice ve vlastnictví státu vydává následující

v y j á d ř e n í :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Stavební úpravy Zahradní ulice, Nová Bystřice“ za předpokladu splnění následující podmínky:

Stavebník/ vlastník stavby vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření majetkoprávního vztahu do podání žádosti o povolení záměru. Výzva k uzavření majetkoprávního vztahu bude doložena zákresem maximálního trvalého záboru dotčeného pozemku zakreslením do katastrální mapy a bude uveden navrhovaný termín zahájení a ukončení prací na tomto pozemku. Výzva a podklady budou doručeny na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, majetkové oddělení, ul. Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice, v předstihu nejméně 60 dní.

Toto vyjádření není závazkem k uzavření jakékoliv smlouvy v budoucnu. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat, zda a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoliv smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka, či následné uzavření jakékoliv smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro pokračování stavebního řízení/ zahájení stavby.

Obecné informace:

Vodní tok IDVT: Přechovický potok IDVT 10275118, IDVT 10243341

ČHP: 1-07-02-0200-0-00

HGR: 6510 - Krystalinikum v povodí Lužnice

útvár povrchových vod: HVL_2640 Koštěnický (Kačležský) potok od hráze rybníka Kačležský

útvár podzemních vod - základní: 65100 - Krystalinikum v povodí Lužnice

útvár podzemních vod - svrchní: -

povodňové ohrožení: v zájmovém území nebylo vymezeno

záplavové území: v zájmovém území nebylo stanoveno

Posouzení vlivu záměru na vodní útvary:

Vzhledem k rozsahu stavby lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav dotčeného útvaru povrchových, ani podzemních vod.

Obsah žádosti:

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy místní komunikace v Zahradní ulici, v obci Nová Bystřice. Jedná se o opravu vozovky a chodníku, novostavbu (doplnění) chodníku, stavební úpravu technické infrastruktury – opravu vodovodu a splaškové kanalizace, výměnu kabelu veřejného osvětlení, novostavbu technické infrastruktury – prodloužení vodovodu a doplnění vodovodních a kanalizačních přípojek na vybrané pozemky.

Zájmovým územím výše uvedeného záměru protéká drobný vodní tok Bystřický potok IDVT 10268365 v ř. km cca 2,620 - 3,020 a drobný vodní tok IDVT 10243341 v ř. km cca 0,040. Oba toky jsou upraveny zatrubněním v majetku města Nová Bystřice, které je evidováno jako dešťová kanalizace. Zatrubněného vodního toku Bystřický potok se záměr dotkne napojením 20 uličních vpustí, a vodního toku IDVT10243341 se záměr dotkne napojením 1 uliční vpusti. Napojení bude provedeno navrtávkou a sedlovou odbočkou. Pozemky p.č. 2247/6, 2247/7 a 2247/9 v k.ú. Nová Bystřice jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Při opravě oplocení bude na tento pozemek vstupováno.

CO: PS 7, PS 1, spis

Ing. Karolína Zámešková
vedoucí střediska PPV