

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: **Dětská skupina Luka nad Jihlavou**

Zadavatel : městys Luka nad Jihlavou
Sídlo: 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou

IČ: 00286192
Zastoupený: Ing. Martin Dvořák, starosta

Smluvní zastoupení zadavatele obdobně jako dle § 43 zákona:
Ing. Romana Zemanová, Energetická agentura Vysočiny

Zadavatel v souladu s § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, které zadavatel obdržel dne 30. 01. 2025 v písemné elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele.

Zadavatel tímto v souvislosti s podanou žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace informuje o následujícím:

Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena na 6. 2. 2025, 09:00 h.

V návaznosti na tuto skutečnost tedy **výše uvedená žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas**, a to v souladu s § 98, odst. 3.

Zadavatel se přesto rozhodl na výše uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace odpovědět.

Přičemž obsahem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 jsou následující, níže uvedené skutečnosti.

Předmětem vysvětlení zadávací dokumentace je:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

žádáme o objasnění a konkrétní specifikaci položky č. 6499999-013 -Výroba, dodávka a montáž - Zastínění vnějších otvorových výplní, kompletní dodávka vč. napojení na EL, vč. příslušenství dle specifikace. Položka je kompletem a odkazuje se na výpis prvků PSV a výkres D. 1. 1 - 06. Ani ve výpise ani v uvedeném výkresu není o zastínění jakákoliv informace. Žádáme pro konkretizaci položky.

Dále položka 620000-0002 Dodávka a montáž - okrasné prvky na fasádě "šambrány", vč. přesunu hmot kompl 1,00000

V technické zprávě se píše: Pro zachování historických prvků členění a zdobení fasády jsou navrženy dodatečně lepení ozdobné prvky rámování oken a říms (šablony s jádrem z EPS). Podrobný výpis prvků bude předmětem navazujících realizačních PD.

Žádáme o konkretizaci ozdobných prvků které mají být součástí oceňované položky.

Odpověď:

Do nabídky uvažovat ruční vnitřní látkové screenové rolety.

Dekoratивní prvky jsou uvedeny v příloze tohoto vysvětlení ZD pod názvem PSV – dekorativní prvky fasáda.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a stanovuje nový termín otevírání nabídek, a to následovně:

NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 14. 2. 2025, 09:00 HOD
NOVÝ TERMÍN OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK: 14. 2. 2025, 09:00 HOD

Příloha:

PSV – dekorativní prvky fasáda

.....
Ing. Romana Zemanová
Energetická agentura Vysočiny