



IS engineering s.r.o.
provozovna:
8.března 4812/2a, Jihlava 586 01

Spisová značka: C 18277 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové

IČ: 25975609
DIC: CZ25975609

DS: vpmcxcm

tel./fax: 569433042
569433043 -4
mail: info@iseng.cz

web: www.iseng.cz

Zájemci o veřejnou zakázku

Naše značka:

Vyřizuje:

Jihlava, 19. 12. 2013

**Věc: Veřejná zakázka na stavební práce:
Rodinný park Robinson
- dodatečné informace č. 01**

V zastoupení zadavatele DELON mode s.r.o., se sídlem Mlýnská 4916/72a, 586 02 Jihlava, IČ: 64511049 zveřejňujeme dodatečné informace č. 01 k veřejné zakázce uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 359899

DOTAZ 1, 2 – doslovné znění:

dle zadávací dokumentace čl. 7.7 žádáme o dodatečné informace na veřejnou zakázku „Rodinný park Robinson“

- 1) výkaz výměr uvádí v oddíle povlakové podlahy podlahoviny z PVC na povrchu s vlákny z nylonu. Stejná informace je uvedena i v půdorysech v legendách místností. Skladby podlah a technická zpráva však uvádí zátěžové koberce. Která informace je pravdivá? Jedná se o skladby A.2 a A.3. Legendy místností dále uvádí skladbu podlahy A. 1, tato ale není obsažena ve výpisu skladeb podlah.
- 2) souhrnný rozpočtový list uvádí položku SO 08 – Přeložka telefonu dle ceny podle smlouvy s Telefonika (projektová dokumentace a realizace díla). K této položce však není žádná projektová dokumentace a ani výkaz výměr. Je tento stavební objekt součástí nabídkové ceny? Popř. jakou cenu máme do nabídky doplnit? (Viz obdobně SO 07 – Přeložka VN dle ceny podle smlouvy s E.on).

ODPOVĚĎ 1

V soupisu prací i rozpočtu jsou položky pro skladbu A.1 obsaženy. Podlahovina je zde pod položkou č.389, zde je pod popisem podlahoviny pvc s nylonovými vlákny a tl.5,3mm. Tento popis odkazuje k tabulkám podlah, kde jsou tyto skladby pod souhrnným názvem "Nylonová podlaha". Jedná se o kvalitní nylonové kobercové čtverce. Popis "zátěžový konebec" nebyl v soupisu použit, protože zde hrozí riziko záměny za jiný (projektem neuvažovaný) materiál. Určující je specifikace materiálu v tabulkách podlah. To platí pro všechny skladby podlah.

Příloha: podlaha A.1. pdf

ODPOVĚď 2

Vzhledem k tomu, že zadavatel k dnešnímu dni neobdržel ocenění od vlastníka zařízení, uchazeči budou oceňovat:

- celý objekt SO 06 Areálový rozvod VO, protože je součástí silnoproudé elektrotechniky
- SO 07 Přeložka VN, protože dle smlouvy s E.on je cena 329 214,- Kč
- celý objekt SO 08 Přeložka telefonu
- v objektu SO05 Přípojka VN a trafostanice bude oceněna pouze trafostanice a cena přípojky bude dle smlouvy s E.on 153 600Kč.

Příloha: Souhrnný rozpočtový list NOVÝ.xls

Na základě této skutečnosti zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek a toto prodloužení zveřejní ve Věstníku veřejných zakázek v opravném formuláři Oznámení o zakázce

Ing. Jiří Pohořelý
na základě plné moci

