

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **Technická infrastruktura pro 41 RD v lokalitě „Palouk“, k. ú. Vilémov – I. etapa 15 RD**

Zadavatel: Městys Vilémov

Sídlo: Vilémov 1, 582 83 Vilémov

IČO: 00268470

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou zadavatel obdržel dne 06. 06. 2025. Obsahem žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace byl **následující níže citovaný dotaz** (přesné znění):

K dotazu podává zadavatel následující vysvětlení:

Dotaz:

Zdravím.

Obdržel jsem poptávku na materiál na akci ZTV ve Vilémově viz příloha, ve které je již vybráno pouze to, co jsme schopni řešit. Popis vodovodního potrubí je v pořádku, nicméně pro gravitaci navržené potrubí PP ULTRA RIB 2 je v dnešní době již velmi málo používané, vyrábí ho již pouze jediný výrobce a v projektech a standardech vodárenských společností bylo nahrazeno obecně hladkým potrubím. Proto bych si dovolil nabídnout alternativní systém ULTRA SOLID PVC SN12, který byl mimo jiné použit při nedávné výstavbě kanalizace v Golčově Jeníkově a zároveň je standardem VAKu Havlíčkův Brod. Výhody tohoto systému ve srovnání s žebrovaným potrubím jsou:

- Kruhová tuhost SN 12 kN/M2
- Větší síla stěny
- Těsnost 2,5 baru
- Těsnění s podpůrným PP kroužkem zamezující jeho posun
- Oboustranně hrdlované tvarovky
- Odbočky vyráběné jako jednolitě vstřikováním
- Kompatibilita s dalšími hladkými systémy na trhu
- Nižší cena

V příloze Vám posílám katalog tohoto systému a prosím o vyjádření, zda by bylo možné tento systém použít. S paní starostkou bychom se následně domluvili, jakým způsobem tuto informaci „zpracovat“ do výběrového řízení. V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Odpověď na dotaz

Dobrý den,
navrhovaná záměna materiálu potrubí kanalizace z projektovaného PP ULTRA RIB 2 je možná za materiál stejných nebo lepších parametrů a kvality.
S pozdravem

Na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace a uvedených skutečností zadavatel uzavírá, že zodpovězením výše uvedeného dotazu nedošlo k jakékoli podstatné změně a povaha výše uvedeného vysvětlení tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude zveřejněno stejným způsobem, jakým byla zveřejněna kompletní zadávací dokumentace, tedy na profilu zadavatele:

<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e57fc344-5162-48b6-bc9d-c3270b8f886b>

Ve Vilémově dne 09. 06. 2025

Lenka Homolková v.r.
starostka městysu