

V Praze dne 20. 2. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„Hasičská zbrojnice Průhonice“

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel, **Obec Průhonice**, se sídlem Květnové náměstí 73, 25243 Průhonice, IČO: 00241563, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje, doplňuje a mění zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotaz č. 1

V zadávací projektové dokumentaci – Stavební část je v tabulce vnějších výplní uvedena položka V06P s umístěním ve 2.NP a v provedení z dřevěných europrofilů. V půdorysu 2. NP jsme tuto položku nenalezli, je uvedena v půdorysu 1.NP a zřejmě i v pohledu severozápadním (bez označení a odkazu na materiálové provedení prvku). V Soupisu prací jsme tento prvek nenalezli vůbec. Žádáme o vyjasnění uvedených rozporů v jednotlivých přílohách zadávací dokumentace, upřesnění a sjednocení požadavků na provedení prvku V06P vč. potvrzení materiálového provedení (jediný vnější prvek z europrofilů mezi hliníkovými). Následně je třeba doplnit předmětný prvek do zadávacího Soupisu prací.

Odpověď č. 1

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným dotazem uvádí, že v díle dokumentace 12522160 D1.1 Stavební část příloha 12522160 D1.1.110.1 Schema vnějších výplní byl chybný popis výrobku V06. Zadavatel tak poskytuje dodavatelům opravenou přílohu 12522160 D1.1.110.1 Schema vnějších výplní_2025_02_19.

Zadavatel v souvislosti se shora uvedeným dotazem poskytuje dodavatelům prostřednictvím jeho uveřejnění na profilu zadavatele upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém došlo v rámci objektu SO 01a - Hasičská zbrojnice, oddíle 767-01 Vnější a vnitřní hliníkové výplně k přidání položek č. 527 a 528:

527	K	767620363	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do betonu, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	2,473
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767620363		
		W	"Viz PŮDORYS 1.NP + SCHÉMA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ"		
		W	"V06"		
		W	1,150*2,150		2,473
		W	Součet		2,473
528	M	55341013 - V06	okno hliníkové 1150/2150 mm, otevíravé/sklopné, trojsklo, včetně všech doplňků	m2	2,473

Dotaz č. 2

V Soupisu prací 01a - SO 01a - Hasičská zbrojnice je uvedena pol.:

Pro ocenění této položky bychom potřebovali doplnit a upřesnit:

169	K	95-02 - OS10	Systém generálního klíče – dodávka na klíč	kpl	1,000
-----	---	--------------	--	-----	-------

- na kolik prvků vnějších a vnitřních se tato položka vztahuje;
- kolik klíčů pro každou nastavenou vložku zadavatel požaduje;
- kolik úrovní systému přístupů zadavatel předpokládá.

Odpověď č. 2

Zadavatel uvažuje využití systému generálního klíče na 2x vnější dveře a 11x vnitřní dveře.

Zadavatel požaduje dodat celkem 5 ks generálního klíče, kterým půjde otevřít vše, a dále 30 ks klíčů, které budou mít 3 podskupiny pro kombinaci různých dveří (tyto podskupiny budou zadavatelem, jakožto objednatel, upřesněny zhotoviteli v průběhu realizace díla).

Celkem tedy zadavatel požaduje po zhotoviteli dodání 35 ks klíčů (5 ks generálního klíče a 30 ks klíčů s třemi kombinacemi různých vstupů).

Zadavatel v návaznosti na shora uvedené vysvětlení doplňuje zadávací dokumentaci a společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje na profilu zadavatele:

- aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. dokument s názvem „2023012 - HASIČSKÁ ZBROJNICE PRŮHONICE [zadání]_rev DI č. 2“, a
- opravenou přílohu 12522160 D1.1.110.1 Schema vnějších výplní_2025_02_19,

které reflektují shora uvedené změny.

Veškeré podmínky zůstávají beze změny.

Obec Průhonice
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
na základě plné moci
Petr Prášek, jednatel