



Poznámka:

- A - Liniová zapuštěná světla – venkovní svítidla vstupního zastřešení – opálový difuzor
- B - Zavěšená světla obdélníkového půdorysu
- C - Zapuštěná kruhová svítidla v podhledu – bílý rámeček (všude)
- D - Zapuštěná kruhová svítidla v podhledu – černý rámeček
- E - Přisazená svítidla na vnější stěny

H - Přisazená světla průmyslová

NB - Nouzová svétla s vlastní baterií 1h všesměrová
NC - Nouzová svétla s vlastní baterií 1h koridor

6. Montážní jednotka, napájená

V - Venkovní svítidla zapuštěná

Trasa elektra bude vedená v konstrukcii dodavateľa systému a nad podlahou.
 Pozície podlahových koncových prvků (zásuvky v podlahe) budú vydefinované v projekte interiéru.