

- **SO 2.101 Manipulační plocha** - Ve vazbě na polohu nové vlečkové koleje je navržena změna polohy a velikosti plochy. Předmětem objektu je výstavba těžké manipulační a obslužné plochy určené pro

pojezd mobilních překladních mechanismů a silničních návěsů při překládce a manipulaci kontejnerů v relaci železnice/silnice a naopak pro skladování kontejnerů. Plocha přímo navazuje na manipulační plochy SO101 a SO 105, které jsou součástí 1.stavby ekologizace. Rozsah je určen délkou prodloužených kolejí č.403 a č.404 a korunou ochranné hráze PPO Mělník. Výškové a směrové řešení plochy je určeno výškovým a směrovým řešením vlečkové koleje č.403. V podélném směru je zpevněná plocha ve vodorovné a její hrana souběžná ve vzdálenosti 1,60 m s kolejí č.403 je v úrovni 162,00 m n m. V příčném směru je plocha v jednostranném sklonu 2,0% do podélné šterbinové odvodňovací trouby, napojené na dešťovou kanalizaci (SO 2.301). Rozměry a velikost zpevněné plochy: délka – 390,0 m, šířka – proměnná od 42,0 m do 44,5 m, plocha – 16 100 m². Konstrukce těžké vozovky je navržena s ohledem na její účel a geotechnické vlastnosti provedeného násypu ve stejné skladbě jako plocha SO 105 s povrchem z betonové zámkové dlažby, tvar kost. Zpevněná plocha ze zámkové dlažby bude ohraničena silničními betonovými obrubníky osazenými do lože s boční opěrou. Odvodnění povrchu zpevněné plochy je příčným sklonem do podélné šterbinové odvodňovací trouby, která je součástí SO 2.301. Odvodnění pláň je navrženo podélným trativodem zaústěným do dešťové kanalizace SO 2.301

- SO 2.105 Skladovací a odstavná plocha

Mostní objekty a zdi

- SO 2.210 Opěrná zeď

Vodohospodářské objekty

- **SO 2.301 Odvodnění zpevněných ploch** - Objekt je navržen pro odvodnění SO 2.101 Manipulační plocha a SO 2.111 Doplnění plochy KT Topůlky. Voda ze zpevněné plochy podél nové vlečkové koleje bude svedena příčným sklonem povrchu do šterbinové trouby umístěné před obrubníkem podél vlečkové koleje č.403 a do trouby umístěné před lícem SO 2.220. Ze šterbinové trouby je voda odvedena připojovacím potrubím do dešťové kanalizace, která je napojena na dešťové usazovací nádrže (DUN). V koordinaci s výstavbou ochranné hráze byla jedna DUN osazena v roce 2013, druhá bude osazena v rámci výstavby tohoto odvodnění. Předčištěné vody z obou DUN budou odvedeny do Labe stávajícím potrubím DN 400 osazeným v rámci výstavby ochranné hráze.

- SO 2.302 Úpravy na stávající kanalizaci DN 300

Elektro a sdělovací objekty

- SO 2.401 Kabelové rozvody 0,4 kV
- SO 2.431 Osvětlení vlečkových kolejí a manipulačních ploch

Objekty drah

- **SO 2.651 Vlečkové koleje - kolejový svršek** – Objekt řeší prodloužení vlečkových kolejí č.403 a č.404 vybudovaných v 1 stavbě ekologizace. Vlečková kolej bude prodloužena o 410 m, kolej č.404 bude prodloužena o 320 m. Stavebně technické řešení železničního svršku je shodné s SO 651 1.stavby ekologizace. Odvodnění železniční pláň je řešeno podélným trativodem zaústěným do dešťové kanalizace SO 2.301.
- SO 2.654 Vlečkové koleje - kolejový spodek
- **SO 2.658 Přejezdová úprava koleje č.403** – přejezdová úprava koleje č.403 a prostoru mezi kolejemi 403 a 404 je řešena shodně jako v 1.stavbě ekologizace. Délka přejezdové úpravy je 325 m, šířka 5,80 m.

Nové objekty – SO 2.001, SO 2.110, SO 2.111, SO 2.220, SO 2.310 , SO 2.660 , SO 2.702

- **SO 2.001 Demontáž provozní budovy** – Pro možnost výstavby vlečkových kolejí č.403 a 404 (SO 2.651) bude stávající provozní budova pro MAERSK sestavená z mobilních buněk o půdorysném rozměru 7,5 x 21,0 m na pozemku p.č. 2511/9 demontována.
- **SO 2.110 Plocha pro pojezd kolových kontejnerových jeřábů** – Plocha pro pojezd kolových kontejnerových jeřábů je umístěna v ose mezi vlečkovými kolejemi č. 404 a 101a. Délka plochy bude 185 m, šířka 1,5 m. Plocha je v přímé a ve vodorovné s niveletou v úrovni vlečkových kolejí v úrovni 162, 00 m n m. Povrch těžké vozovky bude z cementového betonu CB 1 v tl. 200 mm.
- **SO 2.111 Doplnění plochy KT Topůlky** – Předmětem objektu je výstavba těžké manipulační a obslužné plochy určené pro pojezd mobilních překládních mechanismů a silničních návěsů. Lichoběžníková plocha přímo navazuje na stávající zpevněné plochy kontejnerového terminálu v Topůlkách a na líc opěrné zídky podél prodloužené koleje č.101a (SO 2.220). Výškové a směrové řešení plochy je určeno výškou a sklonem v jednostranném sklonu 2,0% do podélné štěrbinové odvodňovací trouby osazené před lícem opěrné zídky, která je součástí SO 2.310. Rozměry a velikost zpevněné plochy: Délka – 140,0 – 190,0 m, šířka cca 10,0 m, plocha 1660 m². Konstrukce těžké vozovky je navržena s ohledem na její účel a geotechnické vlastnosti provedeného násypu ve stejné skladbě jako plocha SO 2.101, navržená v 1. Stavbě ekologizace. Odvodnění plochy povrchu zpevněné plochy je příčným sklonem do podélné štěrbinové odvodňovací trouby, která je součástí SO 2.310. Odvodnění pláně není s ohledem na propustné podloží navrženo.
- **SO 2.220 Opěrná zídka podél koleje č. 101a** - Je navržena z monolitického betonu a vyrovnává výškový rozdíl mezi plochou stávajícího kontejnerového terminálu Topůlky a železničním svrškem prodloužené vlečkové koleje č. 101a. Délka opěrné zídky úhlového tvaru je 285 m, výška nad zpevněnou plochou od 0,40 m do 1,45 m, založení na vrstvě podkladního betonu v min hloubce 1,0 m pod úroveň navazující plochy.
- **SO 2.310 Odvodnění rozšířené plochy KT Topůlky** - Součástí objektu je štěrbinová železobetonová trouba a napojení jejich výpustových kusů na potrubí dešťové kanalizace SO2.301 umístěné mezi vlečkovými kolejemi č.403 a č.404. Voda ze zpevněné plochy podél nové vlečkové koleje bude svedena příčným sklonem povrchu do štěrbinové trouby umístěné pod lícem SO 2.220.
- **SO 2.660 Prodloužení vlečkové koleje č. 101a** - Prodloužení stávající vlečkové koleje 101a o 192 m je navrženo ve vazbě na její směrové a výškové vyrovnání, provedené v rámci realizace 1 stavby v roce 2015. Prodloužení je v přímé a ve vodorovné s niveletou temene kolejnice 162,00 m n.m. Stavebně technické řešení železničního svršku je shodné s SO 6.651. Kolejový spodek byl vybudován v rámci SO 2.010.
- **SO 2.702 Spínací stanice-** _Jedná se o monolitickou železobetonovou prostorovou buňku o půdorysných rozměrech 2,5 x 3,60 m osazenou v blízkosti stávající transformovny přístavu, ve které budou instalována technická zařízení spínací stanice 22 kV.

Nové provozní soubory

- **PS 2.905 Spínací stanice** – technologie
- **PS 2.910 Napájecí silnoproudé rozvody** – budou tvořeny kabelovou přípojkou 22 kV z rozvodny 22 kV do spínací stanice (PS 2.905) a přívodními kabely kV pro jednotlivé kolové kontejnerové jeřáby.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Stavba je navržena na území veřejného přístavu Mělník. Pozemky potřebné pro stavbu jsou v celém rozsahu ve vlastnictví investora – Českých přístavů a.s. Praha. Nový kontejnerový terminál je umístěn na pravém břehu řeky Labe.

Odnětí pozemků ze ZPF :

Není třeba. Pozemky nejsou ZPF.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb a je součástí projektové dokumentace.
2. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 2329/1, 2329/3, 2511/1, 2517/1, 2329/2, 2511/4, 2329/5, 2510, 8055/1 v katastrálním území Mělník
3. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude vypracována oprávněnou osobou.
4. **Na základě územních rozhodnutí požádá stavebník Drážní úřad v souladu s §118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů o povolení změny staveb před jejím dokončením pro stavby , na které Drážní úřad vydal stavební povolení č.j. DUCR-56834/11/M dne 11.11.2011 a č.j. DUCR-27177/13/Ck dne 23.5.2013.**
5. Budou dodrženy podmínky souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydané KÚ Stř. kraje, OŽP a zem., ze dne 28.5.2010 pod č.j. 168887/2009/KUSK.
6. Pro realizaci stavby bude zpracován povodňový plán po dobu stavby.
7. Po kolaudaci stavby bude vodoprávnímu úřadu MÚ Mělník předložen ke schválení havarijní plán pro překladiště.
8. Veškeré produkované odpady v místě stavby budou podrobeny vizuální kontrole a v případě potřeby před odvozem nebo předáním vytríděny dle druhů a kategorií. O množství vzniklých odpadů a způsobu nakládání s nimi (včetně případného vyloučení nebezpečných vlastností) bude vyhotovena písemná zpráva, tato bud zaslaná do 15 dnů ode dne provedení demolice objektu 1 x odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník a 1 x poskytnuta odboru výstavby téhož úřadu.
9. **Budou dodrženy podmínky MÚ Mělník, OŽP a zem, z hlediska zákona č.185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů uvedené ve stanovisku ze dne 16.6.2016 pod zn.1751/ZP/16/LETO – týká se objektu SO 2.001 Demontáž provozní budovy) – podmínky totožné s podmínkami v bodě 8.**
10. Budou dodrženy podmínky HZS Stř. kraje uvedené v souhlasném stanovisku ze dne 7.10.2010 pod č.j. HSKL-9721-2/2010-ME. Podmínky budou řešeny v dokumentaci pro stavební řízení:
 - Zařazení požárních úseků do skupin výrob a provozů podle tabulky E.1 ČSN 730804 bude provedeno podle položek určených pro sklady.
 - Plochy určené pro skladování kontejnerů s hořlavými kapalinami budou navrženy podle 4SN 650201 a to pokud nebudou kontejnery přepravující hořlavé kapaliny schválené k tomuto účelu. Toto požadujeme dokladovat např. certifikáty.
 - Bude prověřeno, zda zdroj požární vody – potok Pšova, splňuje požadavky ČSN 75 2411
 - Budou zpracovány výkresy požární bezpečnosti stavby podle §41 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci.
11. **Budou dodrženy podmínky HZS Stř. kraje, územní odbor Mělník uvedené v souhlasném závazném stanovisku ze dne 18.4.2016 pod Ev.č.ME-203-2/2016/PD. V požárně bezpečnostním řešení dokumentace pro stavební povolení bude splněno:**
 - V PÚ 2 (dodatečné ukládání kontejnerů s nebezpečnými látkami) bude navržena havarijní jímka dle ČSN 65 0201 (v PB5 je navržena záchytná vana, u které není uveden objem).
 - Nejsou navrženy vypínací prvky CENTRAL STOP a TOTAL STOP pro vypnutí elektrických zařízení podle ČSN 730848.

- **Nejsou stanoveny odstupové vzdálenosti pro kontejnery šířky 8 m (čelo bloku kontejnerů).**
 - **Při stanovení odstupové vzdálenosti od kontejnerů přepravujících nebezpečné látky – PÚ 2 je chybně určena střední hustota tepelného toku (pro 7.skupinu výrob a provozů musí být navržena vysoká hustota tepelného toku) – čl. 11.5.2 ČSN 73 0804.**
12. V zájmovém území se nachází nebo do něj zasahuje ochranné pásmo energetického zařízení typu podzemní sítě, nadzemní sítě. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle §46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon v platném znění). V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení nebo bude po zahájení akce zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení bude požádáno o souhlas s činností v ochranném pásmu. Dále budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 12.6.2012 pod zn. 0100066828.
 13. V zájmovém území se nachází kabelové trasy a zařízení ve správě SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Ústí nad Labem. Při provádění stavebních prací v blízkosti kabelů ve správě této společnosti budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření SŽDC, st. org. ze dne 17.8.2010 pod zn. 802/10-SDC UNL-411/Ko a podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 3.11.2010 pod zn. 934/10-SDC UNL-411/Ko
 14. **Budou dodrženy podmínky SŽDC, st.org. stanovené v Dodatku č.2 k Souhrnnému stanovisku k územnímu a stavebnímu řízení ze dne 3.3.2016 pod zn. 934b/2010-SDC unl-411/Ko**
 15. Další stupeň projektové dokumentace bude předložen k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, závod Terežín ještě před zahájením vodoprávního či stavebního řízení.
 16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové vydaného dne 17.9.2012 pod zn. PVZ/12/22190/Vv/0.
 17. Budou dodrženy podmínky povodí Ohře, st.podnik stanovené ve vyjádření ze dne 5.1.2015 pod zn. 032100-34334/2014.
 18. Budou dodrženy podmínky Povodí Labe, st. podnik stanovené ve vyjádření ze dne 17.2.2015 pod zn. PVZ/14/36097/Vv/0.
 19. **Budou dodrženy podmínky povodí Labe, st.podnik uvedené ve stanovisku ze dne 11.4.2016 pod č.j. PVZ/16/5269/Fa.**
 20. **Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením společnosti ČD – Telematika, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č. 127/2000Sb., o telekomunikacích. Budou dodrženy všeobecné podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČD –Telematika ze dne 1.3.2016 pod zn. 4149/2016-Če.**
 21. V dotčeném území nedojde ke styku s podzemním vedením sítí elektronických komunikací společností Telefónica Czech Republic, a.s. . V případě, že dojde ke střetu s nadzemním vedením sítí elektronických komunikací budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic ze dne 12.6.2012 pod č.j. 102180/12.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7-Holešovice
Město Mělník, náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1

Odůvodnění:

Dne 10.2.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel opatřením č.j. 1-3-419B/16/Tě ze dne 15.2.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 26.4.2016.

Stavební úřad oznámil svým opatřením č.j. 2-3-419B/16/Tě ze dne 24.5.2016 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou. Jedná se o záměr, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j. 168887/2009/KUSK dne 28. 5. 2010. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný

podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Zároveň stanovil, aby žadatel v souladu s ust. §87 odst.2 stavebního zákona zajistil bezodkladně vyvěšení informace o žadateli a předmětu územního řízení na místě stavby a to na pozemku p.č. 2517/18 v k.ú. Mělník (roh ulice Celní a Českolipská). Oznámení o zahájení změny územního rozhodnutí bylo mimo jiné doručeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí.

Dne 9.6. 2016 obdržel stavební úřad nesouhlas města Mělníka jako účastníka územního řízení s vydáním změny územního rozhodnutí č.I a II. ekologizace kontejnerového terminálu a to z důvodu, že záměr není v souladu s dokumentací, jenž byla podkladem pro vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j. 168887/2009/KUSK ze dne 28.5.2010. Zároveň požaduje nové projednání vlivů na ŽP v areálu přístavu i vlivu související dopravy na složky ŽP a dopravní infrastruktury města Mělníka. Nesoulad je zejména ve výrazném rozšiřování zpevněných manipulačních ploch k řece, vypuštění portálového jeřábu pro manipulaci kontejnerů v rámci I. etapy. Rozšiřování ploch má výrazný vliv zejména na dopravní infrastrukturu ve městě. Toto nesouhlasné stanovisko města bylo rovněž adresováno Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Stavební úřad MÚ Mělník obdržel od žadatele tj. Českých přístavů a.s. vyjádření k platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník“ na životní prostředí vydané KÚ Stř. kraje, odborem životního prostředí a zem dne 6.6.2016 pod č.j. 080738/2016/KUSK.

Ve stanovisku krajský úřad uvádí, že platnost stanoviska EIA se vztahuje na záměr v rozsahu projednaném v procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona. Pokud by při projektové přípravě stavby došlo ke změnám záměru, je nutné tyto změny posoudit s ohledem na § 4 odst. 1 písm. c) zákona, dle kterého jsou předmětem posuzování změny záměru uvedeného v příloze 1 k tomuto zákonu kategorií II, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání, tyto změny podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

V tomto vyjádření se v závěru uvádí, že platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí je podle §9a odst.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění 5 let ode dne jeho vydání. Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů. Z výše uvedeného plyne, že z důvodu etapizace záměru a provedených následujících řízení byla lhůta platnosti stanoviska přerušena a stanovisko EIA je nadále platné, a to min. do 12. prosince 2016.

Na základě výše uvedeného stanoviska dotčeného orgánu, Krajského úřadu Středočeského kraje stavební úřad změnu územního rozhodnutí vydal a námitce uplatněné městem Mělník nevyhověl.

Ve stanovisku Městského úřadu Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 1751/ZP/LETO dotčený orgán upozorňuje, že koordinační situace obsahuje novou připojovací komunikaci SO130.2, která je navržena v prostoru schválené a uložené náhradní výsadby zeleně. Stavební úřad tak potvrzuje, že tato komunikace není předmětem změny územního rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

K návrhu na vydání územního rozhodnutí bylo doloženo:

- dokumentace stavby k vydání územního rozhodnutí dle přílohy č.4. vyhl.503/2006 Sb.
- doklady o vlastnictví pozemků
- souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydané Krajským úřadem Stř. kraje, Odbor životního prostředí a zem. dne 28.5.2010 pod č.j. 168887/2009/KUSK
- vyjádření, stanoviska DO a správců sítí v předmětné oblasti

- plná moc k zastupování společnosti České přístavy, a.s. v řízení udělená pro p. Ing. Jiřího Shejbala pracovníka firmy TRANSCONSULT s.r.o.
- doklad o zaplacení správního poplatku

Ke změně územního rozhodnutí bylo doloženo:

- dokumentace stavby s vyznačenou změnou k vydání územního rozhodnutí
- vyjádření, stanoviska DO a správců sítí týkající se změny
- doklad o zaplacení správního poplatku

Stanoviska, vyjádření rozhodnutí sdělili:

- MÚ Mělník, Odbor životního prostředí a zem., zn. 1196/ZP/12/PAHR ze dne 19.9.2012
- Krajský úřad Stř. kraje, Odbor životního prostředí a zem., č.j. 168887/2009/KUSK ze dne 28.5.2010 – stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
- Krajský úřad Stř. kraje, Odbor životního prostředí a zem., č.j. 133088/2009/KUSK ze dne 4.9.2012 – stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů ne evropsky významné lokality a ptací oblasti
- HZS Stř. kraje, územní odbor Mělník, HSKL-9721-2/2010-ME ze dne 7.10.2010
- KHS Stř. kraje, Územní pracoviště Mělník, zn. KHSSC40076/2012 ze dne 6.8.2012
- Povodí Labe, st. podnik, Hradec Králové, zn. PVZ/12/22190/Vv/0 ze dne 17.9.2012
- Povodí Ohře, st. podnik, Chomutov, zn. 003201-22919/2010 ze dne 30.8.2012 a zn. 031002-3266/2012 ze dne 21.6.2012
- Telefónica Czech Republic, a.s. č.j. 102180/12 ze dne 12.6.2012
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 12.6.2012 – vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0200036779 ze dne 12.6.2012
- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000648206 ze dne 21.6.2012
- Středočeské vodárny, a.s., zn. P12710009672 ze dne 22.6.2012
- SŽDC, st. org. , Správa dopravní cesty Ústí nad Labem, č.j. 934/10-SDC UNL-411/Ko ze dne 3.11.2012 a č.j. 802/10-SDC UNL-411/Ko ze dne 17.8.2010
- ČD – Telematika a.s., zn. 12424/2012-Če ze dne 25.6.2012

Stanoviska, vyjádření ke změně územního rozhodnutí

- MÚ Mělník, Odbor životního prostředí a zem., zn. 483/ZP/16/LENN ze dne 15.3.2016
- MÚ Mělník, Odbor životního prostředí a zem., zn. 1852/ZP/16/LETO ze dne 28.7.2016 -souhlas dle §17 vodního zákona
- KHS Stř. kraje, Územní pracoviště Mělník, č.j. KHSSC 07353/2016 ze dne 17.3.2016
- HZS Stř. kraje, územní odbor Mělník, Ev.č. ME-203-2/2016/PD ze dne 18.4.2016
- Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, zn. MP-SDP0101/16-2/Ce, DUCR-10624/16/Ce
- SŽDC, st.org., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, zn. 934b/2010-SDC UNL-411/Ko ze dne 3.3.2016
- ČD Telematika, zn. 4149/2016-4e ze dne 1.3.2016

- Povodí Labe, st.podnik, č.j. PVZ/16/5269/Fa/0 ze dne 11.4.2016
- Povodí Labe, st.podnik, č.j. PVZ/16/21765/Fa/0 ze dne 11.7.2016 – souhlas se zapracováním podmínek uvedených ve stanovisku ze dne 11.7.2016

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Správa železniční dopravní cesty s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,
Ústí nad Labem-Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
ČD - Telematika a.s., úsek servis infrastruktury, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Do rozhodnutí podalo námitku město Mělník jako účastník řízení. Námitce nebylo vyhověno, odůvodnění je uvedeno v odůvodnění rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínkám účastníků řízení (správci sítí) a DO bylo vyhověno výše uvedenými podmínkami ve výrokové části rozhodnutí

Upozornění:

- Zahájení zemních prací bude ohlášeno v předstihu Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 (§ 22 odst.1 a 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů); pro urychlení je možné kontaktovat i Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54, 276 01 Mělník (tel. 315 630 922, Dr. Veselá)
- Náhodné archeologické nálezy učiněné v průběhu přípravy a provádění stavby nebo její změny budou ihned ohlášeny stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče - MÚ Mělník, odboru školství a kultury, oddělení památkové péče (tel. 315 365 342, 346)
- Stavebník umožní v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. (§ 22 odst.2), o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů záchranný archeologický výzkum.
- Stavebník předloží ke kolaudačnímu souhlasu nebo k souhlasu s užíváním stavby vyjádření Archeologického ústavu AV ČR nebo organizace oprávněné k provádění archeologického výzkumu

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru regionálního rozvoje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

„otisk úředního razítka“

Pavel Průcha
vedoucí odboru výstavby a rozvoje

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů a po jeho sejmutí vráceno zpět odboru výstavby a rozvoje MÚ Mělník

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 22.2.2016.

Obdrží:

doručení jednotlivě (dodejky)

České přístavy, a.s., IDDS: vvbdksw

Město Mělník, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

doručení veřejnou vyhláškou

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Správa železniční dopravní cesty s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

+ veřejnost

dotčené orgány jednotlivě

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf – oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, Mgr.Tučková

MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství, ochrana přírody a krajiny, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství, odpadové hospodářství, náměstí Míru č.p. 1, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství, vodní hospodářství, náměstí Míru č.p. 1, 276 01 Mělník 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: prqhp9p
Dražní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd

na vědomí

TRANSCONSULT s.r.o., IDDS: wbeszgc

se žádostí o zveřejnění

MÚ Mělník, odbor vnitřních věcí, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1.....1 x pro zveřejnění