

<i>Název :</i> D.2.c) - 1 Materiálové tabulky			
<i>Objekt :</i>	Fotovoltaická elektrárna		
<i>Akce :</i>	Instalace FVE 22.77 kWp bez akumulace		
<i>Místo :</i>	CDV, v.v.i. , Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno		
<i>Objednatel :</i>	Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.; Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno		
<i>Dodavatel pd:</i>	ELMAT Brno s.r.o.; Hlavní 33, 667 01 Vojkovice		
<i>Archivní číslo :</i>			
<i>Číslo zakázky :</i>		<i>Datum :</i>	12/2020
<i>Obsah :</i>			
1 Soupis nově montovaného materiálu			
<i>Změnové záznamy :</i>	<i>c)</i>		<i>Výtisk :</i>
	<i>d)</i>		
	<i>e)</i>		
	<i>f)</i>		
<i>a)</i>			
<i>b)</i>			
<i>Vypracoval :</i>	Ing. Jiří Čáslava		

Číslo:	Název:					Poznámky:							
5	SOUPIS MONTOVANÉHO MATERIÁLU												
Položka	Název položky	Typ	Dodavatel	M.J.	celkem	String 1	String 2	String 3	String 4	DC	AC		
PS0101	FV panel			kus	69	18	18	17	16	0	0		
PS0102	Střídač			kus	2	1	0	1	0	0	0		
PS0103	PVC-P manžeta profilu			kus	48	0	0	0	0	48	0		
PS0104	Hliníková výztuha profilu			kus	48	0	0	0	0	48	0		
PS0105	Samořezný vrut A2 k profilu 6x25 mm			kus	288	0	0	0	0	288	0		
PS0106	Prostup pro kabely s integrovaným PVC límcem			kus	2	0	0	0	0	2	0		
PS0107	Profil Al 40x45 mm, délka 6300 m, HNP1			kus	42	0	0	0	0	42	0		
PS0108	Rozvaděč R-P dle TOS 1			kus	4	1	1	1	1	0	0		
PS0109	Rozvaděč DC/AC dle TOS 2			kus	1	0	0	0	0	0	1		
PS0110	Spojka profilů HNP1 včetně spojovacího materiálu			kus	184	46	46	46	46	0	0		
PS0111	Krajový úchyt solárních panelů včetně spojovacího materiálu			kus	92	0	0	0	0	92	0		
PS0112	Středový úchyt solárních panelů			kus	504	0	0	0	0	504	0		
PS0113	Kabelový žlab 100x50 mm včetně příslušenství			m	94	0	0	0	0	94	0		
PS0114	Napájecí solární konektor (pár) MC4			kus	18	4	4	4	4	2	0		
PS0115	Solární kabel jednožilový černý o průřezu 6 mm2			m	130	0	0	0	0	130	0		
PS0116	Solární kabel jednožilový červený o průřezu 6 mm2			m	130	0	0	0	0	130	0		
PS0117	Teplem smrštitelná trubice pro zaizolování prostupu			kus	2	0	0	0	0	2	0		
PS0118	Solární kabel jednožilový černý o průřezu 10 mm2			m	220	55	55	55	55	0	0		
PS0119	Solární kabel jednožilový červený o průřezu 10 mm2			m	220	55	55	55	55	0	0		
PS0120	Kabelový žlab 50x125 se záklopem a přepážkou včetně příslušenství			m	40	0	0	0	0	40	0		
PS0121	Kabel CYKY 5x2,5 mm2			m	13	0	0	0	0	0	13		
PS0122	Pásek FeZn 30x4 pro připojení MET			bal	1	0	0	0	0	0	1		
PS0123	Žlutozelený vodič CYA 10 mm2			m	14	0	0	0	0	13	1		
PS0124	Žlutozelený vodič CYA 25 mm2			m	237	55	55	55	55	15	2		
PS0125	Elektroinstalační lišta			m	18	0	0	0	0	9	9		
PS0126	Kabel CYKY 5x10 mm2			m	24	0	0	0	0	0	24		
PS0127	Jistič 3 f., 40 A, 10 kA			kus	1	0	0	0	0	0	1		
PS0128	Švorkovnice ekvipotenciální CuZn s krytem			kus	1	0	0	0	0	0	1		
PS0129	Zařízení pro monitorování a správu FVE			kus	1	0	0	0	0	0	1		
PS0130	výstražná tabulka pozor napětí z jiného zdroje			kus	1	0	0	0	0	0	1		
PS0131	Materiál pro připojení konstrukce na zemnicí soustavu			sada	1	0	0	0	0	0	1		
PS0132	Materiál pro vnitřní pospojování			sada	1	0	0	0	0	0	1		

[illegible]