



Povodí Labe, státní podnik

Vita Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Městský úřad Lysá nad Labem
Odbor městského investora
Husovo náměstí 23
289 22 Lysá nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ

PLa/2020/055592 Ing. V. Prokopová / 495 088 682 15.12.2020

Rekonstrukce Parku 30. Výročí osvobození

Dne 9.12.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma Starý a partner s.r.o. ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění s datem 11/2020. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukce stávajícího městského parku. Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 492/14, 492/1, 3451/39, 3584/6 v k.ú. Lysá nad Labem.

Členění stavby na následující objekty a technická a technologická zařízení:

- SO 001 – bourací práce
- SO 002 – příprava území
- SO 101 – komunikace, zpevněné plochy a chodníky
- SO 301 – splašková kanalizační přípojka
- SO 302 – nová vodovodní přípojka
- SO 303 – vodní prvek
- SO 304 – pitko
- SO 305 – retence dešťových vod
- SO 401 – nové rozvody NN
- SO 402 – venkovní osvětlení
- SO 403 – nové rozvody elektronické komunikace
- SO 801 – sadové úpravy
- SO 901 – drobná architektura
- SO 902 – dětské hřiště

Městský úřad Lysá nad Labem

Došlo: 2020-12-17 12:49:49

Č. j.: MULNL-OMI/85053/2020

Listů: 1 Příloh: 1



Splašková přípojka bude napojena na stávající kanalizační stoku DN 300 v ulici Legionářská. Přípojka bude provedena z trub PVC SN 12 DN 150. Celková délka kanalizační přípojky PVC DN 150 délky 27,2 m. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající veřejný vodovodní řad PVC 80 v ulici Legionářská. Napojení bude provedeno navrtávacím pásem. Přípojka bude provedena z potrubí PE 100, SDR 11, 32 x 3,0 mm v délce 8,4 m, areálový vodovod v délce 22,5 m, přípojka pitka a kohout pro závlahu z PE 32 v délce 6,0 m. Vzhledem k zastiženým geologickým poměrům (do hloubky cca 2,4 m povodňové hlíny až zahliněné pisky), nelze uvažovat s výstavbou funkčního vsakovacího objektu. Srážkové vody budou z povrchu odváděny štěrbínovými žlaby do nové dešťové kanalizace. V prostoru zpevněných ploch v parku jsou navrženy celkem 2 štěrbínové nerezové žlaby s inspekčními šachtami po max. 15,0 m. Délka žlabů je 47,5 m a 72,5 m. Podél žlabů je navržena nová dešťová kanalizace DN 250, která je vedena do navržené retence s odtokem do stávající kanalizace v ulici Masarykova. Retence bude provedena ze systémového řešení plastových boxů 0,6 x 0,6 x 0,6 m. Za retenci bude provedena regulace odtoku v šachtě pomocí prefabrikovaného regulačního prvku, jehož součástí je i havarijní přepad. Z této šachty je vedeno potrubí do stávající šachty.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem.

