

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Městský úřad Lysá nad Labem
Odbor městského investora
Husovo náměstí 23
289 22 Lysá nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ

PLa/2020/055592 Ing. V. Prokopová / 495 088 682 15.12.2020

Rekonstrukce Parku 30. Výročí osvobození

Dne 9.12.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma Starý a partner s.r.o. ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění s datem 11/2020. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukce stávajícího městského parku. Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 492/14, 492/1, 3451/39, 3584/6 v k.ú. Lysá nad Labem.

Členění stavby na následující objekty a technická a technologická zařízení:

SO 001 – bourací práce
SO 002 – příprava území
SO 101 – komunikace, zpevněné plochy a chodníky
SO 301 – splašková kanalizační přípojka
SO 302 – nová vodovodní přípojka
SO 303 – vodní prvek
SO 304 – pítka
SO 305 – retenční nádrže dešťových vod
SO 401 – nové rozvody NN
SO 402 – venkovní osvětlení
SO 403 – nové rozvody elektronické komunikace
SO 801 – sadové úpravy
SO 901 – drobná architektura
SO 902 – dětské hřiště

Městský úřad Lysá nad Labem

Došlo: 2020-12-17 12:49:49

Č. j.: MULNL-OMI/85053/2020

Listů: 1 Příloh: 1



Splašková přípojka bude napojena na stávající kanalizační stoku DN 300 v ulici Legionářská. Přípojka bude provedena z trub PVC SN 12 DN 150. Celková délka kanalizační přípojky PVC DN 150 délky 27,2 m. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající veřejný vodovodní řad PVC 80 v ulici Legionářská. Napojení bude provedeno navrtávacím pásem. Přípojka bude provedena z potrubí PE 100, SDR 11, 32 x 3,0 mm v délce 8,4 m, areálový vodovod v délce 22,5 m, přípojka pítka a kohout pro závlahu z PE 32 v délce 6,0 m. Vzhledem k zastiženým geologickým poměrům (do hloubky cca 2,4 m povodňové hlíny až zahliněné písky), nelze uvažovat s výstavbou funkčního vsakovacího objektu. Srážkové vody budou z povrchu odváděny šterbinovými žlaby do nové dešťové kanalizace. V prostoru zpevněných ploch v parku jsou navrženy celkem 2 šterbinové nerezové žlaby s inspekčními šachtami po max. 15,0 m. Délka žlabů je 47,5 m a 72,5 m. Podél žlabů je navržena nová dešťová kanalizace DN 250, která je vedena do navržené retenční nádrže s odtokem do stávající kanalizace v ulici Masarykova. Retenční nádrž bude provedena ze systémového řešení plastových boxů 0,6 x 0,6 x 0,6 m. Za retenční nádrž bude provedena regulace odtoku v šachtě pomocí prefabrikovaného regulačního prvku, jehož součástí je i havarijní přepad. Z této šachty je vedeno potrubí do stávající šachty.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1680 - Labe od toku Mrlina po tok Jizera, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 711337, X: 1034586.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Likvidace dešťových vod z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.
- Množství a jakost odváděných srážkových vod do stávající kanalizace požadujeme projednat a odsouhlasit s jejím správcem.
- Pro napojení vodovodu a kanalizace je nutné kladné stanovisko správců těchto veřejných sítí.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(7)



Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD