

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace 1

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1. ETAPA

Jedná se veřejného zadavatele.
Zadavatel není ve vztahu k zakázce plátce DPH.

Zadavatel:

Název: Městys Stonařov
Sídlo: Stonařov 232, 588 33
IČO: 00286656
Zastoupený: Mgr. Ivanem Šulcem, starostou městyse
E-mail: stonarov@ji.cz
Profil zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c2b1bf57-c183-4188-968a-6175e9f309ff>

Zadavatel tímto v souladu s ustanoveními **§ 98 a § 99 ZZVZ** uveřejňuje zákonným způsobem toto vysvětlení a změnu zadávací dokumentace, resp. reaguje na zaslané dotazy:

Dotaz č.1:

Ve výkazu výměr chybí položka pro ocenění zárubní ozn. 207 L,P.

Odpověď č.1:

Ano, položka chybí. Přikládáme opravený soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č.2:

Jaký bude materiál Euro oken a dveří, předpokládáme, že smrk.

Odpověď č.2:

Materiál rámu nebyl upřesňován může být samozřejmě standardně smrk. Pouze u dřevěné okapnice je požadavek na materiál dub (viz. specifikace PSV).

Dotaz č.3:

*Dotaz ohledně výtahu, který nám poslali oslovení výrobci výtahů:
Pokud dodržíme rozměry výtahové šachty, nebude u výtahu dodržena nosnost a naopak, pokud dodržíme nosnost výtahu nebudou odpovídat rozměry šachty. Co je nutné dodržet, velikost šachty nebo nosnost výtahu?*

Odpověď č.3:

V zadání byl požadován rozměr kabiny 1,3 x 1,4m a nosnost 630 kg. Nosnost byla uvedena jako minimální požadovaná.

Je potřeba dodržet rozměry výtahové šachty a kabiny, nosnost může být samozřejmě vyšší než požadovaných 630 kg.

V souvislosti s provedeným vysvětlením dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek a tím ke změně bodu 10. Zadávací dokumentace, a to takto:

10.Lhůta pro podání nabídek

Vaši nabídku doručte prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY – viz. čl. 8 této ZD do 17. 2. 2023, do 9:00 hodin.

Nabídku je možné **podat pouze pomocí certifikovaného elektronického nástroje** pro zadávání veřejných zakázek **E-ZAKAZKY** dostupného na internetové adrese <https://www.e-zakazky.cz>, tato funkcionality je dostupná pouze registrovanému a přihlášenému dodavateli.

Pokud nabídka nebude doručena ve lhůtě pro podání nabídek nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Termín podání nabídek: do 17. 2. 2023 do 9:00 hodin.

Rozhodným datem přijetí nabídky je okamžik nahrání kompletní nabídky do elektronického nástroje, tj. včetně veškerých příloh.

Termín otevírání nabídek: od 17. 2. 2023 od 9:01 hodin.

Vzhledem k tomu, že zadavatel připouští podávání nabídek pouze v elektronické podobě, otevře zadavatel v souladu s § 109 zákona nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě **neveřejné**.

V Jihlavě dne 1.2.2023

za zadavatele na základě plné moci
AUTHORIA, s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou

Příloha:

Příloha ZD č.5 soupisy prací - UPRAVENÉ