

Dodatečné informace č. 18 k zadávacímu řízení

Městská část Praha – Kolovraty

Se sídlem Mírová 364, 10300 Praha 10 – Kolovraty

IČO: 002403466

Zastoupená: Jonášem Zejfartem, M.A. starostou

Kontaktní osoba za zadavatele:

Mgr. Ivana Vrbová

tel.: 608 736 526

e-mail: ivana.vrbova@centrum.cz

(dále jen „Zadavatel“)

Výše uvedený zadavatel v souladu se zadávací dokumentací poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce s názvem: „**Kolovraty – dostupné bydlení opětovné vyhlášení**“ zadávané jako veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci D.1.2 STAT („D.1.2.c.09_Konstrukce prefabrikovaných balkónů_FINAL“) jsou uvedeny prefabrikované balkony. Tyto konstrukce jsme ve výkazu výměr nedohledali. Žádáme o revizi a doplnění výkazu výměr.

Odpověď č. 1:

Balkóny byly zrušeny, výkres D.1.2.c.09_Konstrukce prefabrikovaných balkónů_FINAL je tedy irelevantní, VV je v pořádku.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci „216 Tabulka ocelová pásovina uložená v betonu - olemování dlažby - exteriér“ je celková výměra 173 082 mm. Ve výkazu výměr „SO-04.01 - Architektonick ...“ je pouze 123 287 mm.

Odpověď č. 2:

Upraveno v Příloze č. 11 – Položkový rozpočet – výkaz výměr_dodatečné info No. 18 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

V projektové dokumentaci „217 Tabulka rámy rohožek a čistících zón u vstupů“ je u výrobku Z-15 výměra 4708 mm. Ve výkazu výměr „SO-04.01 - Architektonick ...“ je u položky č. 209 výměra 4555mm. Žádáme o revizi položky č. 209 a 210.

Odpověď č. 3:

Upraveno v Příloze č. 11 – Položkový rozpočet – výkaz výměr_dodatečné info No. 18 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4:

V projektové dokumentaci „218 Tabulka rámy roštů přes bezodtokové jímky v garážích a pochozí zasklení světlíků v atriu“ je u výrobku Z-20 výměra 4390 mm. Ve výkazu výměr „SO-04.01 - Architektonick ...“ je u položky č. 228 výměra 4342 mm. Žádáme o revizi položky č. 228.

Odpověď č. 4:

Upraveno v Příloze č. 11 – Položkový rozpočet – výkaz výměr_dodatečné info No. 18 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5:

V projektové dokumentaci „222 Tabulka - zámečnické konstrukce Z-12 - obslužná lávka skleněné střechy - hřeben shedu _ součet všech lávek Z-12" jsou u výrobku Z-12 špatné výměry:

Dle tabulky je profil 50/8 výměra 8232 mm, u profilu L 50/50/8 je v tabulce uvedena výměra 77 280mm. Žádáme o revizi a úpravu položky č. 228.

Odpověď č. 5:

Upraveno v Příloze č. 11 – Položkový rozpočet – výkaz výměr_dodatečné info No. 18 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 6:

Dle dodatečných informací „dodatečné informace č. 11" dotaz č. 1 poukazuje na změna ve dvou částech výkazu výměr (SO-04.03.01 - Dešťová kanalizace a SO-04.03.02 - Splašková kanalizace). Změna položek nastala pouze u části „SO-04.03.01 - Dešťová kanalizace". Žádáme revizi výkazu výměr i pro část „SO-04.03.02 - Splašková kanalizace".

Odpověď č. 6:

Upraveno v Příloze č. 11 – Položkový rozpočet – výkaz výměr_dodatečné info No. 18 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 7:

List „SO-01.04 - Skrývka ornice ... " - Pol. 2 uvažuje třídu těžitelnosti I, avšak dle IGP by se mělo těžit i v třídě těžitelnosti II. Žádáme o kontrolu a revizi výkazu výměr.

Odpověď č. 7

Platí v Příloze č. 11 – Položkový rozpočet – výkaz výměr_dodatečné info No. 18 zadávací dokumentace, rozdíl mezi těmito třídami je, co se skrývky týče zanedbatelný (I. třída: Sypké zeminy (např. ornice, hlína, písek) rozpojitelné lopatou nebo nakladačem. II. třída: Zeminy rozpojitelné rýčem nebo nakladačem (např. rypné zeminy, jílovitá hlína). IGP předpokládá v napprosté většině třídu těžitelnosti I, ve zbytku pak I-II.

Dotaz č. 8:

List „SO-01.04 - Skrývka ornice ... " - Pol. 6 uvažuje objemovou hmotnost 1,8 t/m³. Na základě IGP by objemová hmotnost měla být cca 2,0 - 2,05 t/m³. Žádáme o kontrolu a revizi výkazu výměr.

Odpověď č. 8

Platí Příloze č. 11 – Položkový rozpočet – výkaz výměr_dodatečné info No. 18 zadávací dokumentace, v IGP se nepočítá s nakypřením materiálu.

V Praze dne 25. listopadu 2025

Mgr. Ivana Vrbová