



- TOPNÁ VODA PŘÍVOD (90°C)

PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ, PODZEMNÍ VEDENÍ
- TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA (70°C)

PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ, PODZEMNÍ VEDENÍ
- TEPLÁ VODA – TV (55°C)

PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ, PODZEMNÍ VEDENÍ
- CÍRKULACE – C (55°C)

PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ, PODZEMNÍ VEDENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. VÁCLAV REMUTA		Ing. VÁCLAV REMUTA PRŮBĚŽNÁ 3372 434 01 MOST IC: 63756617 DIČ: CZ6812161521
VYPRACOVAL		ING. VÁCLAV REMUTA		
KRAJ: ÚSTECKÝ		OBEC: MOST		
INVESTOR: SEVEROČESKÁ TEPLARENSKÁ, a.s., TEPLARENSKÁ 2, KOMOŘANY				
AKCE				
REKONSTRUKCE TOPNÉHO KANÁLU				
Z VS 21a – ÚT a TV (MEZI BLOKY 214 a 215)				
C – SITUACE				
OBSAH VÝKRES				
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ				
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:		
-		519.C-A3-01		