



Ing. Václav Remuta

Průběžná 3372

434 01 Most

Váš dopis zn.:

Ze dne: 28. 10. 2020

Naše zn.: TSmM/97/UZSM/2020/Ti

Vyřizuje: Jiří Tichý

Tel./fax: 476453215

Mobil:

E-mail: tichy@tsmost.cz

Datum: 03. 11. 2020

Vyjádření ke stavbě na akci „REKO TK VS21s (mezi bloky 214 - 215) Most“

Z předložené dokumentace stavby je patrné, že při její realizaci dojde ke křížení nebo souběhu s kabelovým rozvodem veřejného osvětlení (VO). Z těchto důvodů je nutné před zahájením stavby přesně zaměřit polohu našeho kabelového rozvodu. Přesné zaměření provede na základě objednávky firma MOLUX s.r.o. (ing. P. Augusta, tel. +420 602 136 770). V místě křížení s kabelovým rozvodem musí být použita kopaná sonda a práce musí být provedeny dle ČSN 73 6005. Případná činnost spojená s prací na zařízení VO, může být prováděna jen se souhlasem a dle pokynů vedoucího pracovníka firmy MOLUX s.r.o.

Před zásypem našeho obnaženého kabelového rozvodu musíte přizvat pracovníka firmy MOLUX s.r.o. ke kontrole jejich stavu a uložení. O kontrole stavu našeho zařízení budou průběžně prováděny zápisy do stavebního deníku a před dokončením stavby bude vystaven samostatný protokol o kontrole. Protokol bude předložen při převzetí dokončeného díla zástupci TSmM a.s.

Pokud v celém průběhu realizace stavby dojde k jakémukoliv poškození stávajícího zařízení VO, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit provozovateli VO, firma MOLUX s.r.o. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závady.

S pozdravem

Jiří Tichý
energetik

Příloha:

Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164
434 01 Most-Velebudice
PO BOX 119

IČO: 64052265
DIČ: CZ64052265

ČSOB Most:
915209603/0300

Bezplatná linka: 800 444 488
Tel.: 476 453 240

info@tsmost.cz
www.tsmost.cz