

Provozní oddělení
ev. č. veřejné zakázky: 25_VERZAK_0032

Praha dne 11. 4. 2025

DODATEČNÁ INFORMACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Vážení,

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále jen „zadavatel“) obdržela dne 10. 4. 2025 žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce s označením „*Pořízení nových ústředn EPS včetně čidel*“, ev. č. veřejné zakázky 25_VERZAK_0032. Konkrétně uchazeč požádal o následující sdělení:

1. Položkový rozpočet obsahuje položku č.18 „dohledávání a proměřování stávající kabeláže“. Uchazeč se dotazuje, jak bude postupováno v případě zjištění vadné/nevyhovující kabeláže o výměře delší než 100 metrů?
2. Položkový rozpočet obsahuje položku č.1 až č. 4, kde stanovuje minimální technické nároky na ústřednu EPS, včetně komponentů ústředny. S ohledem na požadavek využití stávajících linkových tras tyto technické nároky vnímáme jako odpovídající. Požaduje zadavatel doložení technických listů/certifikátů, ze kterých bude patrné splnění minimálních technických podmínek společně s nabídkou? Případně bude tyto technické listy požadovat před vyhodnocením veřejné zakázky?
3. Může zadavatel specifikovat, zda položka č. 8 (Vstupně výstupní modul) musí být kompatibilní s nově navrhovaným systémem, který bude navrhován na objekt Roškotova?
4. Může zadavatel specifikovat, zda položka č. 9 (Výstupní modul 4 relé) musí být kompatibilní s nově navrhovaným systémem, který bude navrhován na objekt Roškotova?
5. Požaduje objednatel, aby na obou objektech byly navrženy technologie od stejného výrobce?
6. Předmětem smlouvy je také dodání dokumentace skutečného provedení (dodání půdorysů v elektronické podobě). Poskytne objednatel tyto podklady(půdorysy) pro zpracování dokumentace skutečného provedení v elektronické podobě nebo zpracování těchto podkladů je součástí dodávky?

Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje následující:

1. Jednalo by se o vícepráce, byl by uzavřen dodatek ke smlouvě s navýšením smluvní ceny o chybějící kabeláž.
2. Zadavatel nepožaduje doložení technických listů/certifikátů společně s nabídkou. V závislosti na nabízeném typu konkrétního výrobku může zadavatel vyzvat k doložení těchto dokumentů v rámci hodnocení nabídek.
3. Ano, zadavatel požaduje, aby položka č. 8 (Vstupně výstupní modul) byla plně kompatibilní s nově navrhovaným systémem, který bude implementován na objektu Roškotova. Tento požadavek je

nezbytný pro zajištění bezproblémové integrace jednotlivých komponent systému a zajištění jejich funkčního propojení.

4. Ano, zadavatel požaduje, aby položka č. 9 (Výstupní modul 4 relé) byla plně kompatibilní s nově navrhovaným systémem, který bude implementován na objektu Roškotova. Tento požadavek je nezbytný pro zajištění bezproblémové integrace jednotlivých komponent systému a zajištění jejich funkčního propojení.
5. Ano, zadavatel požaduje, aby technologie pro oba objekty byla od stejného výrobce.
6. Zadavatel potvrzuje, že poskytne podklady (půdorysy) v elektronické podobě (PDF formát), tak i v tištěné podobě, které budou sloužit pro zpracování dokumentace skutečného provedení. Tyto podklady budou uchazeči předány po uzavření smlouvy, případně dle potřeby i v průběhu plnění zakázky. Dokumentace skutečného provedení bude dodána jak v elektronické, tak i v tištěné podobě, v rozsahu stanoveném ve smlouvě.

Zadavatel neshledal důvod pro prodloužení lhůty k podání nabídek.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Miroslava Marková
správce zakázky
/podepsáno elektronicky/